

ZERTIFIKAT

HYGIENISCHE EIGNUNG DES LUFTREINIGUNGSGERÄTES ‚PAC 1045‘ IN ANLEHNUNG AN VDI 6022 Blatt 1:2018-01

AUFTRAGGEBER	Miele & Cie. KG
PRÜFGEGENSTAND	Luftreinigungsgerät Typ PAC 1045
PRÜFUNG	Bewertung der hygienischen Sicherheit und Einsatzbarkeit in medizinisch genutzten Räumen ohne besondere hygienische Anforderungen (z.B. Raumklasse II) und Konformität in Anlehnung an VDI 6022-1:2018-01.
PRÜFBERICHT	11292-LR-GUT-1045-0321-A
PRÜFERGEBNIS	Die hygienische Unbedenklichkeit und Konformität des Luftreinigungsgerätes PAC 1045 (mit einem HEPA-Filter der Klasse H-14 nach DIN EN 1822-1:2019-10) in Anlehnung an VDI 6022-1:2018-01 wird bestätigt. Durch den Einsatz des Luftreinigungsgerätes wurde eine partikuläre und mikrobiologische Reduktion in der Raumluft nachgewiesen.
AUSSTELLUNGSDATUM	2021-03-23
AUTORISIERUNG	Dr. Frank Wille, Münster


Dr. Frank Wille