

Instruções de utilização Máquina de lavar e desinfetar PG 8562

Antes da montagem, instalação e início de funcionamento é **imprescindível** que leia as instruções de utilização. Desta forma, não só se protege como evita anomalias.

pt - PT



| | |
|--|----|
| Indicações sobre as instruções | 7 |
| Definição de termos | 7 |
| Finalidade | 8 |
| Descrição geral..... | 8 |
| Modo de funcionamento | 8 |
| Benefícios médicos | 8 |
| Finalidade de utilização | 8 |
| Contraindicações | 9 |
| Finalidade de utilização prevista | 9 |
| Grupo de utilizadores previsto | 9 |
| Utilização indevida prevista..... | 9 |
| Perfis de utilizadores | 10 |
| Descrição do aparelho | 11 |
| A máquina | 11 |
| Painel de comandos..... | 12 |
| LED no teclado | 13 |
| Medidas de segurança e precauções | 14 |
| Símbolos existentes no aparelho | 20 |
| Utilização | 21 |
| Imagens do visor | 21 |
| Ligar..... | 22 |
| Desligar | 22 |
| Função Auto-Off..... | 22 |
| Operacionalidade | 22 |
| As indicações no visor | 23 |
| Utilização do menu..... | 23 |
| Símbolos no visor..... | 24 |
| Regulações no menu | 25 |
| Abrir e fechar a porta | 26 |
| Bloqueio eletrónico da porta | 26 |
| Abrir a porta | 26 |
| Fechar a porta | 26 |
| Abrir a porta através da abertura de emergência..... | 27 |
| Descalcificador | 28 |
| Graus de dureza da água | 28 |
| Regular o grau de dureza da água | 29 |
| Encher o depósito com sal de regeneração..... | 31 |
| Indicação de falta de sal | 33 |
| Técnica de aplicação | 34 |
| Carro, cestos, módulos e complementos | 34 |
| Regular a altura do cesto superior | 35 |
| Medição da pressão de lavagem | 37 |
| Acesso para medir a pressão de lavagem | 37 |
| Arrumação dos utensílios | 38 |
| Recontaminação | 40 |
| Controlo de proteínas..... | 40 |

Índice

| | |
|--|-----------|
| Indicações gerais | 41 |
| Calçado utilizado no bloco operatório (BO) | 42 |
| Instrumentos de anestesia (AN) | 43 |
| Instrumentos de otorrinolaringologia | 44 |
| Ginecologia | 45 |
| Biberões | 46 |
| Processos químicos | 47 |
| Adicionar e dosear produtos químicos | 50 |
| Sistemas de dosagem..... | 50 |
| Marcação das lanças de sucção..... | 50 |
| Módulos DOS..... | 51 |
| Ligar os módulos DOS | 51 |
| Neutralizante..... | 52 |
| Adicionar neutralizante | 52 |
| Indicação de falta de produto | 53 |
| Dosear neutralizante..... | 53 |
| Produto neutralizador ou produto de desinfecção químico | 54 |
| Produto neutralizador | 54 |
| Produto de desinfecção químico | 54 |
| Encher o reservatório | 55 |
| Produto de tratamento para instrumentos | 56 |
| Detergente..... | 57 |
| Adicionar detergente líquido | 57 |
| Indicação de falta de produto | 58 |
| Dosear detergente líquido | 58 |
| Dosear detergente em pó..... | 59 |
| Funcionamento | 61 |
| Selecionar o programa | 61 |
| Iniciar o programa | 61 |
| Iniciar o programa através da pré-seleção de início do programa..... | 61 |
| Apoio à secagem..... | 63 |
| Indicação do desenrolar do programa | 64 |
| Fim do programa | 64 |
| Interrupção do programa | 65 |
| Interrupção por anomalia | 65 |
| Interrupção manual | 65 |
| Mensagens do sistema | 66 |
| Limpar a combinação de filtros..... | 66 |
| Baixos níveis de enchimento..... | 67 |
| Pressão de lavagem e sensor de braço de lavagem | 67 |
| Regulações ▾ | 68 |
| Pré-seleção de início do programa | 69 |
| Secagem (Apoio à secagem) | 70 |
| Purgar DOS | 71 |
| Idioma ▾ | 72 |
| Horas | 73 |
| Volume | 76 |

| | |
|--|-----|
| Regulações suplementares | 77 |
| Código | 79 |
| Introduzir o código PIN | 79 |
| Data | 81 |
| Diário de registos de funcionamento | 83 |
| Protocolo | 84 |
| Unidade de temperatura..... | 84 |
| Regulações do programa | 84 |
| Validar programas | 85 |
| Deslocar o programa: ocupar teclas | 86 |
| Programa de teste | 87 |
| Manutenção do filtro | 87 |
| Limpar filtros na cuba de lavagem | 87 |
| Ativar e ajustar intervalo | 87 |
| Interfaces..... | 89 |
| Graus de dureza da água | 92 |
| Indicações no visor: temperatura..... | 92 |
| Visor: luminosidade e contraste | 93 |
| Desligar após..... | 94 |
| Preparação | 94 |
| Função Auto-Off | 94 |
| Desligar após a ativação | 95 |
| Versão de Software | 95 |
| Regulações do programa | 96 |
| Ajustar as regulações do programa | 96 |
| Estrutura do programa | 96 |
| Cabeçalho do programa..... | 96 |
| Blocos do programa..... | 97 |
| Ativar o menu | 98 |
| Repor programas | 99 |
| Alterar programas | 100 |
| Atribuir blocos de lavagem..... | 100 |
| Alterar a quantidade de água | 101 |
| Prolongar o tempo de esgoto..... | 102 |
| Apoio à secagem..... | 103 |
| Documentação do processo | 104 |
| Consultar protocolos de carga posteriormente | 107 |
| Software externo | 107 |
| Impressora..... | 107 |
| Medidas de manutenção | 108 |
| Manutenção | 108 |
| Controlo de rotina..... | 109 |
| Limpeza dos filtros da cuba | 109 |
| Controlar e limpar os braços de lavagem | 111 |
| Limpeza da máquina de lavar e desinfetar | 113 |
| Limpar o painel de comandos..... | 113 |
| Limpar a junta da porta e a porta..... | 113 |
| Limpar a cuba | 113 |
| Limpeza da frente do aparelho | 113 |

Índice

| | |
|--|-----|
| Prevenir sujidade | 113 |
| Verificar a dosagem de detergente em pó | 114 |
| Controlar carros, cestos, módulos e complementos | 115 |
| Validação do processo | 116 |
| Solução de anomalias | 119 |
| Anomalias técnicas e mensagens | 119 |
| Dosagem/Sistemas de dosagem | 120 |
| Falta de sal/Descalcificador | 122 |
| Interrupção com indicação do número de erro | 123 |
| Anomalias e mensagens relativas ao processo | 128 |
| Porta | 129 |
| Lavagem deficiente e corrosão | 130 |
| Controlo do braço de lavagem/Pressão de lavagem | 133 |
| Entrada e esgoto de água | 134 |
| Ruídos | 134 |
| Impressora/Interface | 135 |
| Eliminar anomalias | 136 |
| Limpeza da bomba de esgoto e da válvula antirretorno | 136 |
| Limpar os filtros na mangueira de entrada de água | 137 |
| Reequipar um filtro de grande superfície | 137 |
| Serviço técnico | 138 |
| Contactar o serviço de assistência técnica | 138 |
| Comunicação de incidentes graves | 138 |
| Versão de Software | 139 |
| Instalação | 140 |
| Instalar e nivelar | 140 |
| Encastrar por baixo de uma bancada | 141 |
| Retirar a tampa da máquina | 141 |
| Compatibilidade eletromagnética (CEM) | 142 |
| Ligação elétrica | 143 |
| Ligação à terra | 143 |
| Gestão de picos de energia | 144 |
| Ligações de água | 145 |
| Ligação à entrada de água | 145 |
| Reequipar um filtro de grande superfície | 146 |
| Ligação ao esgoto | 147 |
| Testes de qualidade e de segurança | 148 |
| Caraterísticas técnicas | 149 |
| Lista de programas | 150 |
| O seu contributo para proteção do ambiente | 154 |
| Eliminação da embalagem de transporte | 154 |

Avisos

⚠ Os avisos contêm informações relacionadas com a segurança, alertando para possíveis danos pessoais e materiais. Leia os avisos com atenção e observe as indicações mencionadas.

Indicações

As indicações contêm informações que devem ser tidas em conta.

Informações adicionais e observações

As informações adicionais e as observações são apresentadas num quadro.

Passos de atuação

Cada ação é precedida por um quadrado/caixa preta.

Exemplo:

- Selecione uma opção através das teclas com setas e grave a escolha com *OK*.

Display/visor

As informações que aparecem no visor são indicadas por um tipo de letra especial e que é semelhante ao tipo de letra do visor.

Exemplo:

Menu Regulações .

Definição de termos

Máquina de lavar e desinfetar

Nestas instruções de utilização, o equipamento de lavar e desinfetar é designado como máquina de lavar e desinfetar.

Material a lavar

O termo material a lavar é geralmente utilizado quando os objetos a processar não forem especificados pormenorizadamente.

Água de lavagem

A mistura de água e produtos químicos é designada como água de lavagem.

Descrição geral

Esta máquina de lavar e desinfetar Miele é um dispositivo médico no sentido do Regulamento relativo aos dispositivos médicos MDR (UE) 2017/745.

A máquina de lavar e desinfetar destina-se à lavagem e desinfecção térmica de dispositivos médicos reprocessáveis.

Modo de funcionamento

A lavagem e desinfecção dos dispositivos médicos é efetuada através de programas validados pelo utilizador, que estão adaptados à sujidade e ao tipo de dispositivos médicos a reprocessar no que diz respeito à qualidade da água, temperatura, produtos químicos utilizados e componentes do sistema.

A desinfecção térmica tem normalmente lugar no enxaguamento final. Uma exceção é o calçado termolábil, para o qual se procede a uma desinfecção termoquímica.

De acordo com o conceito A_0 da EN ISO 15883-1, a desinfecção térmica é feita com os parâmetros 80 °C (+ 5 °C, - 0 °C) e 10 min de tempo de retenção (A_0 600) ou com 90 °C (+ 5 °C, - 0 °C) e 5 min de tempo de retenção (A_0 3000), em função do efeito de desinfecção requerido.

É importante para a lavagem adequada dos dispositivos médicos utilizar suportes de carga específicos (carros, módulos, complementos, etc.).

Benefícios médicos

O resultado da lavagem, por ex., através do processo Vario TD, é determinante para a segurança da desinfecção e esterilização e, por conseguinte, para a reutilização segura dos dispositivos médicos a reprocessar.

O reprocessamento dos dispositivos médicos deve ser efetuado preferencialmente através de processos de lavagem mecânicos para fins de normalização.

Finalidade de utilização

Nesta máquina de lavar e desinfetar Miele, os dispositivos médicos reprocessáveis podem ser lavados, enxaguados, desinfetados e, dependendo do tipo de dispositivo, secos, em instituições de saúde como consultórios médicos (dentários), hospitais, centros de cirurgia ambulatória ou instalações veterinárias. Para este efeito, deve-se respeitar também as informações dos fabricantes dos dispositivos médicos (EN ISO 17664) e dos fabricantes dos produtos químicos.

Contraindicações

Endoscópios flexíveis ou produtos não aprovados para reprocessamento em máquinas de lavar e desinfetar de acordo com a sua recomendação de reprocessamento, não devem ser reprocessados.

A máquina de lavar e desinfetar não se destina ao reprocessamento de material descartável que pode ser reprocessado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745.

A máquina de lavar e desinfetar não deve ser operada em locais que não cumpram as seguintes condições ambientais.

Funcionamento (de acordo com IEC/EN 61010-1):

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| temperatura ambiente | 5 °C até 40 °C |
| humidade relativa do ar máxima | 80% para temperaturas até 31 °C |
| diminuindo linearmente até | 50% para temperaturas até 40 °C |
| humidade relativa do ar mínima | 10% |

Altura acima do nível do mar até 2.000 m
(conforme IEC/EN 61010-1)

Finalidade de utilização prevista

Esta máquina de lavar e desinfetar está especificamente equipada para médicos de clínica geral e hospitais e tem os programas de reprocessamento necessários, com exceção dos campos de oftalmologia, cirurgia minimamente invasiva (MIS) e odontologia.

Esta máquina de lavar e desinfetar não tem secagem ativa. Se necessário, assegurar a secagem completa após o reprocessamento.

Para outras áreas de aplicação ou programas adicionais, contactar o serviço de assistência técnica Miele.

Grupo de utilizadores previsto

A máquina de lavar e desinfetar só pode ser operada por pessoal médico (dentário) formado que tenha os conhecimentos especializados adequados para o reprocessamento de dispositivos médicos, como por ex., assistentes médicos (dentários).

Utilização indevida prevista

Endoscópios flexíveis ou e material descartável ou produtos que não se destinem a reprocessamento em máquinas de lavar e desinfetar não devem ser reprocessados.

Não observância dos controlos de rotina pelo operador, bem como dos intervalos de manutenção regulares.

Não observância das condições de instalação especificadas.

Trabalhos na rotina diária

Para os trabalhos de rotina diários, os operadores devem ser instruídos sobre as funções simples e sobre o carregamento da máquina de lavar e desinfetar e devem receber formação regularmente. Precisa de conhecimentos no reprocessamento mecânico de dispositivos médicos.

Os trabalhos de rotina diários encontram-se no nível operacional assim como no menu Regulações. O menu está livremente acessível a todos os utilizadores.

Administração

As tarefas avançadas tais como, p. ex., interrupção ou cancelamento do programa, exigem um conhecimento mais profundo do reprocessamento mecânico de dispositivos médicos.


Para alterações ao processo de reprocessamento ou adaptação da máquina de lavar e desinfetar, p. ex. aos acessórios utilizados ou às condições no local de utilização, são necessários conhecimentos adicionais específicos sobre o aparelho.

Validações exigem conhecimentos especiais do reprocessamento mecânico de dispositivos médicos, da tecnologia de processo e das normas e leis aplicáveis.

Os procedimentos administrativos e regulações estão alocados no menu

Outras regulações. Este está protegido por um código PIN contra o acesso não autorizado.


A máquina



- ① Fecho da porta Conforto
- ② Espaço para encaixar o módulo de comunicação (zona posterior, em cima à direita)
- ③ Acesso à sonda para validação (zona superior, frente à direita, visível só com o tampo desmontado)
- ④ Braço de lavagem superior
- ⑤ Calhas para cestos e carro
- ⑥ Braço de lavagem inferior
- ⑦ Placa de características
- ⑧ Reservatório para neutralizante líquido
- ⑨ Reservatório para sal de regeneração
- ⑩ Caixa para detergente em pó
- ⑪ Combinação de filtros
- ⑫ Painel do rodapé
- ⑬ Na zona posterior:
 - Segunda placa de características
 - Ligação à eletricidade e à água
 - Ligação para módulo doseador externo (módulo DOS)
- ⑭ Ligação à água para carro e cesto

Descrição do aparelho

Painel de comandos



- ① **Tecla (Ligar/Desligar)**
Ligar e desligar a máquina de limpeza.
- ② **Teclas , e**
Teclas seletoras de programas.
A ocupação das teclas é regulável.
- ③ **Tecla (Lista de programas)**
Abrir a lista com todos os programas selecionáveis.
- ④ **Visor**
Indicações de utilização e do desenrolar do programa.
- ⑤ **Teclas com setas e**
Navegação na interface do utilizador.
- ⑥ **Tecla (Interromper)**
Interromper o processo indicado no visor.
Nenhuma interrupção do programa!
- ⑦ **Tecla (Regulações)**
Abrir o menu para regulações do sistema.
- ⑧ **Tecla *Start/Stop***
Iniciar e cancelar o programa.
- ⑨ **Tecla (Desbloquear a porta)**
Desbloquear a porta antes ou depois do desenrolar do programa.
- ⑩ **Tecla (Apoio à secagem)**
Ligar e desligar o apoio à secagem.
- ⑪ **Tecla *OK***
Confirmar seleções efetuadas no painel de comandos
(aceitar ou gravar).
- ⑫ **Interface ótica para o serviço técnico**
Ponto de verificação e de transferência para o serviço técnico.

LED no teclado

No teclado do painel de comandos existem LED («Light Emitting Diode») de iluminação. Estes fornecem informações sobre o estado da máquina de lavar.

| Teclado | LED | Estado |
|---|--------------------------|---|
| Tecla  | LIGADO | A máquina está ligada. |
| | A PISCAR | A máquina de lavar está pronta a funcionar. |
| | DESLIGADO | A máquina está desligada. |
| Teclas seletoras de programas  ,  e  | LIGADO | O programa armazenado foi selecionado. O LED permanece aceso no final do programa até que seja selecionado outro programa. |
| | DESLIGADO | O programa não está selecionado ou as regulações do programa estão a ser processadas. |
| Tecla  | LIGADO | Foi selecionado um programa a partir da lista de programas. O LED permanece aceso no final do programa até que seja selecionado outro programa. |
| | DESLIGADO | Não foi selecionado nenhum programa da lista ou a regulação do programa está a ser processada. |
| Tecla  | LIGADO | A função adicional «Apoio à secagem» está ativada para o programa selecionado (não é possível em todos os programas, ver «Lista de programas»). |
| | DESLIGADO | A função adicional «Apoio à secagem» está desativada. |
| Tecla <i>Start/Stop</i> | LIGADO | Um programa está a decorrer. |
| | PISCA a VERDE | Um programa está selecionado, mas ainda não foi iniciado. |
| | PISCA a ENCARNADO | Ocorreu um erro (consulte o capítulo «Solução de anomalias»). |
| | DESLIGADO | Um programa terminou. |
| Tecla  | LIGADO | A porta está fechada (bloqueada) e não está a decorrer nenhum programa. |
| | A PISCAR | Um programa terminou e a porta está fechada (bloqueada). |
| | DESLIGADO | Está a decorrer um programa ou a porta está aberta (desbloqueada). |

Medidas de segurança e precauções

Esta máquina de lavar corresponde às normas de segurança prescritas. A utilização inadequada pode, contudo, resultar em lesões nas pessoas e danos materiais.

Leia atentamente as instruções de utilização, antes de utilizar a máquina de lavar. Preste atenção em particular aos riscos residuais descritos no capítulo Indicações de segurança e avisos. Desta forma, não só se protege, como também evita danos na máquina de lavar.

Guarde cuidadosamente as instruções de utilização!

Utilização adequada

▶ A máquina de lavar e desinfetar está aprovada apenas para as áreas de aplicação indicadas nestas instruções de utilização. Qualquer outro tipo de utilização, conversão ou alteração não é permitida e é possivelmente perigosa.

Os processos de lavagem e desinfecção foram concebidos apenas para dispositivos médicos, declarados pelo fabricante como reutilizáveis. Devem ser observadas as indicações do fabricante dos utensílios e instrumentos.

▶ A máquina de lavar e desinfetar deve ser utilizada exclusivamente em espaços interiores adequados.

Risco de lesões

Respeite as indicações mencionadas a seguir para evitar ferimentos.

▶ A máquina de lavar e desinfetar só pode ser colocada em funcionamento, ter a sua manutenção executada e ser reparada pelo serviço de assistência técnica da Miele ou por um técnico qualificado em conformidade. Para o melhor cumprimento possível dos regulamentos normativos e legais recomenda-se um dos contratos de manutenção da Miele. As reparações executadas de modo incorreto podem ter consequências graves para o utilizador!

▶ A máquina de lavar não pode ser instalada em locais onde exista risco de explosão ou de gelar.

▶ Nas imediações da máquina só devem ser instalados móveis para uso industrial para evitar risco de danos causados pela água condensada.

▶ Certas peças metálicas representam perigo de ferimentos/corte. Para o transporte e a instalação da máquina de lavar utilize luvas de proteção resistentes a cortes.

▶ Para garantir a estabilidade da máquina de lavar e desinfetar quando encastrada por baixo de uma bancada de trabalho é necessário que seja fixa aos móveis situados ao lado.

Medidas de segurança e precauções

- ▶ A segurança elétrica da máquina de lavar e desinfetar só está garantida se a ligação à corrente for efetuada por meio de uma tomada com contacto de segurança. É muito importante que esta condição base de segurança seja verificada e, em caso de dúvida, a instalação elétrica da habitação seja revista por um técnico especializado. A Miele não pode ser responsabilizada por avarias ou danos provenientes da falta ou interrupção do fio de terra.
- ▶ Qualquer defeito na máquina de lavar e desinfetar pode pôr a sua segurança em risco. Coloque a máquina de lavar imediatamente fora de serviço e informe o serviço de assistência técnica.
- ▶ Assinale a máquina de lavar e desinfetar que foi colocada fora de serviço e proteja-a contra uma reativação não autorizada. A máquina de lavar e desinfetar só pode voltar a ser colocada em funcionamento depois de ter sido reparada com sucesso pelo serviço de assistência técnica da Miele ou por técnicos qualificados em conformidade.
- ▶ O pessoal utilizador deverá receber formação regularmente. Pessoal não informado e sem formação não podem utilizar a máquina de lavar e desinfetar.
- ▶ Só podem ser utilizados produtos químicos que estejam autorizados pelo seu fabricante para a respetiva área de aplicação. O fabricante dos produtos químicos é responsável por influências negativas no material do utensílio e da máquina de lavar e desinfetar.
- ▶ Cuidado ao manusear produtos químicos! Em parte tratam-se de substâncias ácidas, irritantes e tóxicas!
As medidas de segurança em vigor e as informações de segurança do fabricante dos produtos químicos devem ser seguidas!
Utilize luvas e óculos de proteção!
- ▶ A máquina de lavar e desinfetar só deve funcionar com água e detergentes adequados e não podem ser utilizados solventes orgânicos ou líquidos inflamáveis.
Entre outros pode existir risco de explosão e risco de danos através da destruição de peças em borracha e peças sintéticas o que terá como consequência o derrame de líquidos.
- ▶ A água existente na cuba não é potável.
- ▶ No caso de detergente em pó tome os devidos cuidados para não inalar o pó. Se for ingerido detergente, pode provocar graves danos na boca e garganta ou até sufocar.
- ▶ Não levante a máquina de lavar e desinfetar segurando-a por ex. pelo painel de comandos ou pela tampa de inspeção aberta. Estes pode ser danificados ou arrancados.
- ▶ Não se sente e não se ponha em cima da porta aberta da máquina porque a máquina pode tombar e ficar danificada.

Medidas de segurança e precauções

- ▶ Em caso de utensílios cortantes e pontiagudos a serem lavados, arrumados em posição vertical, tenha atenção a possíveis ferimentos e ordene-os de forma a não constituírem perigo.
- ▶ Os vidros partidos podem provocar lesões graves ao colocar e ao retirar os utensílios de dentro da máquina. As peças com vidros partidos não podem ser lavadas na máquina de lavar e desinfetar.
- ▶ Durante o funcionamento da máquina de lavar e desinfetar tenha cuidado com as temperaturas de funcionamento elevadas. Ao abrir a porta, ignorando o bloqueio existe risco de queimaduras.
- ▶ Se durante a lavagem e desinfecção dos utensílios se formarem substâncias químicas tóxicas (por ex. aldeídos no produto desinfetante), deverá controlar regularmente a vedação da porta e, possivelmente, a função do condensador de vapores.
A abertura da porta da máquina de lavar e desinfetar durante uma interrupção do programa está, neste caso, associada a um risco especial.
- ▶ Em caso de emergência devido a contacto com vapores tóxicos ou produtos químicos siga as indicações de segurança mencionadas pelo fabricante dos produtos químicos.
- ▶ Os carros, os módulos, os complementos e a carga, devem arrefecer primeiro e só depois devem ser retirados da máquina. Despeje eventuais restos de água para a cuba.
- ▶ Não lave a máquina ou a zona envolvente utilizando uma mangueira ou dispositivos com água a alta pressão.
- ▶ Desligue a máquina da corrente elétrica sempre que seja efetuado qualquer trabalho de manutenção.
- ▶ Dependendo da natureza do chão e do calçado, os líquidos no chão podem constituir um risco de escorregar. Se possível, mantenha o chão seco e remova imediatamente os líquidos com os meios adequados. Devem ser tomadas medidas de proteção adequadas ao remover substâncias perigosas e líquidos quentes.

Segurança de qualidade

Siga as indicações mencionadas a seguir para que seja garantida a qualidade da lavagem dos produtos médicos para evitar riscos para os doentes e deterioração de materiais.

▶ A interrupção do programa só pode ser efetuada em casos excepcionais e por pessoal autorizado.

▶ O padrão de lavagem e desinfeção do processo de desinfeção na rotina diária tem de ser detectado e garantido pelo utilizador/operador. Os procedimentos devem ser periodicamente revistos termoelectricamente e documentados por controlo de resultados.

No processo termoquímico são necessários testes adicionais com indicadores químicos ou biológicos.

▶ Para a desinfeção térmica devem ser utilizadas as temperaturas e os tempos de ação necessários para fornecer a profilaxia de infeção de acordo com as normas e diretivas, assim como com conhecimentos microbiológicos e sobre higiene.

▶ Utilize apenas utensílios em boas condições de lavagem. Verifique a estabilidade térmica das peças em plástico. O processamento de materiais niquelados e em alumínio é limitado e exige condições muito especiais de processamento.

Materiais ferrosos corrosivos não devem ser colocados na máquina, nem como instrumentos a serem lavados nem como sujidade.

▶ O reprocessamento de dispositivos médicos ocorre por meio de desinfeção térmica.

A desinfeção de materiais a lavar não refratários (p. ex., calçado de bloco OP) pode ser efetuada através da adição de um desinfetante químico. Isto requer um programa especial de reprocessamento disponibilizado pelo serviço de assistência técnica da Miele. Os parâmetros de desinfeção baseiam-se nos pareceres de peritos dos fabricantes dos desinfetantes. Deve ter-se especialmente em atenção as indicações relativas ao seu manuseamento, condições de utilização e eficácia.

A utilização de tais processos termoquímicos não é adequada para o reprocessamento de produtos médicos.

▶ Os produtos químicos podem, em determinadas circunstâncias, provocar danos na máquina de lavar e desinfetar. Recomendamos que sejam seguidas as recomendações do fabricante dos produtos químicos.

Em caso de danos e suspeita de incompatibilidade do material contacte a Miele.

▶ Produto de tratamento de instrumento com base em óleos de parafina (óleos brancos) pode danificar os elastómeros e peças sintéticas da máquina de lavagem e desinfeção. Estes produtos de tratamento não podem ser utilizados na máquina mesmo se o fabricante do produto recomendar a sua utilização em máquinas.

Medidas de segurança e precauções

- ▶ As substâncias com propriedades abrasivas não podem ser colocadas na máquina de lavar e desinfetar porque isso pode danificar os componentes mecânicos da circulação da água na máquina. Restos de substâncias abrasivas nos utensílios devem ser eliminados antes de serem colocados na máquina.
- ▶ Tratamento prévio, por ex. com detergente ou produto de desinfecção, mas também determinadas sujidades e alguns químicos podem provocar formação de espuma. A espuma pode alterar o resultado da lavagem e da desinfecção.
- ▶ O processo deve ser definido de modo que não saia espuma da cuba. A espuma que possa sair compromete o funcionamento seguro da máquina de lavar e desinfetar.
- ▶ O processo deve ser controlado regularmente pelo responsável para detectar a formação de espuma.
- ▶ Para evitar danos materiais na máquina de lavar e desinfetar e nos acessórios utilizados, devido à influência de produtos químicos, sujidade introduzida assim com a sua interação, deve ter em conta as indicações mencionadas no capítulo «Processos químicos».
- ▶ A recomendação para utilizar produtos químicos, detergentes por ex. não significa que a Miele seja responsável pela influência dos produtos químicos sobre o material a lavar.
Tenha em conta que a alteração de formulas, condições de armazenagem, etc. que não são divulgadas pelo fabricante dos produtos químicos, podem influenciar negativamente a qualidade do resultado de lavagem.
- ▶ Durante a utilização de produtos químicos, observe impreterivelmente as indicações do respetivo fabricante. Apenas utilize os produtos químicos para o caso de aplicação previsto pelo fabricante, para evitar danos materiais e, se necessário, reações químicas intensas, p. ex. reação de gás explosivo.
- ▶ Indicações sobre armazenamento e eliminação de produtos químicos são disponibilizadas pelos respectivos fabricantes e devem ser seguidas.
- ▶ As partículas $\geq 0,8$ mm são filtradas pelos filtros na cuba. As partículas mais pequenas podem ir parar ao sistema de circulação. Por isso, para a preparação de instrumentos estreitos pode ser necessários uma filtragem adicional da solução de lavagem.
- ▶ Em caso de aplicações críticas onde são colocadas elevadas exigências de qualidade aos procedimentos de lavagem e desinfecção, recomenda-se consultar previamente os serviços Miele a fim de estabelecer as condições de utilização (detergentes, qualidade da água, etc.).

Medidas de segurança e precauções

- ▶ Os carros, cestos, módulos e complementos devem ser utilizados de acordo com as suas especificações. Os utensílios com cavidades devem ser colocados de forma que os jatos da solução de lavagem banhem toda a superfície.
- ▶ Peças leves e peças pequenas devem ser tapadas com a rede de cobertura, ou ser colocadas numa caixa em rede para peças pequenas para que não bloqueiem o braço de lavagem.
- ▶ Todos os recipientes que vão ser lavados na máquina devem estar vazios.
- ▶ Os utensílios que vão ser colocados na máquina só podem ter vestígios de resíduos solventes. Solventes com ponto de inflamação inferior a 21 °C só podem existir em vestígios.
- ▶ Soluções contendo cloreto, em particular ácido clorídrico, não podem ser introduzidas na máquina de lavagem e desinfeção.
- ▶ Preste especial atenção para que o revestimento exterior em aço inox da máquina de lavar e desinfetar não entre em contacto com produtos que contenham ácido clorídrico ou com vapores para evitar a corrosão.
- ▶ Após efetuar trabalhos na rede de abastecimento de água é necessário purgar a conduta de água de acesso à máquina. Caso contrário, peças da máquina de lavar e desinfetar podem ficar danificadas.
- ▶ Se a máquina estiver encastrada as ranhuras existentes lateralmente não devem ser tapadas por ex. com silicone, para que a ventilação da bomba de circulação fique assegurada.
- ▶ Leia as instruções de instalação indicadas no livro de instruções fornecido juntamente com o aparelho.

Utilização de componentes e acessórios

- ▶ Utilize somente aparelhos adicionais indicados pela Miele e de acordo com o tipo de utilização. A Miele pode indicar o número de artigo dos aparelhos.
- ▶ Só podem ser utilizados carros, cestos, módulos e complementos Miele. Ao alterar os acessórios Miele ou utilizando outros cestos e complementos a Miele não garante que sejam alcançados resultados de lavagem e desinfeção suficientes. Eventuais prejuízos que daí possam resultar ficam excluídos da garantia.

Medidas de segurança e precauções

Símbolos existentes no aparelho



Atenção:
Siga o indicado no livro de instruções!



Atenção:
Perigo devido a choque elétrico!



Aviso sobre superfícies quentes:
Ao abrir a porta, a cuba pode estar muito quente!



Perigo de corte:
Para o transporte e a instalação da máquina de lavar, utilizar luvas de proteção resistentes a cortes!

Aparelhos em fim de vida útil


► Cuidado porque um aparelho antigo pode estar contaminado por sangue ou outros fluidos corporais, substâncias tóxicas ou cancerígenas, metais pesados, etc., devendo por isso ser descontaminado antes de ser enviado para a reciclagem.

Elimine todos os resíduos existentes no aparelho de acordo com as indicações de segurança (utilize luvas e óculos de proteção).

Elimine ou danifique o fecho da porta para impedir que crianças se possam trancar dentro da máquina. Depois disso a máquina deve ser entregue num centro de reciclagem.

Painel de comandos


A máquina de lavar e desinfetar é comandada através das teclas situadas no painel de comandos. As teclas encontram-se de ambos os lados do visor na superfície em aço inoxidável. O visor não é um ecrã tátil.



Para utilizar as teclas basta que pressione a tecla correspondente. Basta uma leve pressão para iniciar a função. É possível pressionar a tecla durante aprox. 20 segundos.

Imagens do visor

As apresentações do visor, neste livro de instruções, são apenas exemplos que podem diferir da apresentação real no visor.



Ao lado do visor encontram-se as teclas de seleção. Exceto as teclas , a  e a de *Start/Stop*.

Ligar


A máquina tem de estar ligada à corrente elétrica.

- Pressione a tecla  até que o LED no painel acenda.

De seguida, aparece no visor a seguinte indicação:



Logo que a máquina de lavar e desinfetar esteja pronta a funcionar, a indicação no visor altera e mostra o programa selecionado em último lugar, p. ex.:



Ao ligar a máquina de lavar e desinfetar pela primeira vez ou se as regulações de fábrica foram repostas, é necessário regular primeiro alguns parâmetros básicos como, p. ex., o idioma, a data, as horas, etc. Para isso, o visor muda automaticamente para os respetivos pontos.

Desligar

- Pressione a tecla .

Função Auto-Off

Para poupar energia, a máquina possui uma função Auto-Off. Se a máquina de lavar e desinfetar não for utilizada durante um período de tempo predefinido, irá desligar-se automaticamente, consulte o capítulo «Regulações suplementares/Desligar após».

- Através da tecla  volta a ligar a máquina de lavar e desinfetar.

Operacionalidade

Durante a preparação, a máquina de lavar e desinfetar permanece ligada, a tecla  pisca e as horas são mostradas no visor. Pressionando uma tecla qualquer, a máquina de lavar e desinfetar é novamente reativada. A preparação pode ser opcionalmente ativada e desativada, consulte o capítulo «Regulações suplementares/Desligar após».

As indicações no visor

O visor da máquina de lavar e desinfetar está subdividido em menus. As indicações no menu são apresentadas em 3 linhas.

É indicado o nome do menu (linha superior) e no máximo mais dois pontos do menu. A opção selecionada fica iluminada em destaque, por ex.:



Utilização do menu

☰

Regulações

Com esta tecla pode ativar os menus.

^ e v

Teclas com setas

Através destas teclas com setas navega num menu linha a linha para cima ou para baixo. Mantendo a tecla permanentemente pressionada a lista rola automaticamente até que chegue ao fim da lista do menu. A navegação pode continuar voltando a carregar na tecla.

Além disso com estas teclas pode alterar passo a passo os valores dos parâmetros. Este procedimento está descrito no capítulo correspondente.

OK

Tecla OK

Com a tecla OK é confirmada ou memorizada uma seleção. A indicação muda de seguida para o menu superior seguinte ou na seleção de parâmetros para a próxima posição de introdução. O processo está descrito em cada contexto.

↶

Tecla interromper

Antes de carregar em OK pode alterar sempre um processo através da tecla ↶. O menu é interrompido prematuramente e o visor muda para o próximo nível de menu. Regulações eventualmente selecionadas não serão memorizadas.

Símbolos no visor



Setas de navegação

Se um menu tiver mais de duas possibilidades de seleção, aparecem duas setas de navegação ao lado dos pontos do menu.



Com a ajuda das teclas com setas \wedge e \vee , no painel de comandos pode navegar através do menu.




Linha ponteada

Se um menu tiver mais de duas possibilidades de seleção, uma linha ponteada marca o fim da lista de seleção. A última seleção está na linha superior e a primeira na linha por baixo.




Visto

Se existirem várias opções à escolha, o visto \checkmark marca a regulação atual.



Informações do sistema

O símbolo **i** indica mensagens do sistema, que facultam informações, p. ex., sobre o nível de enchimento dos reservatórios ou dão a indicação de quando deve ser efetuado o próximo serviço de manutenção.



As mensagens do sistema são emitidas antes do início e no final de um programa e devem ser confirmadas individualmente com **OK** ou todas em conjunto no final do programa, abrindo a porta. Se durante o desenrolar do programa aparece no visor o símbolo **i**, pode visualizar as mensagens do sistema pressionando a tecla **OK** continuamente.



Mensagens de erro

Em caso de erro, em vez do símbolo **i** aparece indicado um sinal de alarme. O procedimento seguinte em caso de erro está indicado no capítulo «Solução de anomalias» e «Serviço técnico».

Regulações no menu

As descrições sobre a utilização dos menus estão estruturadas de acordo com o esquema seguinte:

Caminho de entrada

O caminho de entrada descreve a sequência de entrada completa para chegar ao respectivo nível de menu. Para isso os pontos do menu mencionados têm de ser selecionados individualmente através das teclas com setas e confirmados com *OK*.

Exemplo:


Tecla '☰'
 ▶Regulações |
 ▶Horas
 ▶Formato de horas

Se o visor já apresenta um ponto do menu, não é necessário efetuar o caminho completo. Se por ex. já ativou o menu Regulações |, não necessita de pressionar a tecla '☰'. Neste caso pode seguir o caminho a partir do menu Regulações |.

Indicações no visor

Ao ativar o menu geralmente, já está pré-selecionada a regulação efetuada em último lugar.

Exemplo:



Opções

Todas as possibilidades de regulação (opções) dos menus são listadas com uma breve descrição.

Exemplo:

- 12 horas
 Indicação das horas em formato de 12 horas (am/pm).
- 24 horas
 Indicação das horas em formato de 24 horas.

Procedimento

No final são explicados os próximos passos.

Exemplo:

- Selecione uma opção com ajuda da teclas com setas ^ e v.
- Toque em *OK* para memorizar a regulação.

Abrir e fechar a porta

Bloqueio eletrónico da porta

A máquina está equipada com um fecho Conforto. Ao fechar a porta, o fecho conduz a porta automaticamente para a posição final, garantindo, assim, a vedação necessária. A porta fica bloqueada eletronicamente.

Abrir a porta


Uma porta bloqueada eletronicamente só pode ser aberta, quando:

- a máquina estiver ligada à eletricidade e ligada (o LED no teclado  acende),
- não estiver nenhum programa a decorrer,
- a temperatura na cuba for inferior a 60 °C e
- o LED no teclado  acender.

■ Pressione a tecla  para abrir a porta.

O fecho Conforto abre a porta alguns centímetros. O LED no teclado apaga-se logo que a porta seja desbloqueada.

O painel de comandos da máquina também tem função de puxador da porta.



■ Agarre na pega situada por baixo do painel de comandos e abra a porta deslizando-a para baixo.

Fechar a porta

■ Preste atenção para que nenhum objetos ou utensílio fique saliente na zona de fecho da porta.

 Não agarre na zona do fecho da porta.
Pode entalar as mãos.


■ Levante a porta e feche-a com leve pressão até sentir o encaixe no fecho. O fecho Conforto conduz a porta automaticamente para a posição adequada.

Abrir a porta através da abertura de emergência

Só deverá acionar o dispositivo de desbloqueio de emergência se não for possível abrir a porta normalmente, por exemplo se faltar a energia elétrica.


⚠ Se acionar a abertura de emergência durante o desenrolar de um programa, pode sair água muito quente e produtos químicos. Risco de queimaduras.

- Faça pressão contra a porta para aliviar o mecanismo de desbloqueio de emergência.



- Encaixe a espátula fornecida em conjunto, na ranhura entre a porta e o tampo ou a bancada. A extremidade direita da espátula tem de ficar alinhada com o canto exterior do visor.
- Pressione a espátula contra o mecanismo de desbloqueio, até que ouça o desbloqueio da porta. Agora pode abrir a porta.

Com a máquina ligada o desbloqueio de emergência fica mencionado no protocolo e aparece no visor a seguinte mensagem:



- Desligue a máquina através da tecla  e volte a ligar.
- Validar a mensagem de erro através do código PIN.

Descalcificador

Graus de dureza da água

Para obter bons resultados de lavagem a máquina de lavar e desinfetar necessita de água macia, sem calcário. No caso de água dura, deposita-se uma película branca, tanto nos utensílios como no interior da máquina.

Se a dureza da água existente for superior a 0,7 mmol/l (4 °dH), é necessário efetuar a descalcificação, o que é feito automaticamente pelo descalcificador incorporado durante o desenrolar do programa. Para que o descalcificador funcione corretamente, é necessário regular o descalcificador para o grau de dureza da água existente (consulte o capítulo «Descalcificador/Regular o grau de dureza da água»).

Contacte a companhia fornecedora de água e informe-se do grau de dureza existente na zona onde a máquina está instalada. Quando for necessário efetuar uma intervenção técnica, o trabalho do técnico será facilitado se souber o grau de dureza da água existente. Por este motivo, mencione a seguir o grau de dureza existente:

_____ mmol/l ou °dH.

Além disso, o descalcificador deve ser regenerado periodicamente. Para isso, necessita de sal especial para a regeneração (consulte o capítulo «Descalcificador/Encher o depósito com sal de regeneração»). A regeneração é feita automaticamente durante o desenrolar do programa.

Se a dureza da água existente for sempre inferior a 0,7 mmol/l (4 °dH), não é necessário adicionar sal no descalcificador. No entanto, é necessário regular o descalcificador.


Regular o grau de dureza da água

O grau de dureza da água pode ser regulado entre 0 e 12,6 mmol/l (0 - 70 °dH).

- Ative o menu através de:

Tecla 

- ▶ Outras regulações
 - ▶ Grau dureza água



Na linha inferior do visor é indicada a faixa de ajuste possível.

Os valores para definir a dureza da água, encontram-se na tabela da página seguinte.

Se o grau de dureza da água oscilar, deverá programar o valor mais elevado. Se o valor oscilar por ex. entre 1,4 e 3,1 mmol/l (8 e 17 °dH) deve regular o grau de dureza para 3,1 mmol/l (17 °dH).

- Para regular o grau de dureza da água utilize as teclas com setas \wedge (mais elevado) e \vee (mais baixo).
- Toque em «OK», para memorizar a regulação.

Descalcificador

Tabela

| °dH | °f | mmol/l | Display |
|-----------|-----------|------------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0,2 | 1 |
| 2 | 4 | 0,4 | 2 |
| 3 | 5 | 0,5 | 3 |
| 4 | 7 | 0,7 | 4 |
| 5 | 9 | 0,9 | 5 |
| 6 | 11 | 1,1 | 6 |
| 7 | 13 | 1,3 | 7 |
| 8 | 14 | 1,4 | 8 |
| 9 | 16 | 1,6 | 9 |
| 10 | 18 | 1,8 | 10 |
| 11 | 20 | 2,0 | 11 |
| 12 | 22 | 2,2 | 12 |
| 13 | 23 | 2,3 | 13 |
| 14 | 25 | 2,5 | 14 |
| 15 | 27 | 2,7 | 15 |
| 16 | 29 | 2,9 | 16 |
| 17 | 31 | 3,1 | 17 |
| 18 | 32 | 3,2 | 18 |
| 19 | 34 | 3,4 | 19 *) |
| 20 | 36 | 3,6 | 20 |
| 21 | 38 | 3,8 | 21 |
| 22 | 40 | 4,0 | 22 |
| 23 | 41 | 4,1 | 23 |
| 24 | 43 | 4,3 | 24 |
| 25 | 45 | 4,5 | 25 |
| 26 | 47 | 4,7 | 26 |
| 27 | 49 | 4,9 | 27 |
| 28 | 50 | 5,0 | 28 |
| 29 | 52 | 5,2 | 29 |
| 30 | 54 | 5,4 | 30 |
| 31 | 56 | 5,6 | 31 |
| 32 | 58 | 5,8 | 32 |
| 33 | 59 | 5,9 | 33 |
| 34 | 61 | 6,1 | 34 |
| 35 | 63 | 6,3 | 35 |


| °dH | °f | mmol/l | Display |
|-----|-----|--------|-----------|
| 36 | 65 | 6,5 | 36 |
| 37 | 67 | 6,7 | 37 |
| 38 | 68 | 6,8 | 38 |
| 39 | 70 | 7,0 | 39 |
| 40 | 72 | 7,2 | 40 |
| 41 | 74 | 7,4 | 41 |
| 42 | 76 | 7,6 | 42 |
| 43 | 77 | 7,7 | 43 |
| 44 | 79 | 7,9 | 44 |
| 45 | 81 | 8,1 | 45 |
| 46 | 83 | 8,3 | 46 |
| 47 | 85 | 8,5 | 47 |
| 48 | 86 | 8,6 | 48 |
| 49 | 88 | 8,8 | 49 |
| 50 | 90 | 9,0 | 50 |
| 51 | 91 | 9,1 | 51 |
| 52 | 93 | 9,3 | 52 |
| 53 | 95 | 9,5 | 53 |
| 54 | 97 | 9,7 | 54 |
| 55 | 99 | 9,9 | 55 |
| 56 | 100 | 10,0 | 56 |
| 57 | 102 | 10,2 | 57 |
| 58 | 104 | 10,4 | 58 |
| 59 | 106 | 10,6 | 59 |
| 60 | 107 | 10,7 | 60 |
| 61 | 109 | 10,9 | 61 |
| 62 | 111 | 11,1 | 62 |
| 63 | 113 | 11,3 | 63 |
| 64 | 115 | 11,5 | 64 |
| 65 | 116 | 11,6 | 65 |
| 66 | 118 | 11,8 | 66 |
| 67 | 120 | 12,0 | 67 |
| 68 | 122 | 12,2 | 68 |
| 69 | 124 | 12,4 | 69 |
| 70 | 125 | 12,5 | 70 |

*) regulação de fábrica


Encher o depósito com sal de regeneração

Para a regeneração do descalcificador utilize somente sal grosso especial para a regeneração com um tamanho de aprox. de 1 - 4 mm. Nunca utilize outro tipo de sal. Outro tipo de sal pode conter partículas não solúveis que prejudicam o funcionamento do descalcificador.

⚠ Se encher inadvertidamente o reservatório do sal com detergente o descalcificador ficará danificado.
Sempre que encher o reservatório do sal certifique-se de que pegou numa embalagem com sal.




- Abra a porta aproximadamente num ângulo de 45°. Desta forma, o sal chega ao reservatório de uma forma ideal.



- Pressione o botão de bloqueio amarelo no reservatório de sal com o símbolo ↻ na direção da seta. A tampa abre.
- Levante o funil de enchimento.

O reservatório tem capacidade para aprox. 1,4 até 2 kg de sal, dependendo do tipo de sal e do nível de enchimento residual.

Descalcificador



⚠ Nunca adicionar água no reservatório!
O reservatório pode transbordar ao adicionar sal.

- No máximo, adicione só a quantidade de sal que permita fechar de novo o funil de enchimento facilmente. Não adicione mais do que 2 kg de sal.

Ao adicionar o sal pode transbordar água (salmoura) do reservatório.

- Limpe os restos de sal da área de enchimento e, especialmente, da vedação do reservatório. Os restos de sal **não** podem ser enxaguados com água corrente, pois isso pode fazer com que o reservatório transborde.
- Volte a fechar o reservatório.

⚠ Em caso de enchimento excessivo, não fechar o reservatório à força.
Se um reservatório de sal demasiado cheio for fechado à força, isso pode causar danos no reservatório.
Remova o excesso de sal antes de fechar o reservatório.

- Depois de adicionar sal, inicie o programa Enxaguar.

Os eventuais resíduos de sal e a salmoura derramada são, dessa forma, soltos, diluídos e enxaguados.

Resíduos e salmoura derramada, se não forem lavados, podem provocar corrosão.

Indicação de falta de sal

Se o nível de sal no reservatório for baixo irá aparecer a mensagem para encher o reservatório com sal:



- Confirmar a mensagem com a tecla OK e
- Adicionar o sal de regeneração como descrito antes.

Se a indicação aparecer pela primeira vez, dependendo do grau de dureza selecionado poderá ter de ser efetuado o programa de novo.

Quando já não existir solução salina no descalcificador, aparece uma mensagem no visor e a máquina fica bloqueada para ser utilizada.

Após adicionar sal a máquina desbloqueia ao fim de alguns segundos.

Carro, cestos, módulos e complementos

A máquina está equipada com um cesto superior e um cesto inferior ou um carro que, de acordo com a qualidade e forma dos utensílios que vão ser lavados e desinfetados, poderão ainda ser equipados com diversos complementos e módulos ou serem substituídos por cestos especiais.

Os complementos devem ser escolhidos de acordo com o tipo de utilização.

As indicações sobre as áreas de aplicação individuais podem ser encontradas nas páginas a seguir e nas instruções de utilização dos carros, cestos, módulos e complementos (quando disponível).

Para todas as áreas de utilização mencionadas no capítulo «Âmbito de aplicação», a Miele dispõe de componentes adequados na forma de carros, cestos, módulos, complementos e dispositivos de lavagem especiais. Na Miele pode obter informações mais detalhadas.

Abastecimento de água

Os carros e os cestos com braços de lavagem ou outros dispositivos de lavagem estão equipados na zona posterior com um ou mais canhões de ligação para o abastecimento de água. Ao serem deslizados para o interior da máquina estes encaixam no bocal de abastecimento de água situado na zona posterior interior. Com a porta da máquina fechada os cestos e carros são mantidos em posição. Os acoplamentos no interior da cuba estão mecanicamente bloqueados.

Carros e cestos de séries mais antigas

Para utilizar carros e cestos de séries mais antigas, nesta máquina de lavar e desinfetar deverá consultar a Miele. Os carros e os cestos com tubos de abastecimento de água para os braços de lavagem e réguas injetoras têm de ser alterados para poderem ser ligados. Os serviços Miele procedem à alteração que só será possível em alguns modelos.

 A montagem dos canhões de ligação para o abastecimento de água dos carros e cestos tem de ser efetuada pelos serviços Miele. Os erros de montagem ao utilizar os carros e os cestos podem causar danos na máquina de lavar e desinfetar.

Após ser efetuada a alteração, os carros e os cestos deixam de poder ser utilizados nas máquinas de séries mais antigas.

Regular a altura do cesto superior

Os cestos superiores reguláveis em altura podem ser colocados em três níveis de encaixe diferentes, com 2 cm de altura, para colocar utensílios com diferentes tamanhos.

Para efetuar a regulação em altura é necessário deslocar os suportes com os rodízios situados nas laterais do cesto superior e o acoplamento da água situado na zona posterior do cesto. Os suportes dos rodízios são fixos ao cesto superior com dois parafusos. A ligação à água é composta pelas seguintes peças:

- uma placa em aço inoxidável com 2 aberturas,
- uma peça de ligação em plástico e
- 6 parafusos.

O cesto superior deve ficar nivelado na horizontal. Não é permitido o posicionamento com inclinação (um lado mais alto, outro mais baixo).


Regulando o cesto em altura, altera a altura para colocar os utensílios no cesto superior e no cesto inferior.

Para alterar a posição do cesto superior:

- Retire o cesto superior puxando-o para fora até ao batente e levante-o depois das calhas.
- Desaparafuse o fixador dos rodízios e o acoplamento da água.

Para regular o cesto superior:


...no nível superior:



- Mova os fixadores dos rodízios de ambos os lados para a posição mais baixa e aperte os parafusos definitivamente.
- Coloque a placa em aço inoxidável por cima das aberturas do tubo de entrada de água, de forma que a abertura superior fique tapada, aparafuse a placa em cima com 2 parafusos. Encaixe o canhão de ligação na abertura inferior da placa de forma que o orifício ao centro fique tapado. Aparafuse o canhão de ligação com 4 parafusos.


Técnica de aplicação

...no nível inter-
médio:



- Mude a posição do fixador dos rodízios de ambos os lados para a posição intermédia e aparafuse definitivamente.
- Coloque a placa em aço inoxidável sobre o orifício do tubo de entrada de água de forma que um dos furos exteriores fique tapado. Aparafuse a placa em cima e em baixo com 2 parafusos. Coloque o canhão de ligação na abertura intermédia da placa em aço inox de forma que o orifício exterior fique tapado. Aparafuse o canhão de ligação com 4 parafusos.

...no nível inferior:



- Mude o fixador dos rodízios de ambos os lados para a posição superior e aparafuse-o definitivamente.
- Coloque a placa em aço inoxidável sobre o orifício do tubo de entrada de água de forma que o orifício inferior fique tapado. Aparafuse a placa em baixo com 2 parafusos. Coloque o canhão de ligação na abertura superior da placa em aço inox de forma que o orifício intermédio fique tapado. Aparafuse o canhão de ligação com 4 parafusos.

De seguida verifique:

- Coloque o cesto superior sobre as calhas e deslize-o com cuidado para o interior, para verificar a montagem correta do acoplamento da água.


Medição da pressão de lavagem

A pressão de lavagem pode ser medida em todos os carros e cestos com braços de lavagem, barras de injetores ou outras ligações de lavagem, p. ex. no âmbito de testes de desempenho e validações segundo a norma EN ISO 15883.

Acesso para medir a pressão de lavagem

No caso de carros e cestos com braços de lavagem e barras de injetores adicionais ou outras ligações de lavagem, está prevista uma ligação na barra de injetores ou uma ligação de lavagem para medir a pressão de lavagem. A posição exata encontra-se descrita nas respectivas instruções de utilização dos carros e dos cestos.

No caso de carros e cestos com braços de lavagem e sem outras ligações de lavagem, o acesso para medir a pressão de lavagem encontra-se lateralmente no tubo de entrada de água.



No acesso à medição não podem estar ligados materiais a lavar, dispositivos de lavagem, etc. Após efetuar a medição, o acesso deve ser tapado com o parafuso cego.

- Para efetuar a medição da pressão de lavagem substitua o parafuso cego por um adaptador Luer-Lock, p. ex. o E 447.

Arrumação dos utensílios

⚠ Reprocesse exclusivamente itens que estejam declarados pelo fabricante como reutilizáveis e observe as instruções específicas de reprocessamento.
O reprocessamento de material descartável não é permitido.

Para uma lavagem interior adequada são necessários injetores especiais, casquilhos ou adaptadores de acordo com os itens a serem lavados. Nos serviços Miele pode obter estes e outros componentes.

⚠ As medidas de proteção individual devem ser respeitadas!
Ao manusear itens contaminados deve utilizar sempre luvas de proteção ou outros equipamentos adequados como, p. ex., pinças.

- Basicamente dispor os utensílios a serem lavados de forma que todas as superfícies sejam enxaguadas por água de lavagem. Só assim podem ficar corretamente limpos!
- Os itens a serem lavados não devem ser arrumados uns dentro dos outros nem ficar sobrepostos. Os itens a serem lavados não devem ficar juntos ou próximos uns dos outros de forma a não prejudicarem a lavagem!
- O interior de itens a serem lavados com cavidades a serem lavados deve ser completamente banhado com água de lavagem.
- Os itens a serem lavados com cavidades, longos e estreitos devem ser encaixados nos suportes de forma que fique garantida a lavagem interior.
- As peças ocas devem ser colocadas nos respectivos carros, cestos, módulos e complementos com a abertura voltada para baixo, para que a água possa sair e entrar sem obstáculos.
- Os itens fundos, p. ex. escorredores, devem ser colocados de lado para que a água possa escorrer livremente.
- Os itens desmontáveis devem ser separados de acordo com as indicações do fabricante e colocados distanciados uns dos outros.
- As peças leves devem ser cobertas com a rede de cobertura, como, por exemplo, A 6 ou A 810, ou colocadas numa caixa de rede para peças pequenas para que não bloqueiem o braço de lavagem.
- Os braços de lavagem não devem ficar bloqueados por peças altas.
- Os vidros partidos podem provocar lesões graves ao colocar e ao retirar os utensílios de dentro da máquina. Os itens com vidros partidos não podem ser lavados na máquina de lavar e desinfetar.
- Os itens niquelados e cromados, assim como os itens em alumínio são adequados de forma condicionada para o reprocessamento mecânico. Estes requerem condições de processo especiais.
- Para evitar corrosão recomendamos só a lavagem de instrumentos que estejam em perfeitas condições e sejam em aço inoxidável.

- Peças pequenas só devem ser lavadas em complementos especiais ou caixas com tampa.
- O material a lavar termolábil, p. ex., calçado de bloco OP, só devem ser reprocessados através de um processo termoquímico.

Para validar carregue os cestos tal como mostra a figura.

Dependendo da aplicação, siga as instruções adicionais nos capítulos seguintes.

Preparar material a lavar

- Os materiais a lavar devem estar vazios ao serem colocados na máquina.

⚠ Danos causados por solventes.

Os materiais a lavar podem estar, no máximo, humedecidos com resíduos de solvente, quando são colocados na cuba de lavagem. Os solventes com um ponto de inflamação inferior a 21 °C devem estar presentes apenas em vestígios.

Enxague abundantemente o material a lavar com água e escorra-o bem antes de o colocar na cuba de lavagem.

- Se possível, deve desmontar os materiais a lavar de acordo com as instruções dos fabricantes e abrir as eventuais válvulas ou torneiras existentes.
- As indicações do fabricante sobre a limpeza prévia e, se necessário, tratamento prévio devem ser consideradas.
- Enxaguar a fundo o material a lavar que tenha sido previamente tratado com produtos químicos (ver secção «Eliminação molhada»).

Eliminação a seco

Dispositivos médicos contaminados são colocados, sem tratamento prévio, diretamente nos cestos e complementos da máquina de lavar e desinfetar.

Para os dispositivos médicos contaminados deve de preferência efetuar a eliminação a seco.

Eliminação molhada

Os materiais a lavar previamente tratados com produtos químicos devem ser lavados manualmente antes de serem reprocessados na máquina ou com o programa Enxaguar para evitar a formação excessiva de espuma durante o reprocessamento.

Técnica de aplicação

Antes do início de funcionamento verifique os seguintes pontos (controlo visual):

- Os utensílios estão bem arrumados e ligados?
- O modo de carga predefinido está mantido?
- Os canais dos instrumentos ociosos estão desobstruídos?
- Os braços de lavagem estão limpos e rodam livremente?
- A combinação de filtros está isenta de sujidade?
Elimine a sujidade maior e limpe eventualmente a combinação de filtros.
- Os módulos amovíveis, injetores, casquilhos e outros dispositivos de lavagem estão fixos adequadamente?
- Os cestos e módulos ou o carro introduzido na máquina está bem acoplado à ligação de entrada de água e as ligações não estão danificadas?
- Os reservatórios de produtos químicos estão suficientemente cheios?

No final do programa verifique os seguintes pontos:

- Efetue um controlo visual aos resultados de lavagem no final do programa de lavagem.
- Os utensílios com cavidades ainda se encontram todos encaixados nos respectivos injetores?

 Utensílios que se tenham soltado dos adaptadores têm de voltar a ser lavados.

- Os canais dos instrumentos ociosos estão desobstruídos?
- Os injetores e ligações estão corretamente acoplados ao carro, módulo/ ou complemento?

Recontaminação

Tome medidas adequadas para evitar a recontaminação do material preparado, p. ex.:

- Utilize luvas limpas para remover o material.
- Remova todo o material dos suportes de carregamento antes de os voltar a carregar.

Controlo de proteínas

Os resultados de lavagem e desinfeção devem ser controlados aleatoriamente através de um controlo analítico de proteínas, p. ex. semanalmente.

Indicações gerais

O tempo de secagem após a utilização e a lavagem de instrumentos utilizados em cirurgia deve ser mantido o mais curto possível e não ser superior a 6 horas.

A desinfeção ocorre preferencialmente de forma térmica. Quando se utiliza água do processo que contém mais do que 100 mg de cloreto/ l existe risco de corrosão nos instrumentos em aço inoxidável.

Colocar os instrumentos com articulações abertos nos cestos em rede por forma a ficarem afastados uns dos outros.

⚠ Devido ao risco de contrair ferimentos em instrumentos pontiagudos de ambos os lados, a carga deve ser feita de trás para a frente e a descarga em ordem inversa.

Para que o espaço interior dos instrumentos seja banhado adequadamente, estes devem ser desmontados de acordo com as indicações do respectivo fabricante. Os tampões e vedantes devem ser retirados e as torneiras devem ser abertas.

Especialmente os instrumentos estreitos devem ser pré-lavados manualmente. Siga as indicações dos respectivos fabricantes.

Calçado utilizado no bloco operatório (BO)

⚠ O calçado utilizado no BO só deve ser lavado e desinfetado numa máquina especialmente instalada **para esse fim**. Desta forma impede que a sujidade fique depositada no interior de instrumentos ociosos.

Se o tratamento do calçado utilizado no BO for feito com outras aplicações na mesma máquina, é necessária uma avaliação de risco por parte do utilizador.

O calçado termolável utilizado no BO e as palmilhas são lavados e desinfetados pelo processo termoquímico a 60 °C. Para isso o serviço de assistência técnica tem de instalar um programa especial, e instalar um módulo DOS especial para dosear produto químico de desinfeção.

No que diz respeito ao processo termoquímico deve contactar o fabricante dos produtos desinfetantes.

Pode ser aplicado um processo de desinfeção térmica, por ex. o programa *Utensílios de enfermaria* sempre que o fabricante do calçado confirmar a sua resistência térmica até 80 °C.

- Retire as palmilhas antes do reprocessamento do calçado de bloco OP.

Para o reprocessamento de calçado de bloco OP combine os seguintes complementos nos suportes do cesto superior e inferior:

- A 101 ou A 102 com complemento A 310 para calçado de bloco OP até ao tamanho 41.
- A 103 com complemento A 308 para palmilhas até ao tamanho 45.
- A 151 com complemento A 307 para calçado de bloco OP até ao tamanho 48.

Na lavagem de calçado utilizado no BO pode existir formação elevada de algodão. Por este motivo deve controlar e limpar regularmente os filtros situados na cuba (consulte o capítulo «Manutenção, limpeza dos filtros da cuba»).

Instrumentos de anestesia (AN)

Para a preparação de instrumentos utilizados em anestesia existe o programa Vario TD AN. A desinfeção é térmica.

⚠ Danos causados por calor.

Para algumas qualidades de elastómeros de balões de oxigénio e máscaras de respiração, a temperatura permitida durante o reprocessamento é inferior a 85 °C.

Tenha em atenção as indicações do fabricante sobre a temperatura permitida durante o reprocessamento, a fim de evitar o envelhecimento prematuro do material.

Prepare os instrumentos de anestesia só em carros injetores especialmente concebidos para esse fim.


Juntamente com o carro são fornecidas instruções de utilização.

⚠ Se não for feita a esterilização no final, é necessário uma secagem completa antes de proceder à armazenagem para evitar o crescimento de microorganismos.


Instrumentos de otorrinolaringologia

A preparação de instrumentos utilizados em otorrinolaringologia é térmica.

Utilize para o tratamento de espéculos diversos os complementos especiais tais como o E 417/1.



- Colocar os espéculos abertos nos complementos para que toda a superfície seja banhada.



Instrumentos utilizados por otorrinos como por ex. espéculos podem ser tratados no complementos com tampa E 374.

O cromado fino dos espéculos pode ser sensível ao produto neutralizador.

Ópticas

A desinfecção de equipamentos óticos de ORL é efetuada termicamente.


⚠ Os equipamentos óticos de ORL só podem ser lavados nos complementos do respetivo fabricante ou no complemento especial, como o E 460, a fim de protegê-los de danos mecânicos!

- Antes do reprocessamento mecânico, os instrumentos devem ser previamente limpos, p. ex., com uma mecha absorvente embebida num desinfetante não fixador ou etanol.

Ginecologia

A desinfecção de instrumentos utilizados em ginecologia é térmica.

Para o tratamento de espéculos utilizados em ginecologia utilize complementos especiais como por ex. E 416.



Carregar o complemento de acordo com o indicado na figura.

- Espéculos simples: ■ Colocar abertos entre os fixadores do complemento.
- Espéculos de dois elementos ■ As bases devem ser colocadas nos compartimentos estreitos. Figura à esquerda.
- As partes superiores devem ser colocadas nos fixadores largos do complemento. Figura à direita.

Encaixar os espéculos entre dois fixadores, para que não se toquem uns nos outros.

Biberões

Os biberões podem ser lavados e desinfetados em contentores como por ex. no E 135 e as tetinas de biberões em complementos especiais como por ex. E 364 para tetinas de boca larga e no E 458 para tetinas com rosca.

- Detergentes altamente alcalinos podem atacar e remover a graduação. Utilize somente biberões com marcação de nível resistente à lavagem na máquina.
- Encha os biberões com água se ficarem mais de 4 horas sem serem lavados, evitando assim que restos de alimentos sequem.

Se não for feita a esterilização no final, é necessário uma secagem completa antes de proceder à armazenagem para evitar o crescimento de microorganismos.

Juntamente com os contentores e complementos para biberões e para tetinas são fornecidas as respectivas instruções de utilização.

Neste capítulo são descritas as causas mais comuns de possíveis interações químicas entre resíduos introduzidos, produtos químicos e componentes da máquina de lavar e desinfetar e as medidas necessárias a serem tomadas.

Este capítulo tem como finalidade ajudar. No caso de qualquer interação imprevista durante o reprocessamento, ou em caso de dúvidas sobre este tema, contacte a Miele.

| Indicações gerais | |
|---|---|
| Efeito | Medidas a tomar |
| <p>Se os elastómeros (vedações e mangueiras) e plásticos da máquina de limpar e desinfetar forem danificados, p. ex., por dilatação, contração, endurecimento, fragilização dos materiais ou por formação de fissuras nos materiais, não podem desempenhar a sua função, o que normalmente conduz a fugas.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - As causas dos danos devem ser determinadas e eliminadas. <p>Consulte também informações sobre «Produtos químicos associados», «Sujidade introduzida» e «Reação entre produtos químicos e sujidade» neste capítulo.</p> |
| <p>Uma elevada formação de espuma durante a execução do programa prejudica a limpeza e o enxaguamento do material a lavar. A espuma que possa sair da cuba pode provocar danos na máquina de lavar e desinfetar.</p> <p>No caso do formação de espuma, o processo de limpeza não está, em princípio, normalizado e não é validado.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - As causas da formação de espuma devem ser determinadas e eliminadas. - O processo deve ser verificado regularmente, a fim de detetar a formação de espuma. <p>Consulte também informações sobre «Produtos químicos associados», «Sujidade introduzida» e «Reação entre produtos químicos e sujidade» neste capítulo.</p> |
| <p>A corrosão do inox da cuba de lavagem e dos acessórios pode ter uma aparência diferente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formação de ferrugem (manchas/descolorações vermelhas) - manchas/descolorações pretas - manchas/descolorações brancas (a superfície lisa está acondicionada) <p>Uma corrosão localizada pode causar vazamentos na máquina de lavar e desinfetar. Dependendo da utilização, a corrosão pode prejudicar o resultado da limpeza e enxaguamento ou induzir a corrosão dos materiais a lavar (inox).</p> | <ul style="list-style-type: none"> - As causas da corrosão devem ser determinadas e eliminadas. <p>Consulte também informações sobre «Produtos químicos associados», «Sujidade introduzida» e «Reação entre produtos químicos e sujidade» neste capítulo.</p> |

Processos químicos

| Produtos químicos associados | |
|---|--|
| Efeito | Medidas a tomar |
| Os componentes dos produtos químicos têm uma forte influência na durabilidade e funcionalidade (débito) dos sistemas de dosagem. | <ul style="list-style-type: none"> - As orientações e recomendações do fabricante de produtos químicos devem ser consideradas. - Efetuar regularmente uma inspeção visual do sistema de dosagem (lanças de sucção, mangueiras, reservatórios de dosagem, etc.) para verificar se existem danos. - Verificar periodicamente o débito do sistema de dosagem. - Cumprir com os ciclos de manutenção. - Contacte a Miele. |
| Os produtos químicos podem provocar danos nos elastómeros e plásticos da máquina de lavar e desinfetar e dos acessórios. | <ul style="list-style-type: none"> - As orientações e recomendações do fabricante de produtos químicos devem ser consideradas. - Efetuar regularmente uma inspeção visual de todos os elastómeros e plásticos, verificando se existem danos. |
| <p>Os seguintes produtos químicos podem provocar formação excessiva de espuma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - detergentes e neutralizantes tensioativos <p>A formação de espuma pode ocorrer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - no bloco do programa onde é doseado o produto químico, - no bloco seguinte do programa através de arrastamento, - com neutralizantes nos programas seguintes através de arrastamento | <ul style="list-style-type: none"> - Os parâmetros do processo de lavagem, tal como a temperatura de dosagem, concentração de dosagem, etc. devem ser selecionados de forma que o processo decorra sem ou com pouca formação de espuma. - Ter em atenção as indicações do fabricante dos produtos químicos. |
| <p>Produtos antiespuma, especialmente à base de silicone, podem provocar o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - depósitos na cuba - depósitos no material a lavar - danificar elastómeros e plásticos da máquina de lavar e desinfetar - danificar determinados plásticos (p. ex., policarbonato, plexiglas, etc.) do material a lavar | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizar produto antiespuma só em casos excepcionais, ou se for estritamente necessário para o processo. - Efetuar a limpeza periódica da cuba e dos acessórios, sem colocar material a lavar na máquina e sem produto antiespuma, através do programa Médio ou Longo. - Contacte a Miele. |

| Sujidade introduzida | |
|---|--|
| Efeito | Medidas a tomar |
| <p>As seguintes substâncias podem causar um forte desenvolvimento de espuma durante a limpeza e o enxaguamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agentes de tratamento, p. ex., desinfetantes, detergentes, etc. - normalmente substâncias de espuma ativa como agentes tensioativos | <ul style="list-style-type: none"> - Enxaguar ou lavar previamente os materiais a lavar com água suficiente. - Selecionar o programa de lavagem com uma ou várias pré-lavagens curtas com água fria ou quente. |
| <p>As seguintes substâncias podem corroer o inox da cuba de lavagem e dos acessórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ácido clorídrico - outras substâncias que contenham cloretos, p. ex., cloreto de sódio, etc. - ácido sulfúrico conc. - ácido crómico - partículas e limalhas de ferro | <ul style="list-style-type: none"> - Enxaguar ou lavar previamente os materiais a lavar com água suficiente. - Colocar apenas material a lavar seco nos carros, cestos, módulos e complementos e iniciar um programa de reprocessamento logo que possível após a sua colocação na cuba de lavagem. |

| Reações entre produtos químicos e sujidade | |
|---|---|
| Efeito | Medidas a tomar |
| <p>A sujidade com um elevado teor de proteínas como, p. ex., sangue, pode provocar uma formação excessiva de espuma quando combinada com produtos químicos alcalinos.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Selecionar o programa de limpeza com uma ou várias pré-lavagens curtas com água fria. |
| <p>Os metais de base como alumínio, magnésio e zinco podem libertar hidrogénio quando combinados com produtos químicos muito ácidos ou alcalinos (reação de gás detonante).</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Ter em atenção as indicações do fabricante dos produtos químicos. |

Adicionar e dosar produtos químicos

⚠ Perigo para a saúde devido a processos químicos inadequados. A utilização de processos químicos inadequados geralmente não leva aos resultados de processamento desejados e pode resultar em danos pessoais ou à propriedade. Utilize somente produtos químicos especiais para máquinas de lavar e desinfetar e siga as recomendações do fabricante. Tenha em atenção as indicações sobre resíduos toxicologicamente inócuos aceitáveis.

⚠ Perigo para a saúde devido a processos químicos. Os produtos químicos são substâncias em parte corrosivas e irritantes. Ao manusear os produtos químicos, observe as medidas de segurança em vigor e as indicações sobre segurança do fabricante dos produtos químicos. Adote todas as precauções exigidas pelo fabricante como, por exemplo, usar óculos de proteção e luvas.

Contacte a Miele para obter informações sobre os produtos químicos adequados.

Sistemas de dosagem

A máquina de lavar e desinfetar está equipada com vários sistemas de dosagem para produtos químicos.

- Neutralizante
A dosagem é feita a partir do reservatório * situado na porta.
- Detergente em pó
A dosagem é feita por meio de um reservatório de dosagem // na porta.

Em caso de necessidade é possível instalar externamente dois módulos doseadores adicionais (módulos DOS) para produtos químicos líquidos.

Marcação das lanças de sucção

Produtos químicos líquidos a partir de reservatórios externos são adicionados através de lanças de sucção. A marcação a cores das lanças de sucção facilita a respetiva atribuição.

A Miele utiliza e recomenda:

- azul: para detergente
- vermelho: para o produto neutralizador
- verde: para produto de desinfecção químico ou um segundo detergente suplementar
- branco: para o produto químico ácido
- amarelo: marcação livre

Módulos DOS


Em caso de necessidade é possível instalar externamente dois módulos doseadores adicionais (módulos DOS) para produtos químicos líquidos.

Os módulos DOS externos são reequipados pelo serviço de assistência técnica da Miele. Os sistemas internos de dosagem não são reequipáveis.

Ligar os módulos DOS

Juntamente com os módulos DOS são fornecidas as instruções de montagem.

⚠ Antes da montagem do módulo DOS compare os dados de ligação (tensão e frequência) mencionados na placa de características do módulo com os dados da placa de características da máquina de lavar. Estes dados devem corresponder entre si para que o módulo não fique danificado. Em caso de dúvida contacte um electricista.



① Ligação elétrica DOS 1 Detergente.

② Ligação elétrica DOS 3 Produto neutralizador.

③ Ligação das mangueiras doseadoras.

- Efetue a ligação à corrente.
- Para montar as mangueiras doseadoras é necessário soltar o fixador da mangueira num ponto livre do canhão de ligação e retirar a capa de proteção.
- Encaixe a mangueira doseadora no canhão de ligação e fixe-a com o fixador.

As ligações para mangueiras que não sejam utilizadas devem ser tapadas com capas de proteção para que fiquem vedadas.

Adicionar e dosar produtos químicos

Neutralizante

O produto neutralizante faz com que a água escorra como um filme sobre os utensílios contribuindo para uma secagem rápida.


⚠ Os componentes do produto de secagem permanecem sobre a superfície dos utensílios após a secagem.
Verifique se o uso de neutralizante é seguro em relação à utilização seguinte dos instrumentos.

O neutralizante é adicionado automaticamente na fase do programa Enxaguagem final. Para isso é necessário que o reservatório esteja cheio.

Adicionar neutralizante


⚠ Não adicionar nunca detergente.
Porque provocaria a destruição do respectivo reservatório.
Adicionar no reservatório somente produto neutralizante para máquinas de lavar e desinfetar.

- Abra a porta completamente.




- Desenrosque a tampa amarela com o símbolo * no sentido da seta.

O reservatório tem capacidade para aprox. 300 ml.



- Adicione o neutralizante até que o líquido fique visível no canto superior marcado com «máx.».


Adicionar e dosear produtos químicos



- Volte a fechar o reservatório.
- O neutralizante que tenha eventualmente vertido deve ser limpo para evitar formação abundante de espuma no programa de lavagem seguinte.

Indicação de falta de produto

Quando o nível de produto neutralizante no reservatório do produto neutralizante (DOS 2) estiver baixo, aparece a indicação para encher o reservatório.



- Confirme a indicação através de OK.
- Adicione o produto neutralizante tal como descrito.

Dosear neutralizante

O ajuste da concentração de dosagem é feito pelo serviço técnico Miele.

- Se no final do reprocessamento ficarem manchas de água nos itens a serem lavados, a concentração de dosagem está muito baixa.
- Se os itens ficarem opacos ou embaciados após o reprocessamento, a concentração de dosagem é muito elevada.
- Em ambos os casos deve contactar o serviço técnico Miele para adaptarem a concentração de dosagem.

Adicionar e dosar produtos químicos

Produto neutralizador ou produto de desinfecção químico

A ligação do módulo DOS para DOS 3 pode ser utilizada para dosagem de produto neutralizador **ou** produto desinfetante químico.

A dosagem de produto neutralizador está programada de fábrica.

Ao efetuar uma mudança de produto, por ex. de agente neutralizador para produto desinfetante químico, o comando da máquina de lavar tem de ser reprogramado pelo serviço de assistência técnica. Se o comando for reprogramado para dosagem de produto de desinfecção químico não é necessário dosar produto neutralizador para todos os programas!

Produto neutralizador

O produto neutralizador é doseado através de um módulo DOS externo. Os módulos DOS são conectados pelo serviço de assistência técnica da Miele e podem ser reequipados a qualquer momento.

Para evitar manchas ou pontos de corrosão nos instrumentos, em especial nas zonas articuladas, pode dosar produto neutralizador, em determinados programas, na fase da enxaguagem intermédia.

Produto neutralizador (regulação pH ácida) contribui para que restos de produto de lavagem alcalino sejam neutralizados na superfície dos utensílios.

A dosagem de produto neutralizador é automática, após a lavagem principal, na fase do programa Enxag. intermédia (consulte a tabela). Para isso é necessário encher o reservatório e purgar o sistema de dosagem.

Produto de desinfecção químico

A desinfecção de utensílios não resistentes a temperaturas elevadas, como, p. ex., calçado utilizado no bloco operatório, pode ser efetuada adicionando um produto de desinfecção químico.

O produto desinfetante deve ser adequado para a máquina de lavar e desinfetar e fazer pouca espuma.

Os parâmetros de desinfecção baseiam-se em pareceres dos fabricantes dos produtos desinfetantes. Siga as indicações sobre manuseamento, condições de aplicação e eficácia.


 A utilização de tais processos termoquímicos não é adequada para o reprocessamento de produtos médicos.

Para esta utilização, a máquina de lavar e desinfetar deve ser equipada pelo serviço de assistência técnica da Miele com um programa especial de reprocessamento e um módulo DOS adequado. O módulo DOS é conectado externamente.

Adicionar e dosear produtos químicos

Encher o reservatório

- Colocar o reservatório para produto neutralizador (marcado a encarnado) ou para produto de desinfecção químico (marcado a verde) sobre a porta aberta da máquina ou sobre uma base que seja de fácil limpeza.
- Tire a tampa do bidão e remova a lança de sucção. Coloque a lança de sucção sobre a porta aberta da cuba de lavagem.
- Substitua o reservatório vazio por um cheio.



- Encaixe a lança de sucção na abertura do reservatório e pressione a tampa até esta encaixar. No processo, preste atenção à marcação a cores.
- Ajuste a lança doseadora ao tamanho do recipiente, movendo-a até atingir o fundo do bidão.
- Limpe bem o produto químico eventualmente derramado.
- Coloque o recipiente ao lado da máquina de lavar no chão ou num móvel existente ao lado. O recipiente não deve ser colocado em cima da máquina de lavar ou sobre a máquina. Verifique a mangueira doseadora para que não fique dobrada ou presa.
- No final deverá purgar o sistema de dosagem (consulte o capítulo «Regulações ▮/Purgar DOS»).


Controlar o consumo

Controle o consumo regularmente verificando o nível de enchimento e substitua o reservatório atempadamente, evitando assim que o produto seja todo sugado e o sistema de dosagem fique totalmente vazio.

Adicionar e dosear produtos químicos

Indicação de falta de produto

Se o nível de enchimento no reservatório de produto neutralizador estiver baixo aparece a mensagem para encher o sistema de dosagem DOS3.



⚠ Antes de encher o reservatório certifique-se de que está a utilizar o produto correto.

- Confirme a indicação através de OK.
- Encha o reservatório com o produto químico tal como descrito.

Se o reservatório ficar vazio a máquina irá bloquear. Após efetuar a substituição do reservatório o bloqueio fica desativado.

Regular a concentração de dosagem

O ajuste da concentração de dosagem é feito pelo serviço de assistência técnica Miele

Produto de tratamento para instrumentos

⚠ Produto de tratamento de instrumento com base em óleos de parafina (óleos brancos) pode danificar os elastómeros e plásticos da máquina de lavagem e desinfecção. Estes produtos de limpeza e tratamento não podem ser utilizados nesta máquina de lavar e desinfetar como produtos químicos, mesmo que sejam recomendados pelos fabricantes para utilizar em máquinas.

Se necessário, pode utilizar produto de tratamento para instrumentos com base em óleo de parafina no final do processamento automatizado. Observe as especificações do fabricante dos instrumento e do produto de tratamento.

A preparação de instrumentos que tenham sido tratados com tais produtos de inofensivo.

Detergente

⚠ Risco de infecção devido a detergentes inadequados.
A utilização de detergentes inadequados como, p. ex., detergente para máquinas de lavar louça domésticas, não leva ao resultado de reprocessamento esperado.
Utilize exclusivamente detergentes para máquinas de lavar e desinfetar.

Pode operar a máquina de lavar e desinfetar com detergente em pó ou dosear detergente líquido através de um módulo DOS externo.

Os módulos DOS são conectados pelo serviço de assistência técnica da Miele e podem ser reequipados a qualquer momento.

A Miele recomenda, de preferência, a dosagem de detergente líquido.

Ao escolher o detergente e por motivos ecológicos, deverá ter em conta os seguintes critérios de escolha:

- Qual o grau de alcalinidade necessário para eliminar a sujidade?
- São necessárias enzimas para remover proteínas e o desenrolar do programa está otimizado para esse efeito?
- São necessários agentes tensoativos especialmente para dispersar e emulsionar?
- Para os programas de desinfecção térmica deverá ser utilizado um detergente adequado alcalino suave e sem cloro.


Para sujidades especiais poderá ser necessário utilizar detergentes e aditivos com outras composições. Contacte neste caso o serviço técnico da Miele para aconselhamento.

Adicionar detergente líquido

O detergente líquido é adicionado a partir de um reservatório externo, por exemplo, um bidão.

- Colocar o reservatório com o detergente líquido (marcado a azul) sobre a porta aberta da máquina ou sobre uma base que seja de fácil limpeza.
- Tire a tampa do bidão e remova a lança de sucção. Coloque a lança de sucção sobre a porta aberta da cuba de lavagem.
- Substitua o reservatório vazio por um cheio.

Adicionar e dosar produtos químicos




- Encaixe a lanca de sucção na abertura do reservatório e pressione a tampa até esta encaixar. No processo, preste atenção à marcação a cores.
- Ajuste a lanca doseadora ao tamanho do recipiente, movendo-a até atingir o fundo do bidão.
- Limpe bem o produto químico eventualmente derramado.
- Coloque o recipiente ao lado da máquina de lavar no chão ou num móvel existente ao lado. O recipiente não deve ser colocado em cima da máquina de lavar ou sobre a máquina. Verifique a mangueira doseadora para que não fique dobrada ou presa.
- No final deverá purgar o sistema de dosagem (consulte o capítulo «Regulações ▸/Purgar DOS»).

Controlar o consumo

Controle o consumo regularmente verificando o nível de enchimento e substitua o reservatório atempadamente, evitando assim que o produto seja todo sugado e o sistema de dosagem fique totalmente vazio.

Indicação de falta de produto

Quando o nível de enchimento do reservatório de detergente líquido estiver baixo aparece a indicação para encher o reservatório DOS1.



- Confirme a indicação através de OK.
- Adicione o detergente tal como descrito.

Se não existir reserva de detergente líquido, a máquina bloqueia. Após efetuar a substituição do reservatório o bloqueio fica desativado.

Dosar detergente líquido


O ajuste da concentração de dosagem é feito pelo serviço de assistência técnica Miele.

Adicionar e dosear produtos químicos

Dosear detergente em pó

⚠ Evitar a inalação de pó em caso de detergente em pó!
Se forem ingeridos produtos químicos, estes podem provocar ferimentos na boca e garganta ou até provocar asfixia.

- Antes do início do programa, encha com detergente em pó o reservatório de dosagem com o símbolo , exceto com os programas Enxaguar e Esgoto.



- Pressione o botão de bloqueio amarelo no reservatório de dosagem com o símbolo .


A tampa do reservatório abre lateralmente. Após o decorrer de um programa, a tampa do reservatório é aberta de imediato.

A marcação da linha de enchimento no reservatório de pó corresponde a uma quantidade de enchimento em mililitros (ml) com a porta aberta na horizontal. Geralmente, a câmara tem capacidade para aprox. 60 ml de detergente.

As indicações em mililitros correspondem aproximadamente às indicações de dosagem de detergente em pó comum em gramas (g), pelo que, dependendo da densidade aparente, são possíveis desvios.


Exemplo de dosagem:

na fase de programa «Lavagem», entra aprox. 10,5 l de água. No caso de uma concentração de detergente de aprox. 3 g/l, isto corresponde a aprox. 30 g de detergente. Ter em atenção eventuais indicações contrárias do fabricante!



- Adicione o detergente na câmara do reservatório.

Adicionar e dosar produtos químicos



- Em seguida, feche a tampa do reservatório.

⚠ Após cada decorrer do programa, verifique se o detergente se dissolveu completamente.
Se este não for o caso, o programa tem de ser repetido.
Verifique se os materiais a lavar eventualmente obstruíram o enxaguamento do reservatório de dosagem devido a bloqueio e reorganize os materiais a lavar.


Selecionar o programa

Teclas seletoras de programas

- Selecione um programa acionando a tecla seletora de programas **1**, **2** ou **3**.

Lista de programas

- Pressione a tecla  e
- Com ajuda das teclas com setas \wedge e \vee marque um programa e confirme a seleção com **OK**.



O LED da tecla selecionada acende e no visor é indicado o programa correspondente. Além disso o LED no teclado *Start/Stop* começa a piscar.

Antes de iniciar o programa pode selecionar sempre um outro programa tal como descrito. A seleção do programa fica bloqueada após o *Start*.

Na lista de programas no final destas instruções encontra a descrição dos programas e suas aplicações.

Selecione o programa de lavagem de acordo com o tipo de item a ser lavado, do grau e tipo de sujidade e contaminação ou de aspetos de prevenção de infeção.

Iniciar o programa

- Feche a porta.
Quando a porta estiver fechada, acende o LED  no teclado.
- Pressione a tecla *Start/Stop*.
O LED da tecla *Start/Stop* permanece com luz fixa e o LED no campo  apaga-se.

Iniciar o programa através da pré-seleção de início do programa

Existe a possibilidade de adiar o início do programa para utilizar, p. ex., a tarifa noturna. Com base na hora programada, o tempo de pré-seleção de início do programa pode ser definido exatamente ao minuto, entre 1 minuto e 24 horas (consulte o capítulo «Regulações /Horas»).


Para poder utilizar a pré-seleção de início do programa tem de a desbloquear primeiro (consulte o capítulo «Regulações /Pré-seleção de início do programa»).

Os tempos de secagem longos podem afetar o resultado do tratamento. Além disso, o risco de corrosão aumenta em itens de aço inoxidável.

Funcionamento

Selecionar a hora de início

- Escolha um programa.
- Antes de iniciar o programa acione a tecla *OK*.



- Selecione através da tecla com setas o tempo de desligar pretendido ^ (mais) e v (menos) e confirme a seleção com a tecla *OK*.


Ao acionar a tecla *OK*, a marcação passa automaticamente para a próxima possibilidade de seleção. Não é possível voltar atrás. Em caso de engano terá de cancelar o processo através da tecla ↶ e voltar a repetir.

- Ajuste os minutos com as teclas de setas ^ (mais) e v (menos) e guarde a seleção efetuada através de *OK*.

A hora de início está memorizada e pode ser alterada conforme descrito, em qualquer momento, antes da pré-seleção de início do programa.

Ativar a pré-seleção de início do programa

- Através da tecla *Start/Stop* ativa a pré-seleção de início do programa.



No visor é indicado o programa e a hora de início selecionada. Se a função de desligar automático estiver ativada (consulte o capítulo «Regulações suplementares/Desligar após»), a máquina de lavar e desinfetar desliga-se após o tempo ajustado até que o programa tenha início.

Desativar a pré-seleção de início do programa

- Pressione a tecla ↶ ou desligue a máquina de lavar e desinfetar através da tecla ⏻.

Apoio à secagem A função adicional «Apoio à secagem» (secagem) acelera o processo de secagem no final do programa.

Quando o apoio à secagem é ativado, o fecho Conforto da porta abre um pouco a porta no final de um programa, permitindo que o vapor de água saia da cuba. O material a lavar seca passivamente através do calor residual na cuba.

Verificar o resultado da secagem após o final do programa. Os instrumentos com humidade residual visível devem secar separadamente, por exemplo, com ar comprimido medicinal.

O apoio à secagem pode ser predefinido para todos os programas com fase de secagem ou selecionado posteriormente ao selecionar o programa, ativando-o ou desativando-o (consulte o capítulo «Regulações ▾/Secagem»).

A seleção ou desseleção do apoio à secagem é realizada antes do início do programa, acionando a tecla ☰. O LED no teclado ☰ indica se a função adicional está ligada ou desligada. Além disso, o tempo de secagem do programa pode ser alterado.

Com o apoio à secagem ativado, o tempo de duração do programa prolonga-se aprox. 2 minutos.


Selecionar e des-
selecionar o apoio
à secagem

- Selecione um programa.
- Antes de iniciar o programa pressione a tecla ☰. O LED no teclado indica se o apoio à secagem está ligado ou desligado.

Funcionamento

Indicação do desenrolar do programa

Após o início do programa pode seguir o desenrolar do programa através do visor.



Linha superior - Nome do programa.

Linha intermédia Os seguintes parâmetros podem ser consultados através das teclas com setas \wedge e \vee :

- bloco atual do programa, p. ex. Lavagem 1;
- temperatura real ou prevista (dependendo da indicação programada, consulte o capítulo «Regulações suplementares/Indicação no visor: temperatura»);
- valor A_0 ;
- número de carga;

Linha inferior - Tempo restante (em horas, inferior a uma hora em minutos).

Fim do programa

Um programa só foi terminado regularmente quando os seguintes parâmetros e mensagem aparecerem indicados no visor:

Linha superior - Nome do programa.

Linha intermédia Em mudança contínua:

- parâmetros cumpridos/não cumpridos;
- valor A_0 ;
- número de carga;

Linha inferior - Programa terminado.

Além disso, o LED na tecla *Start/Stop* apaga-se e o LED na tecla \odot apaga-se. Na regulação de fábrica soa adicionalmente um sinal acústico durante 10 segundos (consulte o capítulo «Regulações \blacksquare /Volume»).

Interrupção do programa

⚠ Se o programa for interrompido terá de voltar a efetuar a lavagem dos instrumentos.

⚠ Cuidado ao abrir a porta!
Os utensílios podem estar muito quentes. Existe risco de queimaduras.

Interrupção por anomalia


O programa interrompe antes do fim e no visor aparece a indicação de um erro.

Dependendo da causa devem ser tomadas medidas adequadas para corrigir a anomalia (consulte o capítulo «Solução de anomalias»).

Interrupção manual

Um programa já iniciado só deve ser interrompido em casos especiais, p. ex. se os utensílios existentes fizerem muito ruído durante a lavagem.

- Pressione a tecla *Start/Stop* e mantenha-a pressionada até que a indicação no visor altera para o seguinte:



- Selecione através das teclas com setas \wedge e \vee a opção *sim*.
- Accionando a tecla *OK* cancela o programa. Se necessário terá de introduzir um novo código PIN (consulte o capítulo «Regulações suplementares/Código»).

Se durante alguns segundos não for efetuada qualquer seleção ou se o processo for cancelado através da tecla \curvearrowright , o visor volta a indicar o desenrolar do programa.

Iniciar o programa de novo.

- Antes de voltar a iniciar um novo programa verifique se será necessário dosear detergente em pó.
- Volte a iniciar o programa ou selecione um novo programa.


Mensagens do sistema

Pode acontecer que, após ligar a máquina de limpar e desinfetar ou após uma execução de um programa, seja apresentada no visor uma sequência de mensagens do sistema. Estes indicam, p. ex., baixos níveis de enchimento nos reservatórios ou medidas de manutenção necessárias.

Limpar a combinação de filtros

Os filtros na cuba de lavagem têm de ser verificados diariamente e limpos regularmente, ver capítulo «Medidas de manutenção/Limpeza dos filtros na cuba de lavagem».


Para o efeito, pode ser ativado um contador no comando, que emite lembretes sobre a limpeza necessária em intervalos regulares.



- Limpe os filtros de acordo com as indicações no capítulo «Medidas de manutenção».

Repor contador

O contador do intervalo de limpeza só pode ser repostado depois de ser realizada uma limpeza.



- Sim

O contador é repostado.



- Não

A contagem permanece.

- Selecione uma opção através das teclas com setas \wedge e \vee e memorize a escolha com *OK*.

Baixos níveis de enchimento

Se o nível de enchimento num dos reservatórios, p. ex., para produtos químicos, ou no reservatório de sal estiver baixo, aparece a mensagem para os reencher.



- Confirme as mensagens com *OK* e encha os respetivos reservatórios. Siga as instruções nos capítulos «Enchimento e dosagem de produtos químicos» e «Sistema de descalcificação».

Pressão de lavagem e sensor de braço de lavagem

A máquina de lavar e desinfetar dispõe de um sensor para controlo da pressão de lavagem durante as etapas ativas do processo de lavagem.

A monitorização da pressão dos braços de lavagem é feita de acordo com as diretrizes conjuntas para validação e controlo de rotina dos processos de lavagem e desinfeção para dispositivos médicos termolábeis de acordo com a norma EN ISO 15883.

O resultado da monitorização da pressão dos braços de lavagem no âmbito da documentação do processo.

Além disso, a velocidade de rotação do braço de lavagem pode ser controlada, para detetar obstruções devido, p. ex., a carregamento incorreto ou espuma no ciclo de água de forma rápida. Opcionalmente, o sensor de braço de lavagem da Miele pode ser ligado e desligado pelo serviço técnico.

Regulações

A seguir está descrita a estrutura do menu Regulações . O menu abrange todas as funções relevantes para apoiar o trabalho de rotina diária.

Na visualização da estrutura estão todas as opções que podem ser definidas de forma permanente, caixa . As regulações de fábrica estão marcadas com um visto . A forma como pode efetuar as regulações está descrita na lista a seguir.

Regulações

- ▶ Pré-seleção de início
 - ▶ Não
 - ▶ Sim
- ▶ Secagem
 - ▶ Não
 - ▶ Sim
- ▶ Arejamento DOS
 - ▶ DOS_
- ▶ Idioma 
 - ▶ deutsch
 - ▶ english (GB)
 - ▶ ...
- ▶ Horas
 - ▶ Ajustar
 - ▶ Indicação
 - ▶ Ativado
 - ▶ Ligado durante 60 s
 - ▶ Sem indicação
 - ▶ Formato de horas
 - ▶ 12 horas
 - ▶ 24 horas
- ▶ Volume do som
 - ▶ Som das teclas
 - ▶ Sinais acústicos
 - ▶ Fim do programa
 - ▶ Indicação

Pré-seleção de início do programa


Para poder utilizar a pré-seleção de início do programa terá de a desbloquear antes.

- Ative o menu através de:

Tecla 

▶ Regulações 

▶ Pré-seleção de início



- Não

A pré-seleção de início do programa está desativada.

- Sim

A pré-seleção de início do programa está desbloqueada e pode ser utilizada para todos os programas.

- Selecione uma opção com ajuda da teclas com setas \wedge e \vee .

- Toque em *OK* para memorizar a regulação.

Secagem (Apoio à secagem)

Para todos os programas com fase de secagem no final do programa pode efetuar a pré-seleção da secagem ou desativar (consulte o tabela de programas).

A função adicional «Apoio à secagem» (secagem) acelera o processo de secagem no final do programa.

Quando o apoio à secagem é ativado, o fecho Conforto da porta abre um pouco a porta no final de um programa, permitindo que o vapor de água saia da cuba. O material a lavar seca passivamente através do calor residual na cuba.

Verificar o resultado da secagem após o final do programa. Os instrumentos com humidade residual visível devem secar separadamente, por exemplo, com ar comprimido medicinal.

■ Ative o menu através de:

Tecla 

▶ Regulações 

▶ Secagem



- Não

A secagem está desativada automaticamente na pré-seleção dos programas.

- Sim

A secagem está ativada automaticamente na pré-seleção dos programas. Com a secagem ativada o tempo de duração do programa prolonga-se.

■ Selecione uma opção com ajuda da teclas com setas \wedge e \vee .

■ Toque em *OK* para memorizar a regulação.

Purgar DOS

Os sistemas de dosagem para produtos químicos líquidos só funcionam corretamente quando não existir nenhum ar no sistema.

O sistema de dosagem só tem de ser purgado quando

- o sistema de dosagem for utilizado pela primeira vez,
- o reservatório for substituído,
- o sistema de dosagem foi sugado completamente.

Antes de iniciar a purga certifique-se de que os reservatórios dos produtos químicos estão suficientemente cheios e as lanças de sucção estão aparafusadas. Não é possível efetuar a purga de vários sistemas de dosagem em simultâneo.


- Ative o menu através de:

Tecla 

▶ Regulações 

▶ Arejamento DOS


▶ DOS... (Nome do sistema de dosagem)



Ao selecionar o sistema de dosagem inicia o arejamento/purga. Logo que este funcionamento automático tenha início, não é possível ser cancelado.

- Através das teclas com setas \wedge e \vee selecione um sistema de dosagem.
- Inicie a purga do sistema através de *OK*.

O processo de arejamento automático foi concluído com sucesso, logo que apareça a seguinte mensagem no visor:



Regulações

Idioma

As indicações no visor aparecem no idioma selecionado.


- Ative o menu através de:

Tecla 

▶ Regulações 

▶ Idioma 

O símbolo com a bandeira  junto ao ponto do menu Regulações  e Idioma  serve de ajuda se estiver selecionado um idioma que não entende.



Aparece a listagem com os idiomas existentes. O idioma selecionado fica marcado com um visto ✓.

De fábrica está selecionado o idioma alemão.

- Selecione o idioma pretendido através das teclas com setas ^ e v.
- Memorize as regulações com OK.

Pouco tempo depois as indicações do visor alteram para o idioma selecionado.

Horas

As horas são necessárias para documentação do processo, pré-seleção de início do programa, registo de operações e indicações no visor. É selecionado o formato das horas e as horas exactas.

Não se efetua a comutação automática entre a hora de verão e a hora de inverno.
Sempre que necessário deverá efetuar essa alteração.


Seleção do formato de indicação das horas

Selecionar o formato para apresentar as horas no visor.

- Ative o menu através de:

Tecla 

- ▶ Regulações 
- ▶ Horas
- ▶ Formato de horas



- 12 horas

Indicação das horas em formato de 12 horas (am/pm).

- 24 horas

Indicação das horas em formato de 24 horas.

- Selecione o formato pretendido com as teclas com setas \wedge e \vee .
- Toque em *OK* para memorizar a regulação.

Regulações

Acertar as horas As horas são reguladas no formato programado.


- Ative o menu através de:

Tecla 

▶ Regulações 

▶ Horas

▶ Ajustar



- Selecione as horas com a tecla com setas \wedge (mais) \vee (menos) e confirme com a tecla *OK*.

Após acionar a tecla *OK* a marcação passa automaticamente para a próxima opção. Não é possível voltar atrás. Em caso de engano terá de anular o processo através da tecla \curvearrowright e voltar a repeti-lo.

- Selecione os minutos através das teclas com setas \wedge (mais) e \vee (menos) e confirme para memorizar com a tecla sensora *OK*.

Após efetuar a última regulação e ter confirmado com *OK* memoriza as horas.

Indicação

Se necessário, a máquina de lavar e desinfetar pode ser colocada em preparação nas pausas de funcionamento.

- Para isso, é necessário selecionar uma opção para indicar as horas.
- Além disso, a função desligar automático deve ser ativada em Outras regulações/Desligar após e deve ser configurado um tempo de espera.

Após o tempo de espera ter decorrido, a máquina de lavar é colocada em preparação. Durante a preparação, a máquina de lavar permanece ligada e as horas são mostradas no visor. Pressionando uma tecla qualquer, a máquina é novamente reativada.

- Ative o menu através de:

Tecla 

- ▶ Regulações 
- ▶ Horas
- ▶ Indicação



- Ativado

Após o tempo de espera ter decorrido, a máquina de lavar é colocada continuamente em preparação e a hora é exibida no visor.

- Ligado durante 60 s

Após o tempo de espera ter decorrido, a máquina de lavar é colocada em preparação durante 60 segundos. Durante a preparação, a hora é exibida no visor. Após os 60 segundos, a máquina de lavar desliga-se.

- Sem indicação

Após o tempo de espera, a máquina de lavar desliga-se. A hora deixa de ser indicada no visor.

- Selecione uma opção através das teclas com setas \wedge e \vee .
- Memorize as regulações com OK.

Volume


Um emissor do sinal acústico integrado no painel de comandos pode, nas seguintes situações, emitir um sinal acústico:

- Ativando as teclas de comando (som das teclas)
- Fim do programa
- Informações do sistema

■ Ative o menu através de:

Tecla 

- ▶ Regulações 
- ▶ Volume do som



- Sinais acústicos



Selecionar o volume pretendido para o sinal no final do programa e mensagens do sistema (Indicações).

- Som das teclas

Regular o volume do sinal acústico ao acionar as teclas de comando.

- Selecione uma opção com ajuda das teclas com setas \wedge e \vee .
- Confirme a sua escolha com *OK*.

Após selecionar *Som das teclas* pode ajustar o volume do sinal de imediato. Ao selecionar *Sinais acústicos* tem de primeiro determinar para que o sinal, *Indicação* ou *Fim do programa*, pretende ajustar o volume.



O nível de volume do sinal é representado por um gráfico de barras. Na definição mais baixa, o sinal está desligado.

- Regule o volume do sinal através das teclas com setas \wedge (Mais alto) e \vee (Mais baixo).
- Toque em *OK* para memorizar a regulação.

Todos os procedimentos administrativos e regulações estão atribuídos ao menu Outras regulações.

O acesso ao menu Outras regulações está protegido por um código PIN.

Se não dispuser de um código PIN, entre em contacto com um utilizador com direitos de acesso ou cancele o processo com a tecla ↵.

Na visualização da estrutura estão todas as opções que podem ser definidas de forma permanente, caixa . As regulações de fábrica estão marcadas com um visto . A forma como pode efetuar as regulações está descrita na lista a seguir.

Outras regulações

- ▶ Código
 - ▶ Alterar código
- ▶ Data
 - ▶ Formato da data
 - ▶ DD:MM:AA
 - ▶ MM:DD:AA
 - ▶ Ajustar
- ▶ Diário de funcionamento
 - ▶ Consumo: Água
 - ▶ Consumo: Detergente
 - ▶ Consumo: neutralizante
 - ▶ Consumo: prod. neutraliz.
 - ▶ ...
 - ▶ Horas funcionamento
 - ▶ Contador ciclos program.
 - ▶ Intervalo de serviço
- ▶ Protocolo
 - ▶ Curto
 - ▶ Longo
- ▶ Unidade de temperatura
 - ▶ °C
 - ▶ °F
- ▶ Regulações do programa
 - ▶ Alterar programa
 - ▶ ...
 - ▶ Repor programa
 - ▶ ...
- ▶ Libertar o programa
 - ▶ Todas
 - ▶ Seleção
 - ▶ ...

Regulações suplementares

- ▶ Deslocar programa
 - 1 Vario TD Instr 4 cestos
 - 2 Vario TD Instr 6 cestos
 - 3 Vario TD AN
- ▶ Programa de teste
 - ▶ Não
 - ▶ Laboratório
 - ▶ Validar
- ▶ Manutenção de filtro
 - ▶ Combinação de filtros/Tubo filtro
 - ▶ Repor (Sim/Não)
 - ▶ Intervalo ⇄ 10
- ▶ Interface
 - ▶ Ethernet
 - ▶ Estado do módulo
 - ▶ DHCP
 - ▶ RS232
 - ▶ Imprimir protocolos
 - ▶ Idioma ▾
 - ▶ Modo
 - ▶ Vel. transmissão: 9600
 - ▶ Paridade: none
 - ▶ Repor (Sim/Não)
- ▶ Grau dureza água ⇄ 19
- ▶ Indicação no visor
 - ▶ Temperatura real
 - ▶ Temperatura nominal
- ▶ Visor
 - ▶ Contraste
 - ▶ Luminosidade
- ▶ Desligar após
 - ▶ Sim
 - ▶ Não
- ▶ Versão de software
 - ▶ EB ID XXXXX
 - ▶ EGL ID XXXXX
 - ▶ EZL ID XXXXX
 - ▶ EFU ID XXXXX
 - ▶ LNG ID XXXXX

Código

O menu Outras regulações abrange funções relevantes e configurações do sistema, que são obrigatórias para conhecimento avançado na área de reprocessamento automático. Da mesma forma está limitado o acesso ao menu através de um código numérico de quatro dígitos e de um código PIN.

⚠ Se perder o código PIN é necessário que o serviço técnico Miele atribua um novo código.

Introduzir o código PIN

Ao seleccionar o menu Outras regulações aparece a indicação para introduzir o código PIN.




Se não dispuser de um código PIN, entre em contacto com um utilizador com direitos de acesso ou cancele o processo com a tecla ↶.

- Selecione os números correspondentes através das teclas com setas ^ (mais) e v (menos).
- Confirme cada opção através da tecla OK.

Ao ativar a tecla OK a marcação passa automaticamente para a introdução seguinte. Não é possível voltar atrás. Em caso de engano terá de cancelar o processo através da tecla ↶ e voltar a repetir. Números seleccionados são substituídos pelo símbolo *.

Se todos os números forem introduzidos corretamente o menu é desbloqueado.

Se a introdução estiver errada aparece a indicação de erro:



- Validar a mensagem através de OK.

O acesso permanece bloqueado e a indicação volta para a seleção do menu.

Regulações suplementares

Alterar o código PIN

O código PIN é composto por um número de quatro dígitos e é atribuído pelo utilizador. Cada número pode ser programado de 0 a 9.

⚠ Ao atribuir um novo código PIN, o código antigo será substituído e eliminado permanentemente. Assim, não é possível restaurar o código antigo.

Se perder o código PIN é necessário que o serviço técnico Miele atribua um novo código.

- Ative o menu através de:

Tecla 

- ▶ Outras regulações
 - ▶ Código
 - ▶ Alterar código



- Selecione os números correspondentes através das teclas com setas \wedge (mais) e \vee (menos).
- Confirme cada opção através da tecla *OK*.

Ao ativar a tecla *OK* a marcação passa automaticamente para a introdução seguinte. Não é possível voltar atrás. Em caso de engano terá de cancelar o processo através da tecla \curvearrowright e voltar a repetir. Números selecionados são substituídos pelo símbolo *-

Ao confirmar o último número do código PIN o novo código fica memorizado.

Data

A data é necessária para por ex. documentação dos processos. Será selecionado o formato da data e a data correta.


Selecionar o formato da data

A escolha do formato da data determina a apresentação no visor e nos documentos dos processos.

- Ative o menu através de:

Tecla '≡

- ▶ Outras regulações
 - ▶ Data
 - ▶ Formato da data



- DD para o dia,
- MM para o mês e
- AA para o ano.

- Selecione o formato pretendido com as teclas com setas ^ e v.
- Toque em *OK* para memorizar a regulação.

Regulações suplementares

Acertar a data

A data do dia é regulada no formato selecionado.

- Ative o menu através de:

Tecla 

▶ Outras regulações

▶ Data

▶ Ajustar



- Através das teclas com setas selecione \wedge (mais) \vee (menos) o dia, o mês e o ano e confirme cada seleção através da tecla *OK*.

Após acionar a tecla *OK* a marcação passa automaticamente para a próxima opção. Não é possível voltar atrás. Em caso de engano terá de anular o processo através da tecla \curvearrowright e voltar a repeti-lo.

- Selecione através das teclas com setas \wedge (mais) \vee (menos) o mês e o dia e confirma cada seleção através da tecla *OK*.
- Selecione o ano através das teclas com setas \wedge (mais) e \vee (menos) e memorize a data através de *OK*.

Após confirmar a última seleção com *OK* memorize a data.

Diário de registos de funcionamento


No diário de registo de dados são registados os dados de consumo de água e produtos químicos, bem como horas de funcionamento e desenrolar dos programas. É registado todo o ciclo de vida da máquina.

Além disso o serviço de assistência técnica Miele pode mencionar no diário uma data como recomendação para ser efetuado o próximo serviço de manutenção.

- Ative o menu através de:

Tecla 

- ▶ Outras regulações
 - ▶ Diário de funcionamento



- Consumo: Água

Indicação do consumo total de água em litros (l).

- Consumo: Detergente

Indicação do consumo de detergente líquido em litros (l).
Detergente em pó não é detectado.

- Consumo: neutralizante

Indicação do consumo total de neutralizante em litros (l).

- Consumo: prod. neutraliz.

Indicação do consumo total de produto neutralizador em litros (l).

- Consumo: DOS5

Indicação do consumo total produto de líquido que foi doseado através do módulo DOS 5, em litros (l).

- Horas funcionamento

Indicação da soma do total de horas de funcionamento.

- Contador ciclos program.

Soma de todas as sequências completas do programa. Não é feita uma distinção entre os programas. Programas cancelados não são contabilizados.

- Intervalo de serviço

Data do próximo serviço (atribuído pelo serviço técnico da Miele).

- Selecione uma opção através das teclas com setas \wedge e \vee e memorize a escolha com *OK*.

Os valores mencionados no registo de operações não são alteráveis.

- O menu é fechado com a tecla \curvearrowright .

Protocolo

Para arquivar os protocolos de processos pode escolher entre dois formatos de protocolos diferentes.

Como estes são selecionados, está descrito no capítulo «Documentação do processo».

Unidade de temperatura

Durante o desenrolar do programa, a indicação de temperatura no display é atualizada aprox. entre 2 e 5 segundos, dependendo da fase do programa. Opcionalmente, a temperatura pode ser indicada em graus Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

De fábrica a temperatura vem regulada para ser indicada em °C graus Celsius.

Ao mudar a indicação da unidade de temperatura, por ex. de °C para °F, a temperatura definida será convertida automaticamente.

- Ative o menu através de:

Tecla 

- ▶ Outras regulações
- ▶ Unidade de temperatura



- °C

Indicação da temperatura em graus Celsius.

- °F

Indicação da temperatura em graus Fahrenheit.

- Selecione uma opção através das teclas com setas \wedge e \vee .
- Toque em *OK* para memorizar a regulação.

Regulações do programa

Através do menu, pode ajustar os programas existentes aos requisitos específicos de lavagem e adaptá-los aos itens a serem lavados ou redefinir todos os programas para as regulações de fábrica.

Para alterar as regulações do programa são necessários conhecimentos específicos sobre o aparelho e, por isso, essas alterações podem ser realizadas somente por utilizadores experientes ou pelo serviço técnico da Miele.

Os procedimentos seguintes estão descritos no capítulo «Regulações do programa».

Validar programas

Existe a possibilidade de bloquear o acesso aos programas de tratamento. Os programas bloqueados não estão disponíveis na seleção de programas. Desta forma fica assegurado que, por exemplo, só programas validados serão utilizados.

- Ative o menu através de:

Tecla 

- ▶ Outras regulações
 - ▶ Libertar o programa



- Todas

Todos os programas estão validados.

- Seleção

Está disponível uma seleção de programas.

- Selecione com a tecla com setas \wedge e \vee uma opção e confirme a escolha através de *OK*.

A opção *Seleção* abre uma lista com todos os programas.



A seleção do programa é feita através de uma escolha múltipla. No visor indicador aparece uma caixa ao lado do programa. Se o programa estiver validado, existe um visto na caixa . Programas bloqueados aparecem com uma caixa em branco.

- Selecionando através das teclas com setas \wedge e \vee e confirmando com *OK* liberta ou bloqueia os programas.
- Para memorizar a escolha efetuada selecione a opção *Aceitar* no final da lista e confirme através da tecla *OK*.


Deslocar o programa: ocupar teclas

Pode ordenar a lista de programas de acordo com as suas necessidades, e ocupar as três teclas seletoras de programas 1, 2 e 3 como pretender.

- Ative o menu através de:

Tecla ≡

- ▶ Outras regulações
- ▶ Deslocar programa



Na lista de programas estão todos os programas validados (consulte o capítulo «Regulações suplementares//Validação de programas»). O determinante para a atribuição das teclas seletoras de programas é a posição na lista de programas. Nela encontra os programas numerados de 1 a n. Os três primeiros programas estão atribuídos às teclas seletoras de programas, p. ex.:

- 1. Vario TD Instr 4 cestos na tecla selectora de programas 1
- 2. Vario TD Instr 6 cestos na tecla selectora de programas 2
- 3. Vario TD AN na tecla selectora de programas 3
- 4. Vario TD Instr 8 cestos
- 5. Utensílios de enfermaria
- etc.

- Selecione com ajuda da tecla com setas \wedge e \vee o programa que pretende deslocar.
- Confirme a seleção com *OK*.

Agora pode deslocar este programa na lista.

- Através das teclas com setas \wedge e \vee movimente o programa para a posição pretendida.
- Através de *OK* memoriza o programa na posição selecionada.

O programa memorizado antes nessa posição assim como todos os outros programas que se seguem serão deslocados uma posição para baixo.

Pode repetir o processo as vezes que pretender.

- O menu é fechado com a tecla \leftarrow .

Programa de teste

Para verificar a qualidade de lavagem, como parte da verificação de rotina existem diversos programas de teste disponíveis.

Quais são os programas e como os pode iniciar, isto encontra-se descrito no capítulo «Medidas de manutenção».

Manutenção do filtro

Limpar filtros na cuba de lavagem

Os filtros na cuba de lavagem têm de ser verificados diariamente e limpos regularmente, ver capítulo «Medidas de manutenção/Limpeza dos filtros na cuba de lavagem».

Para o efeito, pode ser ativado um contador no comando, que emite lembretes sobre a limpeza necessária em intervalos regulares.

Limpar o tubo filtro A 800

O tubo filtro A 800 pode ser utilizado em barras de injetores especiais em diferentes carros e cestos e deve ser limpo regularmente. Para o efeito, observe as indicações de limpeza nas instruções de utilização do tubo filtro.


Para o efeito, pode ser ativado um contador no comando, que emite lembretes sobre a limpeza necessária em intervalos regulares.

Ativar e ajustar intervalo

■ Ative o menu através de:

Tecla '≡

- ▶ Outras regulações
- ▶ Manutenção de filtro
- ▶ Combinação de filtros ou Tubo filtro



- Ativo

O intervalo de limpeza está ativado.

Com a seleção **Ativo** pode, opcionalmente, repor o contador ou ajustar o intervalo de limpeza.

- Inativo


O intervalo de limpeza está desativado.

■ Selecione uma opção através das teclas com setas \wedge e \vee e memorize a escolha com **OK**.

Regulações suplementares

Repor contador

O contador do intervalo de limpeza só pode ser reposto depois de ser realizada uma limpeza.



- Repor
O contador é reposto.
- Intervalo
- Selecione uma opço atrves das teclas com setas \wedge e \vee e memorize a escolha com *OK*.

Ajustar intervalo

O intervalo corresponde ao nmero de execues do programa e tem de ser ajustado de acordo com o comportamento de utilizao e a percentagem esperada de partculas/slidos presente na sujidade.

Exemplo do tubo filtro:

para uma limpeza semanal com 2 execues do programa por dia e 5 dias teis da semana, tal corresponde a um intervalo de 10 ($2 \times 5 = 10$). Com uma percentagem de partculas elevada, deve ser selecionado um intervalo curto para limpar o tubo filtro vrias vezes por semana. Com uma percentagem de partculas baixa, basta uma limpeza semanal.

 recomendado limpar o tubo filtro aps 10 execues do programa.



A regulaco acontece em passos de 5. Na linha inferior  indicado o intervalo de regulaco possvel.

- Ajuste o intervalo com a ajuda da teclas com setas \wedge (mais) e \vee (menos).
- Memorize as regulaces com *OK*.

Interfaces

As máquinas de lavar e desinfetar da Miele oferecem a possibilidade de documentar os processos de reprocessamento. Para isso, estas máquinas de lavar e desinfetar estão equipadas na zona posterior com um compartimento para alojar um módulo de comunicação Miele. Os módulos de comunicação são obtidos na Miele. Juntamente com os módulos são fornecidas as respetivas instruções de utilização.

⚠ Perigo para a saúde devido a acesso não autorizado.
O acesso não autorizado através da rede pode ser utilizado para alterar as regulações da máquina de lavar e desinfetar, p. ex., parâmetros para a desinfeção ou a dosagem de produtos químicos.
Opere a máquina de lavar e desinfetar num segmento de rede separado, que esteja fisicamente separado de outros segmentos de rede, ou limite o acesso à rede por meio de uma firewall ou de um router configurado em conformidade.
Proteja o acesso à rede por meio de palavras-passe seguras.
Limite o acesso à rede a um círculo de pessoas necessário.

Utilizar apenas terminais de dados (PC, impressoras, etc.) que estejam aprovados pela norma EN/IEC 62368.

Contacte a Miele para obter mais informações sobre os módulos de comunicação, soluções de software e impressoras adequadas.

Ethernet

O módulo de comunicação XKM 3200 WL possibilita a instalação de uma interface Ethernet para arquivo digital de dados dos processos através de um software externo.

O módulo pode ser ligado a uma rede Wi-Fi através de um ponto de acesso sem fios (Wireless Access Point) disponibilizado.

RS232

Para ligar diretamente uma impressora de protocolo é necessário um módulo de comunicação XKM RS232 10 Med.

O módulo XKM RS232 10 Med também pode ser usado para ligação a um terminal ou emulação de terminal. Os dados são transmitidos em código ASCII.

Regulações suplementares

Configurar a interface

⚠ A configuração da interface só deve ser feita por técnicos.

- Ative o menu através de:

Tecla '≡

▶ Outras regulações

▶ Interface



- Ethernet

Configuração de uma interface Ethernet.

- RS232

Configuração de uma interface serial RS-232.

- Escolher o tipo de interface e validar a escolha através de *OK*.

No final tem de configurar os parâmetros da interface.

Ethernet

- Estado do módulo

Indicação do estado de ligação (Ativo/Inativo).

- Estado do endereço

Listagem dos parâmetros de interface como, p. ex., Endereço IP, Máscara sub-rede, etc.

- DHCP

A interface Ethernet pode ser implementada tanto por uma configuração do protocolo Dynamic Host (DHCP) ou definindo os seguintes parâmetros:

- Endereço IP
- Máscara sub-rede
- Gateway standard
- Servidor DNS automático
- Servidor DNS 1
- Servidor DNS 2
- Tipo de porta
- Porta

RS-232

- Imprimir protocolos
Consulta posterior dos protocolos de carga (consulte o capítulo «Documentação de processos»).
- Idioma 
Para a interface RS-232 pode seleccionar um dos seguintes idiomas:
português, inglês (GB), francês, italiano, espanhol, português, sueco ou russo.
- Modo
 - Terminal
Ligação a um terminal ou emulação de terminal.
Os caracteres cirílicos não estão armazenados como código ASCII. Se for seleccionado russo, a emissão é feita em inglês (GB).
 - Impressora
Ligação de uma impressora.
- Vel. transmissão
Velocidade de transmissão da interface.
 - 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
- Paridade
Garantia da transmissão de dados. A paridade tem de ser igual no emissor e no receptor.
 - none, even, odd.
- Repor
A configuração da interface é reposta com as regulações de fábrica.

Os seguintes parâmetros estão pré-configurados:

| | |
|------------------|------|
| Vel. transmissão | 9600 |
| Bit | 8 |
| Paridade | none |
| Bits de paragem | 1 |

Regulações suplementares

Graus de dureza da água

Através deste menu pode programar o descalcificador de acordo com o grau de dureza da água existente no local.

O procedimento seguinte está descrito no capítulo «Descalcificador»

Indicações no visor: temperatura


Durante o desenrolar do programa pode controlar no visor a temperatura da água existente na cuba.

Será indicada a temperatura atual/real ou a temperatura selecionada prevista para o bloco de lavagem a decorrer.

- Ative o menu através de:

Tecla 

- ▶ Outras regulações
 - ▶ Indicação no visor



- Temperatura real

Indicação da temperatura real atual na cuba.

- Temperatura nominal

Indicação da temperatura prevista para o bloco de lavagem a decorrer. Se não estiver prevista nenhuma temperatura aparece um linha tracejada ---.

Durante o desenrolar do programa são indicadas as duas regulações de forma uniforme Temperatura. Não há diferença entra a temperatura real e a prevista.

- Selecione uma opção com ajuda da teclas com setas \wedge e \vee .
- Toque em *OK* para memorizar a regulação.

Visor: luminosidade e contraste


Através deste menu pode adaptar a luminosidade e o contraste do visor.

- Ative o menu através de:

Tecla '≡

▶ Outras regulações

▶ Visor




- Contraste

Regular o contraste

- Luminosidade

Regular a luminosidade

- Selecione uma opção com ajuda das teclas com setas ^ e v.
- Confirme a sua escolha com OK.



O contraste e a luminosidade são regulados no visor através de barras.

- Ajuste as regulações através das teclas com setas ^ (Mais alto/Mais claro) e v (Mais baixo/Mais).
- Toque em OK para memorizar a regulação.

Regulações suplementares

Desligar após

Se a máquina de lavar não for utilizada durante um período de tempo predefinido, pode ser comutada para preparação ou desligada automaticamente.

Preparação

Durante a preparação, a máquina de lavar permanece ligada e as horas são mostradas no visor. Pressionando uma tecla qualquer, a máquina é novamente reativada.

- Para ativar a preparação, a função Auto-Off deve ser ativada em Outras regulações/Desligar após e deve ser configurado um tempo de espera.
- Além disso, é necessário selecionar uma opção em Regulações /Horas/Indicação para indicar as horas.

Após o tempo de espera ter decorrido, a máquina de lavar é colocada em preparação.

Função Auto-Off

Para poupar energia, a função Auto-Off pode ser ativada. Se a máquina de lavar não for utilizada durante um período de tempo predefinido, irá desligar automaticamente para poupar energia.

- Para ativar a função Auto-Off, a função tem de ser ativada primeiro em Outras regulações/Desligar após e ser configurado um tempo de espera.
- Depois é necessário selecionar em Regulações /Horas/Indicação a opção Sem indicação.

Após o tempo de espera, a máquina de lavar desliga-se automaticamente.

- Através da tecla  volta a ligar a máquina de lavar.

Desligar após a ativação

- Ative o menu através de:

Tecla '≡

▶ Outras regulações

▶ Desligar após



- Sim

A função Auto-Off está ativada. Tem de definir um tempo de espera, após o qual deve ocorrer o desligar automático.

- Não

A função Auto-Off está desativada.

- Selecione uma opção com ajuda da teclas com setas ^ e v.

- Toque em OK para memorizar a regulação.

Definir o tempo de espera

Se foi selecionada a opção Sim, terá de seleccionar a seguir o tempo de espera, após o que deve ocorrer o desligar automático.



O tempo de espera pode ser regulado em passos de 5 minutos. Na linha inferior está indicado o intervalo de tempo possível regular.

- Selecione o tempo de espera com ajuda das teclas com setas ^ (mais) e v (menos).

- Toque em OK para memorizar a regulação.

Versão de Software

Através deste menu pode consultar a versão de Software de cada elemento de comando. O que poderá ser necessário em caso de assistência técnica.

O procedimento seguinte está indicado no capítulo «Serviço técnico».

Regulações do programa

Ajustar as regulações do programa

As regulações do programa devem ser ajustadas às exigências de lavagem e aos itens a serem lavados .

Para alterar as regulações do programa são necessários conhecimentos específicos sobre o aparelho e, por isso, essas alterações podem ser realizadas somente por utilizadores experientes ou pelo serviço técnico da Miele.

Para processos validados, é necessário documentar alterações dos programas e alterações de dosagem. Na Alemanha isso é exigido pela directiva relacionada com os dispositivos médicos. Os processos devem ser validados se necessário.

Estrutura do programa

Cada programa está subdividido em blocos de programa que se desenrolam um após outro. Um programa compreende pelo menos um e no máximo 11 blocos de programa. Cada bloco só ocorre uma única vez dentro de um programa.

O cabeçalho do programa inclui os blocos de programas. Nesse estão incluídas as configurações gerais do programa. Além disso, os parâmetros individuais dos blocos de lavagem são aqui ativados ou desativados.

Cabeçalho do programa

- Alterar quantidade água

Cada bloco do programa com entrada de água está associado a um valor nominal de água. A quantidade de água pode ser aumentada gradualmente, no total, para todos os blocos ou reduzida de novo para o valor base da tabela do programa.

- Tempo de esgoto

Se o sistema de esgoto no local não é suficiente para escoar as águas residuais provenientes da cuba no prazo previsto, o tempo de esgoto pode ser prolongado por um valor fixo.

Os parâmetros para medição da pressão de lavagem e controlo do sensor de braço de lavagem estão reservados ao serviço técnico Miele.

Blocos do programa

A ordem dos blocos de lavagem está atribuída e corresponde à ordem na tabela de programas (consulte «Tabela de programas»).

- Pré-enxaguagem 1 até 3

A pré-lavagem é utilizada para remover detritos maiores e substâncias que provoquem a formação de espuma.

- Lavagem 1 e 2

Dependendo dos instrumentos, a lavagem é geralmente efetuada de 45 °C a 65 °C com a adição de detergentes adequados.

- Enxaguagem intermédia 1 até 4

Durante as fases de enxaguagem intermédia, os produtos químicos dos blocos de lavagem anteriores são removidos e, se necessário, neutralizados através de dosagem de produtos correspondentes.

- Enxaguagem final 1 e 2

Para reduzir o risco de corrosão nos utensílios de aço inoxidável, na enxaguagem final deve ser utilizada preferencialmente água com um teor de cloreto inferior a 100 mg/l.

A desinfecção decorre termicamente de acordo com o conceito A_0 da norma EN ISO 15883 com temperaturas de 80 a 95 °C e tempos de ação correspondentes.

- Secagem

A secagem suficiente reduz o risco de corrosão provocado pela humidade residual nos instrumentos.

Exceptuando a dosagem de neutralizante e dos parâmetros de secagem, a regulação dos blocos de programas está reservada ao serviço de assistência técnica da Miele.

Regulações do programa

Ativar o menu

O menu para as regulações do programa para o utilizador está bloqueado de fábrica. Se necessário, este pode ser ativado pelo serviço técnico Miele.

- Ative o menu através de:

Tecla '☰'

- ▶ Outras regulações
 - ▶ Regulações do programa.



- Alterar programa.

Os programas de tratamento podem ser adaptados individualmente às exigências técnicas de lavagem.

- Repor programa.

Restaurar um programa para as configurações de fábrica. Os programas criados de novo pelo serviço técnico serão apagados com esta seleção.

Repor programas


Pode repor programas individualmente para as configurações de fábrica.

⚠ Os programas que foram guardados num espaço livre serão apagados.

- ...
- ▶ Regulações do programa
- ▶ Repor programa

No visor aparece a listagem de todos os programas.

- Selecione o programa com ajuda das teclas com setas \wedge e \vee confirme a seleção através de *OK*.



- Sim
 - O programa volta às configurações de fábrica.
- Não
 - Os parâmetros dos programas não são alterados.
- Selecione uma opção através das teclas com setas \wedge e \vee e confirme a escolha com *OK*.

Regulações do programa

Alterar programas


A alteração dos programas acontece em duas etapas.

- A alteração do programa tem início com a listagem de todos os blocos de lavagem, que estão atribuídos ao programa. Isto tem de ser confirmado em primeiro lugar.
- Depois disso os parâmetros do programa podem ser alterados.

Documentar todas as alterações efetuadas às regulações de fábrica para em caso de intervenção técnica o serviço de assistência poder ter conhecimento.

Para processos validados, é necessário documentar alterações dos programas e alterações de dosagem. Na Alemanha isso é exigido pela directiva relacionada com os dispositivos médicos. Os processos devem ser validados se necessário.

- ...
 - ▶ Regulações do programa
 - ▶ Alterar programa.




- Selecione o programa que pretende alterar.

Os procedimentos seguintes estão descritos no capítulo «Atribuir blocos de lavagem».

Atribuir blocos de lavagem

Cada alteração do programa começa pela listagem dos blocos de lavagem.



No visor aparece uma listagem de todos os blocos de lavagem que estão associados ao programa. A atribuição pode ser ajustado conforme a necessidade pelo serviço de assistência técnica.

- Selecione a opção Aceitar e confirme com OK.

Em seguida, seguem-se outras possibilidades de regulação. Estas podem ser editadas em qualquer ordem.


Alterar a quantidade de água

O aumento da quantidade de água faz sentido se, devido à estrutura dos instrumentos for necessária muito água ou se devido à natureza da sujidade (por exemplo, sangue) e dos produtos químicos utilizados esperar uma elevada formação de espuma. A quantidade adicional de água depende dos cestos usados ou do carro, do tipo de sujidade e dos instrumentos.

Se forem processados utensílios com pouca sujidade e que além disso necessitem de pouca água, pode alterar novamente a quantidade de água para as configurações de fábrica, a fim de poupar água e energia.

...

► Alterar quantidade água




A quantidade de água pode ser aumentada em passos de 0,5 l ou voltar a ser colocada na dosagem de fábrica. Na linha inferior encontra o espaço de regulação possível. A regulação «0 l» corresponde à quantidade regulada de fábrica.

- Altere a quantidade de água utilizando as teclas com setas \wedge (mais) e \vee (menos).
- Toque em *OK* para memorizar a regulação.

Regulações do programa


Prolongar o tempo de esgoto

Se, no final de um bloco de lavagem ainda existir algum resto de água na cuba, porque por ex. o sistema de esgoto existente é insuficiente para que a água seja esgotada da cuba no tempo previsto, aparece a seguinte mensagem de erro:



Neste caso o tempo de esgoto pode ser prolongado.

...
▶ Tempo de esgoto



- Standard

O tempo de esgoto corresponde a regulação standard.

- Prolongado

O tempo de esgoto é prolongado com uma duração pré-definida. Com esta regulação prolonga o tempo de funcionamento do programa.

■ Selecione uma opção com ajuda da teclas com setas ^ e v.

■ Toque em OK para memorizar a regulação.


Apoio à secagem A função adicional «Apoio à secagem» (secagem) acelera o processo de secagem no final do programa.

Quando o apoio à secagem é ativado, o fecho Conforto da porta abre um pouco a porta no final de um programa, permitindo que o vapor de água saia da cuba. O material a lavar seca passivamente através do calor residual na cuba.

Tempo de arrefecimento da cuba A seguir à fase de enxaguagem segue-se uma fase de arrefecimento. Neste intervalo, o vapor de água da cuba é conduzido para o condensador de vapores e condensado. Desta forma, a humidade da cuba é reduzida, o que favorece a secagem. Além disso, a cuba é ligeiramente arrefecida através deste processo.

...

► Tempo arrefecimen. cuba



A regulação acontece em passos de 1 minuto. Na linha inferior é indicado o intervalo de regulação possível.


- Selecione o tempo de arrefecimento utilizando as teclas com setas \wedge (mais) e \vee (menos).
- Memorize as regulações com **OK**.

Tempo de secagem

Após a fase de arrefecimento, o fecho Conforto abre um pouco a porta para que a humidade e o calor existente na cuba se possam dissipar. A partir desse momento, a porta está desbloqueada e pode ser aberta em qualquer momento. No final do tempo de secagem aparece no visor a mensagem Programa concluído. A abertura da porta antes de o tempo de secagem ter terminado conclui o programa prematuramente.

...

► Tempo de secagem



A regulação acontece em passos de 1 minuto. Na linha inferior é indicado o intervalo de regulação possível.

- Selecione a temperatura de secagem com a ajuda das teclas com setas \wedge (mais) e \vee (menos).
- Memorize as regulações com **OK**.

Documentar os processos de reproprocessamento

Os processos de reproprocessamento são documentados por carga. Os valores reais e previstos são comparados e recolhidos.

Durante o desenrolar do programa são protocolados os seguintes dados:

- tipo de máquina e número de série,
- data,
- início do programa e nome do programa,
- número de carga,
- blocos de lavagem utilizados,
- sistema de dosagem com temperatura de dosagem e se necessário quantidade doseada,
- valor real da temperatura e do tempo de retenção,
- temperatura mínima e máxima durante o tempo de retenção,
- resultado da medição de lavagem,
- todas as mensagens de erro,
- fim do programa,
- mensagens do sistema, como p. ex. falta de sal.

Em caso de necessidade é possível integrar outros dados no protocolo. Para isso, contacte o serviço técnico Miele.

Memorizar

Dependendo da quantidade são memorizados 10 a 20 protocolos de carga na memória interna do aparelho. Em caso de problemas de rede ou de impressão estes podem ser consultados posteriormente. Quando a memória estiver cheia, o registo mais antigo será substituído.

Além disso, os dados originais de uma saída do gráfico, os dados do processo são armazenados na última execução do programa. Estes podem ser convertidos por um software de documentação externo em representações gráficas. A transmissão dos dados originais requer uma interface Ethernet. As representações gráficas no visor ou uma saída para uma impressora associada diretamente não são possíveis. Não está disponível um armazenamento à prova de falhas de rede para informações gráficas.

Mencionar o número de carga

O serviço técnico Miele tem a possibilidade de reportar os números contínuos de carga, p. ex. em caso de atualização do Software ou substituição do comando do aparelho.

Módulo de comunicação para arquivo externo

Para arquivar permanentemente os protocolos de carga existe na zona posterior da máquina um compartimento para alojar um módulo de comunicação Miele. Os módulos permitem a configuração de uma interface Ethernet para documentação com a ajuda de um software de documentação ou uma interface RS-232 para ligação a uma impressora de protocolo.

Na Miele obtém mais informações sobre as impressoras adequadas e soluções de software.

Utilizar apenas terminais de dados (PC, impressoras, etc.) que estejam aprovados pela norma EN/IEC 62368.

Os módulos de comunicação podem ser adquiridos através dos distribuidores de acessórios Miele, podendo ser reequipados em qualquer momento. Os módulos são fornecidos com as respetivas instruções de montagem.

A configuração da interface só deve ser feita por técnicos. Siga, para o efeito, as indicações constantes do capítulo «Regulações suplementares/Interface».

Documentação de processos através de um Software externo

Para arquivo digital os dados do processo são transmitidos através de uma interface Ethernet a um software de documentação externo. A transmissão pode ser efetuada à escolha durante o processo ou compactada no final do processo. A configuração é feita pelo serviço de assistência técnica Miele.


As informações sobre a pressão de lavagem, valor A_0 , condutibilidade, temperatura na cuba pode ser arquivada de forma gráfica.

A instalação de uma interface Ethernet exige a montagem de um módulo de comunicação XKM 3200 WL.

Para ligação a uma rede WLAN pode ligar o módulo através de um cabo a um acesso sem fios/Wireless Access que disponibilizou.

Problemas na transmissão de dados

Se, durante um processo a decorrer existir uma falha de rede, por ex. devido a um cabo solto, é emitida uma mensagem de erro.



O processo de tratamento atual continua sem interrupção e os dados do processo são registados na memória interna.

Em caso de problemas com a rede ou o software de protocolo, contacte o seu administrador de sistema ou de rede.

Documentação de processos com impressora

Os protocolos de processo são impressos numa impressora ligada diretamente e arquivados em papel. As representações gráficas não estão incluídas. A ligação direta exige um módulo de comunicação.

Formatos do protocolo

Para o arquivo em papel pode escolher entre dois formatos de protocolo diferentes:

- Formato longo com todos os dados registados.
- Em formato curto só com os parâmetros selecionados.

O formato do protocolo não tem efeito sobre os dados armazenados na máquina de lavar e desinfetar. Basicamente são armazenados todos os dados para o protocolo longo. Assim é possível alterara o formato do protocolo para cada nova carga.

- Ative o menu através de:

Tecla 

▶ Outras regulações

▶ Protocolo



- Curto

Impressão em formato curto

- Longo

Impressão em formato longo

- Selecione uma opção com ajuda das teclas com setas \wedge e \vee .
- Toque em *OK* para memorizar a regulação.

Consultar protocolos de carga posteriormente

A máquina de lavar e desinfetar oferece a possibilidade de consultar posteriormente os protocolos memorizados internamente.


Software externo Estando ligado à rede, os dados podem ser consultados diretamente através do Software de documentação, caso o software de documentação suporte esta função. As entradas na máquina de lavar e desinfetar não são necessárias.

Impressora Para impressões posteriores existem as seguintes opções disponíveis.

■ Ative o menu através de:

Tecla '≡

- ▶ Outras regulações
 - ▶ Interface
 - ▶ RS232
 - ▶ Imprimir protocolos



- Último protocolo

Edição do último protocolo de carga.

- Dia de trabalho atual

Edição de todos os protocolos de carga do dia de trabalho atual.

- Último dia de trabalho

Edição de todos os protocolos de carga do dia de trabalho anterior.

- Todas

Edição de todos os protocolos guardados.

■ Selecione uma opção através das teclas com setas ^ e v.

■ Através da tecla OK inicia a transmissão de dados.

A transferência de dados decorrer em segundo plano, de forma que a máquina de lavar e desinfetar pode continuar a ser utilizada.

Medidas de manutenção

Manutenção

Devem ser realizadas manutenções periódicas **após 1000 horas de funcionamento ou pelo menos uma vez por ano** pelo serviço de assistência técnica da Miele ou por um técnico qualificado em conformidade.

A manutenção abrange os seguintes pontos e controlos de função:

- substituição de peças de desgaste
- teste de segurança elétrica de acordo com as disposições nacionais (por ex. VDE 0701, VDE 0702)
- mecânica da porta e junta da porta
- uniões roscadas e ligações na cuba
- entrada e saída de água
- sistemas de dosagem internos e externos
- braços de lavagem
- conjunto de filtros
- recipiente de recolha com bomba de esgoto e válvula antirretorno
- todos os carros, cestos, módulos e complementos
- condensador de vapores;
- mecanismo de enxaguamento/pressão de lavagem
- controlo visual e das funções dos componentes
- uma medição termoelétrica
- um ensaio de estanqueidade
- todos os sistemas de medição relevantes em termos de segurança
- os dispositivos de segurança

O software de documentação externo e as redes de computadores não são verificados pelo serviço de assistência técnica Miele.

Controlo de rotina

Diariamente antes do início do trabalho o utilizador deve efetuar uma verificação de rotina. Para estes controlos de rotina é fornecido de fábrica um modelo de lista de verificação.

Os pontos seguintes devem ser controlados:


- os filtros na cuba
- os braços de lavagem da máquina, dos carros, dos módulos e dos cestos
- a cuba e a junta vedante da porta
- os sistemas de dosagem
- os carros, cestos, módulos e complementos
- os filtros dos suportes de carga.

Limpeza dos filtros da cuba

Os filtros na base da cuba impedem que as partículas grosseiras de sujidade passem para o sistema de circulação. Os filtros podem ficar obstruídos pelas partículas de sujidade. Por este motivo, os filtros têm de ser controlados diariamente e, se necessário, limpos.

⚠ Danos devido a canais de água obstruídos.
Se os filtros não forem utilizados, as partículas de sujidade podem alcançar o ciclo da água da máquina de lavar. As partículas de sujidade podem obstruir injetores e válvulas.
Inicie um programa apenas quando os filtros estiverem inseridos.
Verifique o ajuste correto dos filtros quando inserir os filtros após a lavagem.


É possível regular o intervalo de limpeza dos filtros na cuba no comando, consulte o capítulo «Regulações / Manutenção do filtro». O intervalo de limpeza não substitui as verificações de rotina diárias dos filtros na cuba!




⚠ Perigo de ferimentos através de vidros partidos, agulhas, etc. que ficam retidos no filtro de grande superfície.

Medidas de manutenção

- Rode o micro filtro no sentido das setas e retire-o juntamente com o filtro grosso.



- Aperte as patilhas e retire o filtro grosso puxando para cima.
- Retire o filtro fino, que se encontra solto entre o filtro grosso e o micro filtro.



- Por último, retire também o filtro de grande superfície.
- Efetue a limpeza dos filtros.
- Volte a encaixar a combinação de filtros em ordem inversa. Verifique se

 - ...o filtro de grande superfície está bem encaixado na cuba.
 - ...o filtro grosso está bem encaixado no micro filtro.
 - ...o micro filtro foi rodado até ao batente.

Se tiver sido regulado um intervalo de limpeza dos filtros na cuba, este tem de ser repostado após a limpeza (consulte o capítulo «Regulações / Manutenção do filtro»).

Controlar e limpar os braços de lavagem

Os injetores de aspersão dos braços de lavagem podem ficar obstruídos, especialmente se os filtros na cuba não ficarem corretamente encaixados e, por isso, partículas de sujidade maiores podem entrar na circulação de lavagem.

Por este motivo deve verificar diariamente se os braços de lavagem não têm sujidade, através de uma inspeção visual.

- Retire para isso o carro ou os cestos.
- Verifique visualmente se os braços de lavagem estão sujos e obstruídos.
- Verifique ainda se os braços de lavagem rodam facilmente.

⚠ Braços de lavagem bloqueados ou que rodem com dificuldade não podem continuar a ser usados.
Contacte neste caso o serviço técnico Miele.

Limpeza dos braços de lavagem


Para efetuar a limpeza é necessário desmontar os braços de lavagem da máquina assim como do carro e cestos tal como se indica a seguir:

- Retire o carro ou o cesto do interior da máquina.

O braço de lavagem superior da máquina está fixo através de uma ligação de encaixe.

- Puxe o braço de lavagem superior da máquina para baixo.

O braço de lavagem inferior da máquina e o braço de lavagem do carro e do cesto estão fixos através de um fecho tipo baioneta.



- Solte o fecho baioneta serrilhado, rodando-o na direção da seta até ao batente.
- Depois pode retirar o braço por cima ou por baixo.


Medidas de manutenção

Braço de lavagem do carro e cestos com porca serrilhada:

Os braços de lavagem de carros e cestos de séries antigas estão fixos com porcas serrilhadas. Tem de desaparafusar e retirar o braço de lavagem puxando para baixo.

As porcas metálicas tem rosca para a esquerda.

Porcas em cerâmica têm rosca para a direita.



- Pressione a sujeira com um objeto pontiagudo para o interior do braço de lavagem.
- No final lave o braço de lavagem debaixo de água corrente.

⚠ Nos ímanes do braço de lavagem não podem existir peças metálicas que tenham aderido.

Devido a objetos metálicos agarrados o número de rotações dos braços pode não ser lido corretamente.

Elimine todos os objetos metálicos agarrados aos ímanes.

- Verifique se os rolamentos dos braços de lavagem apresentam desgaste.

Se detetar vestígios de desgaste, o funcionamento do braço de lavagem a longo prazo pode ficar afetado.

Contacte neste caso o serviço técnico Miele.

- Voltar a aparafusar corretamente os braços de lavagem após a limpeza.
- Verifique se os braços de lavagem rodam livremente.

Os braços de lavagem dos carros e cestos estão marcados com um número, que também está impresso no tubo de entrada de água na zona do fecho tipo baioneta, por ex. 03. Certifique-se na montagem de que o número nos braços de lavagem coincidem com os número no tubo de entrada de água.

Limpeza da máquina de lavar e desinfetar

⚠ Não lave a máquina ou a zona envolvente utilizando uma mangueira ou dispositivos com água a alta pressão.

⚠ Não utilize produtos abrasivos nem detergentes que contenham amoníaco ou diluentes.

Estes produtos podem agredir a superfície da máquina.

Limpar o painel de comandos

⚠ Não utilize detergentes abrasivos nem universais na limpeza do painel de comandos.

Estes podem causar danos consideráveis em superfícies de vidro e plástico, bem como nas impressões das teclas devido a sua composição química.

- Efetue a limpeza do painel de comandos com um pano húmido e detergente de lavar a louça manualmente ou um detergente não abrasivo.
- Para efetuar a limpeza do visor e da parte inferior, também pode utilizar detergente para material sintético ou para limpar vidro.
- Para passar um pano com desinfetante utilize um produto recomendado pelo fabricante.

Limpar a junta da porta e a porta

- Limpe regularmente a borracha de vedação da porta com um pano húmido para eliminar restos de sujidade. Uma borracha vedante danificada deverá ser substituída pelo serviço técnico Miele.
- Elimine a sujidade eventualmente existente nas laterais e nas dobradiças da porta.
- Efetue a limpeza regular da calha existente na chapa do rodapé com um pano húmido.

Limpar a cuba

A cuba é, geralmente, de autolimpeza. Se apesar disso existirem sedimentos, contacte o serviço técnico Miele.

Limpeza da frente do aparelho

- Para limpar a frente em aço inox utilize um pano húmido e detergente de lavar a louça manualmente ou um produto não abrasivo para limpeza de inox.

Prevenir sujidade

- Para evitar que as superfícies em aço inox. voltem rapidamente a ficar sujas, por dedadas, etc., utilize no final um produto de tratamento para aço inox.

Medidas de manutenção

Verificar a dosagem de detergente em pó

Ao utilizar detergente em pó, a temperatura no momento da dosagem deve ser verificada a cada 14 dias.

No âmbito da validação, a temperatura de dosagem é registada no registo de validação.

Para a verificação, a temperatura no momento da abertura claramente audível da tampa do recipiente deve ser lida na no visor durante a execução de um programa, documentada e comparada com as informações do protocolo de validação.

 Se a temperatura de dosagem determinada se desviar mais de +/- 2 °C da temperatura registada no protocolo de validação, deve contactar o serviço de assistência técnica da Miele.

Controlar carros, cestos, módulos e complementos

Para garantir o funcionamento dos carros, cestos, módulos e complementos, deverá efetuar uma verificação diária dos mesmos. A máquina de limpar e desinfetar vem acompanhada de uma lista de verificação.

Os pontos seguintes devem ser verificados:

- As rodas do carro e dos cestos estão em perfeitas condições e fixadas corretamente ao carro ou ao cesto?
- As peças de ligação à água estão instaladas e não estão danificadas?
- As peças de ligação à água reguláveis em altura estão reguladas à altura correta e firmemente montadas?
- Os injetores, mangas de aspersão e adaptadores de mangueiras estão devidamente conectados ao carro, cesto ou módulo?
- Os injetores, mangas de aspersão e adaptadores de mangueiras para a água de lavagem estão desobstruídos?
- Os tampões e fechos estão bem encaixados nas mangas de aspersão?
- As tampas das extremidades e réguas injetoras existem em todos os módulos e estão bem fixas?
- Os tampões no módulo de acoplamento dos carros e cestos do sistema modular estão a funcionar corretamente?

Se disponível:

- Os braços de lavagem rodam livremente?
- Os injetores dos braços de lavagem estão livres de obstruções, ver o capítulo «Limpar braços de lavagem»?
- Os ímanes integrados nos braços de lavagem estão isentos de peças metálicas que tenham aderido?
- É necessário limpar os tubos filtro ou substituir as placas filtro, p. ex. no E 478/1?

Manutenção de carros, cestos, módulos e complementos

Devem ser realizadas manutenções periódicas **após 1000 horas de funcionamento ou pelo menos uma vez por ano** pelo serviço de assistência técnica da Miele ou por um técnico qualificado em conformidade.

Medidas de manutenção

Validação do processo

A eficiência adequada dos processos de lavagem e desinfecção na rotina, devem ser assegurados pelo responsável.

A nível internacional é solicitado ao responsável que efetue esse controlo de acordo com a norma EN ISO 15883. Em alguns Países este processo é exigido por Lei.


Na Alemanha e para o reprocessamento de produtos considerados dispositivos médicos aplica-se p. ex.:

- a Diretiva para Dispositivos Médicos (MPG)
- o Regulamento relativo à aplicação e exploração de dispositivos médicos
- a recomendação da Comissão de Higiene e Controlo de Infecção Hospitalar (KRINKO) e do Instituto Federal de Medicamentos e Dispositivos Médicos (BfArM)
- a diretriz comum de validação da Associação Alemã de Higiene Hospitalar e.V. (DGKH), da Sociedade Alemã de Material Esterilizado eV (DGSV) e do grupo de trabalho de reprocessamento de instrumentos (AKI)

Acesso à sonda

Na parte superior da máquina, à frente, à direita e por baixo do tampo ou da bancada encontra-se o acesso à sonda para a validação. Para aceder à sonda é necessário retirar o tampo da máquina ou retirar a máquina debaixo da bancada.

- Abra a porta.



- Solte os parafusos de fixação.
- Além disso, na zona posterior da máquina, solte os parafusos de segurança do **tampo** e retire o **tampo** puxando para cima.

Ou

- Puxe a máquina retirando-a aprox. 15 cm debaixo da **bancada**.

Programas de teste

Para verificar o desempenho de limpeza, como parte da verificação de rotina, existem diversos programas de teste disponíveis. Os programas de teste não são programas de preparação autónomos. São essencialmente funções adicionais que podem ser ativadas antes do início de um programa de preparação qualquer.

Os programas de teste interrompem automaticamente o desenrolar do programa em pontos definidos. A interrupção é indicada através de um sinal sonoro e de uma mensagem no visor. O serviço técnico Miele pode ajustar a duração da interrupção entre 10 segundos e aprox. 42 minutos. Dentro deste intervalo podem ser realizadas medições ou pode ser aberta a porta para colheita de amostras.

Não deixe a porta aberta demasiado tempo para evitar o arrefecimento da cuba.

O programa prossegue automaticamente após o fim do intervalo. Se a porta foi aberta, o programa só pode reiniciar depois de fechar a porta.

Se prescindir da medição ou da amostra, é possível continuar o programa pressionando a tecla *Start/Stop*.

Podem ser seleccionados os seguintes programas de teste:

- Laboratório

O desenrolar do programa será parado em cada bloco de lavagem imediatamente antes do esgoto da água.

- Validar

O desenrolar do programa é interrompido nos seguintes pontos:

- antes do escoamento da água no último bloco de lavagem;
- após a enxaguagem intermédia antes do escoamento da água de lavagem; e
- após a entrada de água e antes do escoamento no bloco de enxaguagem.


Medidas de manutenção

Ativar o programa de teste Os programas de teste são válidos só para um ciclo do programa. Para mais testes deve selecionar de novo um programa de teste.

- Ative o menu através de:

Tecla '≡

- ▶ Outras regulações
- ▶ Programa de teste



- Não
O menu termina sem seleção do programa.
- Laboratório
Ativa o programa de teste Laboratório.
- Validar
Ativa o programa de teste Validar.
- Selecione uma opção com ajuda da teclas com setas \wedge e \vee .
- Com *OK* ativa o programa teste para o próximo Start do programa
Agora pode iniciar o teste de desempenho.
- Para isso, selecione um programa através das teclas de seleção ou da lista de programas e inicie-o.

Durante o desenrolar do programa, o programa é indicado na linha inferior do visor como Programa de teste.

Se desativar o programa de teste antes do teste de desempenho, deve ativar o menu superior e selecionar a opção Não.

No quadro a seguir encontra a descrição de possíveis causas de anomalias e as respetivas soluções. Contudo, prestar atenção ao seguinte:

 As reparações só devem ser executadas pelo serviço técnico Miele.
As reparações executadas indevidamente podem constituir riscos consideráveis para o utilizador.

Para evitar uma intervenção desnecessária do serviço de assistência técnica, verifique, antes de tudo, se o erro não deriva eventualmente de um erro de utilização.

Anomalias técnicas e mensagens

| Problema | Causa e solução |
|---|--|
| O visor escurece e os LED apagam-se. | A máquina não está ligada. ■ Ligue a máquina de lavar e desinfetar através da tecla  . |
| | Os fusíveis/disjuntor dispararam. ■ Consulte a placa de características onde encontra indicada a proteção mínima. ■ Volte a ativar os fusíveis/disjuntor. ■ Se os fusíveis/disjuntor desligarem repetidamente contacte o serviço técnico Miele. |
| | A ficha não está introduzida na tomada. ■ Encaixe a ficha na tomada. |
| A máquina desligou automaticamente. | Nenhuma anomalia! A função Auto-Off desliga a máquina automaticamente após um tempo de espera predefinido, para economizar energia. ■ Através da tecla  volta a ligar a máquina de lavar e desinfetar. |
| A hora é indicada no visor. | Nenhuma anomalia! A máquina de lavar encontra-se em modo de hibernação. ■ Pressione qualquer tecla para reativar a máquina de lavar. |
| Falha de corrente em funcionamento | Se durante o desenrolar de um programa existir uma falha de energia temporário, não é necessário nenhuma ação. O programa continua a partir do ponto onde foi interrompido. Se a temperatura mínima necessária na cuba para o bloco de lavagem baixar durante a falha de energia, o programa será repetido. No caso de falha de corrente de ≥ 20 horas o programa é repetido por completo. Qualquer falha de energia será registada na documentação do processo. |

Solução de anomalias

| Problema | Causa e solução |
|--------------------------------|---|
| Próximo serviço de manutenção: | Nenhuma anomalia! O serviço técnico Miele deixou uma recomendação para a próxima assistência. ■ Contacte o serviço técnico Miele para agendar uma visita. |

Dosagem/Sistemas de dosagem

⚠ Cuidado ao manusear os produtos químicos.
Siga as indicações sobre segurança indicadas pelo fabricante dos produtos químicos.

| Problema | Causa e solução |
|--|---|
| Na caixa para detergente em pó existem restos de detergente agarrados após o final do programa. | O compartimento para detergente em pó estava húmido quando foi cheio com o detergente. ■ Adicione o detergente em pó somente na caixa completamente seca. |
| | A tampa da caixa para detergente em pó estava bloqueada por utensílios. ■ Arrume os utensílios de forma que os braços de lavagem rodem facilmente e a tampa da caixa de detergentes possa abrir. |
| Não é possível fechar a tampa da caixa de detergente em pó. | Restos de detergente bloqueiam o fecho. ■ Elimine os restos do detergente. |
| Encher DOS | Durante o desenrolar do programa foi detectado nível baixo de produto químico num dos reservatórios. ■ Substitua o reservatório vazio por um cheio. |
| Não é possível iniciar o programa. Arejar produto dosagem DOS | Não é possível iniciar o programa, porque - ... existe ar no sistema de dosagem. - ... o sistema de dosagem foi sugado completamente. ■ Verifique o nível de enchimento do reservatório. Se necessário substitua o reservatório vazio por um cheio. ■ Purgar o sistema de dosagem. |
| Arejamento sistema de dosagem DOS a decorrer | Nenhuma anomalia! O sistema de dosagem é purgado automaticamente. Espere até que o processo termine. |

Solução de anomalias

| Problema | Causa e solução |
|--|--|
| Arej. sist. dosagem DOS interrompido, necessário repetir | <p>O arejamento do sistema de dosagem foi interrompido, porque foi detetado um fluxo baixo. Talvez a mangueira esteja dobrada ou a lança de sucção obstruída.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Verifique se a mangueira doseadora tem dobras e fugas. Estenda a mangueira de forma que não volte a dobrar.■ Verifique se as aberturas de sucção das lanças de sucção estão obstruídas e efetue a limpeza se necessário.■ Volte a iniciar o processo de purga. <hr/> <p>Se detetar fugas na mangueira doseadora ou um defeito na lança de sucção, contacte o serviço técnico Miele.</p> |
| Verificar reservatório/ lança de sucção DOS | <p>Não foi detectado débito ou existe um débito muito baixo.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Verifique o nível de enchimento do reservatório. Se necessário substitua o reservatório vazio por um cheio.■ Verifique se nas aberturas de sucção das lanças existem sedimentos.■ Purgue o sistema de dosagem. <hr/> <p>A mangueira está com dobras.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Elimine as dobras da mangueira. Estenda a mangueira de forma que não volte a dobrar.■ Verifique se a mangueira doseadora tem fugas.■ Purgue o sistema de dosagem. <hr/> <p>Se detectar fugas na mangueira doseadora ou um defeito na lança de sucção, contacte o serviço de assistência técnica Miele.</p> |

Produtos químicos de viscosidade elevada (viscoso) podem afetar o controlo de doseamento e causar leituras imprecisas. Nestes casos entre em contacto com o serviço técnico Miele e informe-se sobre as medidas necessárias.

Solução de anomalias

Falta de sal/Descalcificador

| Problema | Causa e solução |
|--|---|
| Adicionar sal | A reserva de sal do descalcificador está a chegar ao fim. ■ Antes de iniciar um novo programa adicione sal de regeneração. |
| Aparelho bloqueia em breve devido a falta de sal | O sal do descalcificador acabou. Não é possível efetuar a regeneração. A máquina fica bloqueada até efetuar a regeneração. ■ Adicione sal de regeneração. |
| Bloqueio do aparelho devido à falta de sal | O descalcificador não efetua a regeneração devido à falta de sal. A máquina fica bloqueada para outras aplicações. ■ Adicione sal de regeneração. Alguns segundos após adicionar sal no reservatório, o bloqueio desativa. A regeneração é efetuada automaticamente durante o próximo programa. |
| Tampa reserv. do sal não está bem fechada | O reservatório do sal não está bem fechado. ■ Feche o reservatório. Restos de sal bloqueiam o fecho. ■ Elimine todos os restos de sal do funil de enchimento, da tampa e da junta. Os restos de sal não podem ser enxaguados com água corrente, porque a água poderá transbordar. ■ Feche o reservatório. A tampa do reservatório de sal saltou durante o decurso de um programa. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Ao abrir a porta podem sair vapores quente e produtos químicos.</div> ■ Abra a porta e feche a tampa da caixa de detergentes. |

Interrupção com indicação do número de erro

Numa interrupção com o número de erro, p. ex., Erro XXX (onde XXX representa um número), ocorreu possivelmente um erro técnico grave.

Em cada interrupção com número de erro aplica-se:

- Desligue a máquina através da tecla .
- Espere aprox. 10 segundos antes de voltar a ligar a máquina através da tecla .
- Valide o número de erro através do código PIN.
- Volte a iniciar o programa selecionado antes.

Se aparecer novamente a mensagem de erro:

- Anote a mensagem de erro.
- Desligue a máquina através da tecla .
- Contacte o serviço técnico Miele.

Observe também as informações sobre os seguintes números de erro.

| Problema | Causa e solução |
|--------------|--|
| Erro 403-405 | Foi interrompido um programa, porque não existia água suficiente ou não entrou nenhuma água para a máquina. <ul style="list-style-type: none"> ■ Abra as torneiras totalmente. ■ Siga as indicações sobre Verificar a entrada de água. |
| Erro 406-408 | O programa foi interrompido, porque o fluxo de entrada de água é muito baixo. <ul style="list-style-type: none"> ■ Verifique se as torneiras de entrada de água estão completamente abertas. ■ Observe as indicações sobre a pressão de fluxo mínima no capítulo «Ligação à entrada de água» e «Caraterísticas técnicas». ■ Verifique os filtros na entrada de água. ■ Contacte o serviço técnico Miele e informe-se sobre as medidas necessárias. |
| Erro 412-414 | Um programa foi interrompido, porque o caudal da água que entra é muito elevado. <ul style="list-style-type: none"> ■ Siga as indicações sobre o caudal recomendado e a pressão máxima estática permitida no capítulo «Ligação à entrada de água» e «Caraterísticas técnicas». ■ Contacte o serviço técnico Miele e informe-se sobre as medidas necessárias. |
| Erro 422 | Um programa foi interrompido, porque a condutividade da água totalmente desmineralizada que entra é muito elevada. <ul style="list-style-type: none"> ■ Verifique o seu sistema para água totalmente desmineralizada. |

Solução de anomalias

| Problema | Causa e solução |
|---------------|---|
| Erro 426, 526 | <p>A pressão de lavagem é demasiado baixa.</p> <ul style="list-style-type: none">- A pressão de lavagem é demasiado baixa devido à intensa formação de espuma. O neutralizante derramado após o enchimento pode não ter sido limpo.<ul style="list-style-type: none">■ Tenha em atenção as indicações sobre a formação de espuma no capítulo «Processos químicos».■ Inicie o programa Enxaguar, para efetuar a limpeza da cuba de lavagem.- Os suportes de carga estavam incorretamente ou demasiado carregados.<ul style="list-style-type: none">■ Utilize exclusivamente carros, cestos, módulos e complementos para o fim a que se destinam.■ Coloque os materiais a lavar com cavidades ou bases fundas de modo que a água possa escorrer de forma desimpedida.- As vias de passagem da água estão obstruídas ou com fugas.<ul style="list-style-type: none">■ Verifique e efetue a limpeza dos filtros da cuba e dos braços de lavagem.■ Verifique as barras de injetores quanto a eventuais fugas, p. ex.:<ul style="list-style-type: none">- Todas as tampas de fecho e tampas das extremidades estão disponíveis?- Todas as ligações possuem injetores, mangas de aspersão, adaptadores de mangueira ou outros dispositivos de lavagem?- As mangueiras de silicone presentes não apresentam danos?■ Verifique se os discos de fecho dos acoplamentos de ligação à água, situados na parede traseira da cuba estão nivelados e liberte todos os eventuais bloqueios.- A quantidade de água é insuficiente para a utilização.<ul style="list-style-type: none">■ Aumente a quantidade de água (ver o capítulo «Regulações do programa»). Se necessário, contacte o serviço de assistência técnica. |
| Erro 432 | <p>A porta foi aberta através da abertura de emergência.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Siga as indicações mencionadas no capítulo «Abrir a porta através da abertura de emergência». |
| Erro 433 | <p>Os materiais a lavar salientes ou os objetos entalados na porta, p. ex., toalhas, impedem o fecho da porta através do fecho Conforto da porta.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Retire todos os objetos e organize os materiais a lavar de modo que não fiquem encostados à zona da porta.■ Feche a porta. |

| Problema | Causa e solução |
|--------------|---|
| Erro 438 | <p>A junta da porta está a colar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Limpe a junta da porta. <p>Os objetos pesados colocados à frente da máquina de lavar e desinfetar impedem a abertura automática da porta através do fecho Conforto da porta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Não coloque objetos (pesados) à frente da porta da máquina de lavar e desinfetar. <p>O fecho Conforto da porta está bloqueado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tente abrir a porta com cuidado (sem forçar) puxando pelo puxador da porta. <p>Se a porta continuar bloqueada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ abra a porta através do desbloqueio de emergência. ■ feche a porta e tente abri-la novamente através da tecla . <p>Se continuar bloqueada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Contacte o serviço de assistência técnica da Miele. |
| Erro 440 | <p>O interruptor de bóia no colector não comutou. O interruptor está possivelmente bloqueado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Retire a combinação de filtros ■ Verifique a livre circulação do interruptor de bóia. A bóia está localizado no colector, em baixo, atrás do braço de lavagem. |
| Erro 460–462 | <p>Um programa foi interrompido devido às rotações do braço de lavagem serem reduzidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Os materiais a lavar bloqueiam a máquina ou os braços de lavagem do cesto. ■ Organize o material a lavar de forma que os braços de lavagem rodem facilmente e reinicie o programa. - A pressão de lavagem é demasiado baixa devido à intensa formação de espuma. ■ Tenha em atenção as indicações sobre a formação de espuma no capítulo «Processos químicos». - O neutralizante derramado após o enchimento não foi limpo ou não foi lavado com o programa Enxaguar, o que provocará um excesso de formação de espuma na execução do próximo programa. ■ Inicie o programa Enxaguar, para efetuar a limpeza da cuba de lavagem. ■ Em seguida, reprocessse novamente os materiais a lavar. |

Solução de anomalias

| Problema | Causa e solução |
|---------------|---|
| Erro 492, 504 | <p>Um programa foi interrompido, porque a pressão de lavagem não era suficiente. Eventualmente, os filtros na cuba estão obstruídos.</p> <p>⚠ Perigo de ferimentos através de vidros partidos, agulhas, etc. que ficam retidos no filtro de grande superfície.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Verifique e limpe os filtros na cuba (consulte o capítulo «Medidas de manutenção/Limpeza dos filtros da cuba»). |
| Erro 518-521 | <p>Ao efetuar a dosagem a partir de um reservatório externo não foi medido o fluxo.</p> <p>⚠ Cuidado ao manusear os produtos químicos! Siga as indicações sobre segurança indicadas pelo fabricante dos produtos químicos.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Verifique os níveis dos reservatórios e substitua-os por novos se estiverem vazios.■ Verifique as aberturas de sucção das lanças e elimine depósitos existentes.■ Verifique as ligações das mangueiras nas lanças de sucção, da máquina de lavar e dos módulos DOS existentes.■ Remova todas as dobras das mangueiras de dosagem e verifique se as mangueiras continuam estanques. Arrume as mangueiras de dosagem de forma a não ficarem dobradas.■ Areje os sistemas de dosagem. <p>Se encontrou pontos de fuga nas mangueiras de dosagem ou defeitos nas lanças de sucção, entre em contacto com o serviço técnico da Miele.</p> |
| Erro 542 | <p>O programa foi interrompido, porque não foi possível esgotar a água da cuba ou só foi esgotada parcialmente.</p> <ul style="list-style-type: none">- A mangueira de esgoto está bloqueada.■ Elimine as dobras ou curvas altas da mangueira.- Os filtros na cuba estão obstruídos. <p>⚠ Existe perigo de ferimentos através de vidros partidos, agulhas, etc. que ficam retidos no filtro.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Efetue a limpeza dos filtros da cuba.- A bomba de esgoto e a válvula antirretorno estão bloqueadas.■ Efetue a limpeza da bomba de esgoto e da válvula antirretorno.- O sistema de esgoto não consegue absorver suficientemente a água, porque está obstruído.■ Contacte um instalador. |

Solução de anomalias

| Problema | Causa e solução |
|----------|---|
| Erro 550 | <p>O sistema Waterproof atuou. Possivelmente existe uma fuga num dos tubos de entrada de água.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Fechar as torneiras de entrada de água.■ Contacte o serviço técnico Miele. |
| Erro 555 | <p>Há demasiada água acumulada no condensador de vapor. Possivelmente, a água de lavagem foi desviada atrás da chapa de proteção do condensador de vapor na parede traseira da cuba, p. ex., através de materiais a lavar ou injetores angulares.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ao montar injetores angulares e ao organizar os materiais a lavar, certifique-se de que as aberturas de saída da água de lavagem apontam mais ou menos para o centro da cuba de lavagem.■ Reinicie a máquina de lavar e desinfetar. A água excedente é drenada automaticamente. |
| Erro 559 | <p>A interfaces para documentação de processos apresenta anomalias. A máquina de lavar detetou um módulo para uma interface Ethernet, mas no comando está ativada uma interface serial (RS232).</p> <p>Desative a interface RS232:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ative o menu configuração da interface através do caminho <i>Outras regulações/Interface</i> e seleccione a opção Ethernet.■ Espere aprox. 90 segundos. O módulo Ethernet XKM 3200 WL precisa deste tempo para inicialização. Pode ser necessário reconfigurar a interface. <p>Ou</p> <ul style="list-style-type: none">■ Troque o módulo Ethernet XKM 3200 WL pelo módulo XKM RS232 10 Med para configurar uma interface serial. |
| Erro 578 | <p>O corte de ponta de carga demora mais de 3 horas.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Mandar verificar a rede elétrica e o sistema de gestão de energia por um técnico competente. |

Solução de anomalias

Anomalias e mensagens relativas ao processo

| Problema | Causa e solução |
|--|--|
| Secagem desativada no programa. | Ao iniciar o programa não é possível selecionar a secagem, porque para o programa selecionado não está programada a secagem. <ul style="list-style-type: none">■ Inicie o programa sem secagem. Ou <ul style="list-style-type: none">■ Contacte o serviço técnico Miele para regular os parâmetros de secagem para este programa. |
| Código errado | O código PIN selecionado não corresponde ao código memorizado. <ul style="list-style-type: none">■ Volte a selecionar o código PIN.■ Contacte o serviço técnico Miele indicando a perda do código PIN. |
| Programa de teste: agora pode retirar amostra. | Nenhuma anomalia! Está a decorrer um programa teste para verificar o desempenho. Em determinados pontos, o programa é interrompido para retirar uma amostra. <ul style="list-style-type: none">■ Retire uma amostra. ou <ul style="list-style-type: none">■ Espere. O programa continua ao fim de aprox. 30 segundos. ou <ul style="list-style-type: none">■ Continue o programa sem interrupção, pressionando a tecla <i>Start/Stop</i>. |
| O programa foi cancelado | Nenhuma anomalia! Um programa a decorrer foi interrompido por um utilizador. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p> O interior da cuba pode estar muito quente. Ao abrir a porta podem sair vapores quentes e produtos químicos! Respeite as medidas de proteção.</p></div> |
| O programa continua | Nenhuma anomalia! O processo para interrupção do programa não foi concluído. O programa a decorrer continua sem interrupções. |
| Corte pico de corrente | Nenhuma anomalia! Colocar em pausa alguns componentes da máquina de lavar enquanto o sinal de carga excessiva for emitido pelo seu sistema de gestão de energia. |
| Todas as regulações foram repostas | Nenhuma anomalia! Um utilizador restaurou as regulações de fábrica. <ul style="list-style-type: none">■ Confirme a mensagem através de <i>OK</i>. |

| Problema | Causa e solução |
|---------------------------------------|--|
| Repor todas as regulações do programa | Nenhuma anomalia! Um utilizador restaurou as regulações de fábrica para os programas. ■ Confirme a mensagem através de OK. |

Porta

| Problema | Causa e solução |
|--|---|
| A porta abriu um pouco e não se consegue fechar através da tecla . | Nenhuma anomalia! O fecho Conforto abriu a porta no final do programa. ■ Abra a porta completamente. Depois disso pode voltar a fechar a porta completamente através da tecla  . |
| A porta não está completamente fechada. | Ao fechar a porta com elevada força pode causar problemas técnicos no fecho Conforto. ■ Abra e feche a porta. Se aparecer novamente a mensagem de erro: ■ Contacte o serviço técnico Miele. |
| Cuidado. A cuba está quente. Pretende abrir? | Ao acionar a tecla  a temperatura na cuba é superior a 60 °C. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Ao abrir a porta podem sair vapores quentes e produtos químicos!</div> ■ Abra a porta somente quando for necessário. |
| Proteção contra aperto | A porta foi fechada antes de a calha de fecho da porta ter sido totalmente recolhida. ■ Abra a porta. ■ A calha de fecho da porta tem de ser totalmente recolhida antes de fechar de novo a porta. |

Solução de anomalias

Lavagem deficiente e corrosão

| Problema | Causa e solução |
|---|---|
| Os instrumentos ficarem com manchas brancas. | O sistema de descalcificação está programado para um grau de dureza muito baixo. ■ Efetue a programação do descalcificador para o valor correto. |
| | O sal existente no reservatório foi consumido. ■ Adicione sal de regeneração. |
| | A qualidade da água para efetuar a enxaguagem não era suficiente boa. ■ Utilize somente água com condutibilidade baixa. ■ Se a máquina estiver ligada a um reservatório de água desmineralizada deverá controlar o reservatório e substituí-lo se for necessário. |
| | A água que entra através da ligação AD não está suficientemente descalcificada. ■ Verifique o desmineralizador ligado. Se necessário terá de substituir o reservatório de desmineralização do purificador de água. |

| Problema | Causa e solução |
|---|--|
| Os utensílios apresentam manchas. | O reservatório para neutralizante líquido está vazio. ■ Encha o reservatório. |
| | A concentração de neutralizante é muito baixa. ■ Contacte o serviço técnico Miele para adaptarem a concentração de dosagem. |
| O resultado de lavagem é deficiente. | Carros, cestos, módulo e complementos não são adequados para efetuar a lavagem dos utensílios. ■ Escolha os carros, cestos, módulos e complementos de acordo com a utilização. |
| | Os carros, cestos, módulos e complementos foram carregados de forma errada ou cheios demasiadamente. ■ Arrume os utensílios corretamente. Observe as indicações mencionadas no livro de instruções. ■ Evite sobrecarregar os carros, cestos, módulos e complementos. |
| | O programa de lavagem utilizado não era o adequado para a sujidade existente. ■ Selecione um programa adequado. ou ■ Altere os parâmetros do programa de acordo com a utilização. |
| | A sujidade ficou muito tempo agarrada ao material e secou. ■ Não deve deixar a sujidade no material durante mais de 6 horas sem efetuar a lavagem. |
| | Um braço de lavagem está bloqueado. ■ Ao colocar os utensílios na máquina certifique-se de que nenhum braço de lavagem fica bloqueado. |
| | Os injetores no carro, cesto, módulos ou braços de lavagem estão obstruídos. ■ Controle os injetores e se necessário efetue a sua limpeza. |
| | Os filtros da cuba estão obstruídos. ■ Controlar os filtros e se necessário efetuar a sua limpeza. |
| | Os carros, cestos ou módulos não ficaram corretamente acoplados à ligação da água. ■ Verifique os adaptadores. |

Solução de anomalias

| Problema | Causa e solução |
|--|--|
| A vidraria apresenta vestígios de corrosão (agressão do vidro). | Esse tipo de material não é adequado para ser lavado na máquina. ■ Utilize exclusivamente utensílios que tenham indicação do fabricante de que podem ser lavados na máquina. |
| | Durante o desenrolar do programa não se efetuou a neutralização. ■ Verifique o nível do reservatório e se necessário efetue a purga do sistema de dosagem. |
| | A temperatura de lavagem era muito elevada. ■ Selecione outro programa. ou ■ Reduza a temperatura de lavagem. |
| | Utilização de detergente alcalino forte. ■ Utilize um detergente mais suave. ou ■ Reduza a concentração de detergente. |
| Os utensílios em aço inox apresentam corrosão. | A qualidade do aço inox não é adequada para ser lavada na máquina. ■ Utilize exclusivamente instrumentos em inox de elevada qualidade e siga as indicações do respectivo fabricante para efetuar a lavagem na máquina. |
| | O conteúdo de cloro na água é muito elevado. ■ Proceda a uma análise da água. Poderá ser necessário efetuar a ligação a uma instalação externa de tratamento de água e a utilização de água desmineralizada. |
| | Durante o desenrolar do programa não se efetuou a neutralização. ■ Verifique o nível do reservatório e se necessário efetue a purga do sistema de dosagem. |
| | Partículas de ferrugem entraram para a cuba, por ex. devido ao conteúdo elevado de ferro na água ou devido a utensílios com ferrugem lavados em simultâneo. ■ Verifique a instalação. ■ Separe os instrumentos com ferrugem. |

Controlo do braço de lavagem/Pressão de lavagem

| Problema | Causa e solução |
|--|---|
| <p>Controlo braço lavagem – braço lavag. superior: bloqueio braço de lavag. ou formação de espuma</p> <p>ou</p> <p>Controlo braço lavagem – braço lavagem inferior: bloqueio braço de lavag. ou formação de espuma</p> <p>ou</p> <p>Controlo braço lavagem - Braço lavag. 1 - : bloqueio do braço lavag. ou formação de espuma</p> | <p>As rotações selecionadas não foram alcançadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Os materiais a lavar bloqueiam a máquina ou os braços de lavagem do cesto. ■ Organize o material a lavar de forma que os braços de lavagem rodem facilmente e reinicie o programa. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - O braço de lavagem correspondente está obstruído. ■ Limpe o braço de lavagem. ■ Verifique se os filtros na cuba de lavagem estão limpos e colocados corretamente. ■ Reinicie o programa. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - A pressão de lavagem é demasiado baixa devido à intensa formação de espuma. ■ Tenha em atenção as indicações sobre a formação de espuma no capítulo «Processos químicos». ■ Inicie o programa Enxaguar, para efetuar a limpeza da cuba de lavagem. ■ Em seguida, reprocessse novamente os materiais a lavar. |
| <p>Pressão de lavagem excedeu a tolerância</p> | <p>A pressão de lavagem diverge do valor de referência.</p> <p>As causas de flutuações na pressão de lavagem são p. ex.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acoplamento à água com defeito; - adaptador aberto; - formação de espuma. ■ Determine a causa e elimine-a. ■ O programa não é interrompido. No entanto, terá de voltar a efetuar a lavagem. |
| <p>Pressão de lavagem oscila demasiado</p> | <p>O programa foi interrompido devido a fortes flutuações na pressão de lavagem.</p> <p>As causas de flutuações na pressão de lavagem são p. ex.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acoplamento à água com defeito; - adaptador aberto; - formação de espuma. ■ Determine a causa e elimine-a. ■ Volte a preparar os instrumentos. |

Solução de anomalias

Entrada e esgoto de água

| Problema | Causa e solução |
|------------------------------|---|
| Verificar a entrada de água. | Uma ou várias torneiras de entrada de água estão fechadas. ■ Abra as torneiras de entrada de água. |
| | Não entra água suficiente para a máquina. ■ Efetue a limpeza dos filtros na entrada de água. ■ Abra as torneiras totalmente. |
| | A pressão da água na ligação à água é demasiado baixa. ■ Observe as indicações sobre a pressão da água no capítulo «Caraterísticas técnicas». ■ Contacte um instalador. |

Ruídos

| Problema | Causa e solução |
|--|---|
| Ruídos tipo choque no interior da máquina. | Um ou vários braços de lavagem batem contra os utensílios. ■ Interrompa o programa. Observe as indicações mencionadas no capítulo «Interrupção do programa». ■ Arrume os instrumentos de forma que não sejam atingidos pelos braços de lavagem. ■ Verifique se os braços de lavagem rodam livremente. ■ Volte a iniciar o programa. |
| Ruídos de louça a bater no interior da máquina | Os utensílios movimentam-se na cuba. ■ Interrompa o programa. Observe as indicações mencionadas no capítulo «Interrupção do programa». ■ Arrume os instrumentos fixando-os. ■ Volte a iniciar o programa. |
| Ruídos tipo pancadas na conduta de entrada de água. | Provavelmente derivam da instalação dos tubos ou o tubo tem um diâmetro muito pequeno. A função da máquina não é afectada. ■ Contacte um instalador. |


Impressora/Interface

| Problema | Causa e solução |
|------------------------------------|--|
| Erro impressora serial: sem papel | A impressora está sem papel. ■ Coloque papel na impressora |
| Erro impressora serial: Offline | A máquina não consegue estabelecer ligação com a impressora. ■ Ligue a impressora. ■ Verifique as ligações entre a máquina e a impressora. ■ Se necessário mande verificar a configuração do interface por um técnico especializado. Se a impressora foi substituída, será necessário adaptar o tipo de impressora na configuração da interface. |
| Erro impressora serial: erro geral | A impressora não está pronta a funcionar. ■ Verifique as mensagens de erro da impressora. ■ Se necessário substitua o toner. |
| Interrupção da ligação | O módulo de comunicação detetou uma interrupção na rede ou não consegue se efetuar a ligação. ■ Contacte o seu administrador de rede. Se não conseguir solucionar o problema: ■ Contacte o serviço técnico Miele. |


Limpeza da bomba de esgoto e da válvula antirretorno

Se no final do programa a água não foi completamente esgotada da cuba, pode existir um bloqueio na válvula antirretorno ou um objeto estranho na bomba de esgoto.

- Retire a combinação de filtros da cuba (consulte o capítulo «Medidas de manutenção/Limpeza dos filtros da cuba»).



- Abra o fecho.
- Retire a válvula antirretorno puxando-a para cima e lave-a debaixo de água corrente.
- O orifício de ventilação situado na parede exterior da válvula antirretorno (só é visível desmontado) não pode estar obstruído. Desobstrua, se necessário, o orifício com um objeto bicudo.



Por baixo da válvula antirretorno encontra-se a bomba de esgoto (seta).

- Antes de voltar a encaixar a válvula antirretorno, verifique se existem alguns corpos estranhos a bloquear a bomba.
- Volte a encaixar a válvula antirretorno e a fixar com o fecho.


Limpar os filtros na mangueira de entrada de água

Para proteger a válvula magnética de impurezas existentes na água, estão montados filtros na mangueira de entrada de água. Se esses filtros estiverem obstruídos entrará pouca água para a máquina.

⚠ A caixa de ligação à água, revestida em material sintético, tem no seu interior uma válvula elétrica. Não mergulhe a caixa de ligação em líquidos!

Para limpar o filtro

- Desligue a máquina da corrente elétrica, desligando-a e retirando a ficha da tomada ou desligando o disjuntor do quadro elétrico.
- Feche a válvula de corte.
- Desenrosque a válvula de entrada de água.



- Retire o anel da junta da união rosca.
- Retire o filtro com um alicate combinado ou de pontas.
- Lave ou substitua o filtro, caso necessário.
- Volte a encaixar o filtro e a junta, verifique se ficaram corretamente montados!
- Aperte a válvula de entrada de água na válvula de corte. Ao enroscar certifique-se de que a união rosca não fica enviesada.
- Abra a válvula de corte. Se sair água possivelmente não apertou adequadamente a união rosca ou enroscou-a enviesada. Coloque a válvula de entrada de água direita e enrosque-a.

Reequipar um filtro de grande superfície

Se a água contiver muitos componentes insolúveis em água, pode ser instalado um filtro de grande superfície entre a válvula de corte e a mangueira de entrada de água.

O filtro de grande superfície pode ser obtido através do serviço de assistência técnica da Miele.

Contactar o serviço de assistência técnica

⚠ As reparações só podem ser efetuadas pelo serviço de assistência técnica da Miele ou por um técnico autorizado. As reparações executadas indevidamente podem ter consequências graves para o utilizador.

Para evitar uma intervenção desnecessária do serviço técnico de assistência técnica, verifique, antes de tudo, se o erro não deriva eventualmente de um erro de utilização. Para isto, observe as indicações no capítulo Solução de anomalias.

Se não for possível solucionar as anomalias, apesar das indicações mencionadas nas instruções de utilização, contacte o serviço de assistência técnica da Miele.

Os contactos encontram-se indicados na contracapa destas instruções de utilização.

O serviço de assistência técnica necessita de saber o modelo e o número de série da máquina. Estes dados encontram-se na placa de características. Uma placa encontra-se na porta da cuba e a outra na zona traseira da máquina.

Indique igualmente ao serviço de assistência técnica as mensagens de erro ou os códigos de erro no visor.

Comunicação de incidentes graves

Se tiverem ocorrido ou pudessem ter ocorrido incidentes graves relacionados com a máquina de lavar e desinfetar, ou seja, se tiver ocorrido ou pudesse ter ocorrido uma morte ou deterioração grave do estado de saúde de um paciente, utilizador ou terceiro, tal facto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do país em causa. O mesmo se aplica no caso de um risco grave para a saúde pública.

Os contactos do fabricante encontram-se indicados na contracapa destas instruções de utilização.


Versão de Software

Ao contactar o serviço de assistência técnica necessita também do número da versão de Software de alguns elementos de comando. Estes podem ser ativados da seguinte forma:

- Ative o menu através de:

Tecla '≡

- ▶ Outras regulações
 - ▶ Versão de software



No visor aparecem as unidades de software, sendo que XXXXX corresponde à versão:

- EB Id: XXXXX

Versão de software da unidade de controlo e visualização no painel de comandos.

- EGL Id: XXXXX

Versão de software da placa de comando.

- EZL Id: XXXXX

Versão de software do cartão de relé.

- EFU Id: XXXXX

Versão de software do conversor de frequência.

- LNG Id: XXXXX

Versão do pacote de idioma.

Neste menu pode efetuar regulações.

Atualizações de software e upgrades só podem ser memorizados pelo serviço técnico Miele.

- Termine o menu através da tecla OK ou ↶.

Instalar e nivelar

Preste atenção ao plano de instalação fornecido juntamente com a máquina.

⚠ Nas imediações da máquina só devem ser instalados móveis para uso industrial para evitar risco de danos causados pela água condensada.

A máquina deve ser instalada bem nivelada.

Eventuais irregularidades do chão e a altura da máquina devem ser corrigidas regulando os pés roscados da máquina. Os pés da máquina podem ser desenroscados até 60 mm no máximo.

⚠ Não levante a máquina de lavar segurando-a pelos componentes como, por exemplo, o painel de comandos. Estes podem ser danificados ou arrancados.

⚠ Certas peças metálicas representam perigo de ferimentos/corte.

Para o transporte e a instalação da máquina de lavar utilize luvas de proteção resistentes a cortes.

⚠ Para transporte sobre um porta-paletes, a máquina tem de estar acondicionada na embalagem original e sobre uma base sólida e estável. Caso contrário, podem ocorrer danos nos componentes da base da máquina.

Possibilidades de instalação:

- Instalação livre.
- Entre móveis ou encostada:

A máquina pode ser instalada ao lado de outros aparelhos ou num nicho. O nicho deve ter no mínimo 600 mm de largura e 600 mm de profundidade.

- Encastrar


A máquina deve ser montada por baixo de uma bancada de trabalho ou de um lava-louças. O espaço deve ter no mínimo 600 mm de largura e 600 mm de profundidade e 820 mm de altura.

Encastrar por baixo de uma bancada

Retirar a tampa da máquina

Para encastrar a máquina por baixo de um tampo de trabalho é necessário desmontar o tampo da máquina como se indica a seguir:

- Na zona posterior da máquina desaperte os dois parafusos de segurança do tampo.
- Abra a porta.



- Desaparafuse os parafusos à direita e à esquerda.
- Retire o tampo por cima.

Condensador de vapores

Importante para máquinas com condensador de vapores: Para evitar que a bancada de trabalho seja danificada pelos vapores de água, a folha de proteção fornecida junto (25 x 58 cm, autocolante) deverá ser colada por baixo da bancada, na zona do condensador de vapores.

Chapa de proteção/Proteção do tampo de trabalho


A chapa de proteção fornecida junto protege o tampo de trabalho de danos causados pelo vapor de água que possa sair ao abrir a porta. Por isso, a chapa de proteção deve ser montada por baixo do tampo de trabalho na zona da porta.

Instalação

Aparafusar à bancada

Depois de nivelar a máquina deverá aparafusá-la ao balcão para que fique instalada com estabilidade.

- Abra a porta.



- Aparafusar a máquina à bancada de trabalho através dos orifícios situados à esquerda e direita da régua frontal.

Para aparafusar aos móveis laterais contacte o serviço técnico Miele.

Purgar a bomba de circulação

⚠ Se a máquina estiver encastrada, as ranhuras existentes lateralmente não devem ser tapadas, p. ex., com silicone, para que a ventilação da bomba de circulação fique assegurada.

Compatibilidade eletromagnética (CEM)

A compatibilidade eletromagnética (CEM) da máquina de lavar e desinfetar foi testada de acordo com a norma EN 61326-1 e é adequada para funcionar em p. ex. hospitais, consultórios e laboratórios médicos, e em áreas que estão ligadas à rede pública de abastecimento.

A emissão de energia de alta frequência (HF) da máquina de lavar e desinfetar é tão pequena que a interferência em aparelhos eletrônicos em áreas circundantes deve ser considerada como improvável.

Idealmente, o pavimento do local de instalação deverá ser de cimento, madeira ou azulejos de cerâmica. Ao colocar a máquina a funcionar sobre um piso de material sintético a humidade relativa do ar deverá ser no mínimo de 30% para minimizar prováveis descargas eletrostáticas.

A qualidade da tensão de alimentação tem de corresponder à de um ambiente hospitalar ou comercial. A tensão de alimentação pode desviar-se no máximo +/- 10% da tensão nominal.

⚠ Todos os trabalhos inerentes à ligação elétrica só devem ser executados por eletricitistas autorizados ou reconhecidos.

- A instalação elétrica deve estar executada em conformidade com os regulamentos nacionais.
- A ligação através de uma tomada, deve ser efetuada de acordo com os regulamentos nacionais. Após a instalação da máquina, a tomada deve estar acessível. Uma verificação de segurança elétrica, p. ex., na reparação ou manutenção, é executável sem grandes obstáculos.
- No caso de ligação fixa, tem de estar instalado um interruptor principal com separação de todos os polos da rede. O interruptor principal tem de ter uma tensão nominal concebida para a máquina, apresentar uma abertura de contacto de pelo menos 3 mm, devendo fechar na posição zero.
- Se necessário, executar uma ligação equipotencial.
- As potências de ligação são indicadas na placa de características e no diagrama em anexo.
- Para aumentar a segurança recomenda-se ligar o aparelho a um disjuntor diferencial com uma corrente de disparo de 30 mA.
- Se o cabo de ligação à rede tiver de ser substituído, deve ser utilizado um cabo original do fabricante ou um cabo correspondente com terminais cravados.

No plano de instalação encontra informações mais detalhadas sobre a ligação elétrica.

A máquina de lavar e desinfetar só deve funcionar com a tensão, frequência e segurança indicadas na **placa de características**.

A **comutação** pode ser feita de acordo com o esquema e plano de ligações fornecido junto.

Uma **placa de características** encontra-se no interior da porta e a outra na zona posterior da máquina.

O **esquema elétrico** é fornecido com o aparelho.

Ligação à terra

Para efetuar a ligação à terra existe na zona posterior da máquina um parafuso de ligação (⚡).

Gestão de picos de energia


A máquina de lavar e desinfetar está projetada para integração num sistema de gestão de energia. Para isso, a máquina terá de ser adaptada pelo serviço técnico Miele e o comando tem de ser ajustado em conformidade.

Contacte o serviço técnico Miele para obter mais informações.

Gestão de carga

Em caso de gestão de picos de energia, os componentes individuais da máquina de lavar como, por exemplo, o aquecimento, são temporariamente desligados. Como tal, a máquina de lavar e desinfetar permanece ligada e um programa contínuo não é interrompido. Se um dos componentes que está desligado for necessário à etapa do programa em execução, a duração do programa é prolongada pela duração do pico de corrente.

O desligar de pico de corrente é indicado na terceira linha do ecrã:




Ligação à entrada de água

⚠ A água na máquina de lavar e desinfetar não é água potável!

- A ligação da máquina de lavar e desinfetar à rede de água deve ser feita de acordo com as normas locais.
- A água utilizada deve ser, pelo menos, de qualidade de água potável, de acordo com o Regulamento europeu relativamente à água potável. Um elevado teor de ferro pode conduzir a ferrugem externa no material a lavar de aço inoxidável e na máquina de lavar e desinfetar. Com um teor de cloreto superior a 100 mg/l na água de processo, o risco de corrosão para material a lavar de aço inoxidável aumenta muito.
- Em determinadas regiões (zonas montanhosas, p. ex.) devido à composição específica da água podem ocorrer sedimentos, que toleram o uso de apenas água descalcificada para o funcionamento do condensador de vapores.
- A máquina de lavar e desinfetar cumpre as normas europeias de proteção da água potável.
- A máquina é fornecida em série para ser ligada à água fria (marcação azul) e à água quente (marcação encarnada) até ao máx. de 65 °C. As mangueiras de entrada de água devem ser ligadas à torneira de entrada de água fria e à de água quente.
- Se não existir água quente disponível a mangueira marcada a **encarnado** para ser ligada à água quente, também deve ser ligada à torneira de água fria.
- A mangueira de entrada de água para o condensador de vapores (sem proteção contra inundações) é ligada à torneira de água fria.
- A **pressão mínima de fluxo** no caso de ligação à água fria é de 100 kPa, no caso de ligação à água quente é de 40 kPa.
- A **pressão de fluxo recomendada** na ligação à água fria e à água quente é de ≥ 200 kPa, para evitar tempos de entrada de água muito longos.
- A **pressão de água estática máxima permitida** é de 1.000 kPa.
- Se a pressão da água não se situar dentro dos limites indicados, contacte o serviço de assistência técnica Miele sobre as medidas necessárias a tomar.
- Para a ligação no local são necessárias válvulas de corte com união roscada de $\frac{3}{4}$ polegadas. As válvulas devem ser facilmente acessíveis, uma vez que a entrada de água deve ser mantida fechada em pausas de funcionamento prolongadas.
- As mangueiras de entrada de água são mangueiras de pressão DN 10 com aprox. 1,7 m de comprimento e união roscada de $\frac{3}{4}$ polegadas. Os filtros de sujidade nas uniões roscadas não devem ser removidos.

Ligações de água



⚠ As mangueiras de entrada de água **não** podem ser reduzidas nem danificadas.

Consulte igualmente o plano de instalação anexo!

Reequipar um filtro de grande superfície

Se a água contiver muitos componentes insolúveis em água, pode ser instalado um filtro de grande superfície entre a válvula de corte e a mangueira de entrada de água.

O filtro de grande superfície pode ser obtido através do serviço de assistência técnica da Miele.

Ligação ao esgoto

- O sistema de escoamento da água da máquina está equipado com uma válvula antirretorno, ficando assim impedido o retorno da água suja para a máquina.
- A máquina deverá ser ligada, de preferência, a um sistema de esgoto em **separado**. Caso não seja possível, recomendamos a ligação a um sifão duplo.
- A ligação existente no local deve situar-se entre 0,3 m e 1,0 m de altura, **medindo desde o canto inferior da máquina**. Se a ligação se situar mais abaixo que os 0,3 m, deverá colocar a mangueira de esgoto fazendo uma curva e que fique a pelo menos 0,3 m de altura.
- O caudal do sistema de esgoto deve ter capacidade para pelo menos 16 l/min.
- A mangueira de esgoto é flexível e tem aproximadamente 1,4 m de comprimento e 22 mm de diâmetro. As braçadeiras para a ligação são fornecidas junto.
- A mangueira de esgoto não pode ser reduzida/cortada!
- A mangueira pode ser prolongada até 4,0 m utilizando uma peça de ligação e outra mangueira. O comprimento total não pode ser superior a 4,0 m.
- Os ruídos de escoamento podem ser reduzidos consideravelmente se a mangueira de esgoto tiver uma curva de pelo menos 0,6 m, medindo desde o canto inferior da máquina, até ao máx. de 1,0 m de altura.

Consulte igualmente o plano de instalação fornecido junto!

Testes de qualidade e de segurança

Testes de fábrica

Cada máquina de lavar e desinfetar Miele é submetida a extensos testes de qualidade e de segurança durante o processo de produção. Entre outros, são realizados os seguintes testes relevantes para a segurança.

Medição da temperatura termoelétrica

Na unidade de produção, a medição da temperatura termoelétrica, incluindo parâmetros de desinfecção, é efetuada de acordo com a EN ISO 15883. Na primeira colocação em funcionamento de novas máquinas de lavar e desinfetar pode ser dispensada uma nova medição de temperatura termoelétrica.

Se os parâmetros de desinfecção tais como temperatura, tempo de retenção, valor A0 forem alterados no âmbito da colocação em funcionamento, é estritamente necessária uma medição da temperatura termoelétrica.

No âmbito de uma qualificação de desempenho de acordo com a EN ISO 15883, deve ser efetuada uma medição da temperatura termoelétrica durante a qualificação operacional (OQ).

Se ocorrer uma recolocação em funcionamento após, por ex., imobilização ou realocação, deve ser sempre efetuada uma medição da temperatura termoelétrica.

As regulamentações regionais e nacionais devem ser tidas em conta.

Calibração de sistemas de dosagem

A calibração dos sistemas de dosagem de acordo com EN ISO 15883 é efetuada na unidade de produção. Na primeira colocação em funcionamento de novas máquinas de lavar e desinfetar pode ser omitida a calibração da dosagem.

No âmbito de uma qualificação de desempenho de acordo com a EN ISO 15883, deve ser efetuada uma calibração dos sistemas de dosagem durante a qualificação operacional (OQ).

Se ocorrer uma recolocação em funcionamento após, por ex., imobilização ou realocação, deve ser sempre efetuada uma calibração dos sistemas de dosagem.

As regulamentações regionais e nacionais devem ser tidas em conta.

Segurança elétrica

De fábrica são efetuados um teste de condutor de proteção e de alta voltagem conforme IEC 61010-2-40.

Se forem necessárias medidas de instalação ou reparação elétrica durante a colocação em funcionamento, deve ser efetuado um teste de segurança elétrica em conformidade com as disposições nacionais.

Caraterísticas técnicas

| | |
|---|---|
| Altura com tampo Altura sem tampo | 835 mm 820 mm |
| Largura | 598 mm |
| Profundidade Profundidade com a porta aberta | 598 mm 1200 mm |
| Espaço útil na cuba: alt. larg. prof. cesto superior/inferior | 520 mm 530 mm 474 mm/520 mm |
| Peso (líquido) | 74 kg |
| Carga máx. da porta aberta | 37 kg |
| Tensão, potência de ligação, proteção | Ver placa de caraterísticas |
| Cabo de ligação | aprox. 1,8 m |
| Temperatura da água, ligação à água: água fria/condensador de vapores água quente | máx. 20 °C máx. 65 °C |
| Pressão estática da água | máx. 1.000 kPa de sobrepressão |
| Pressão mínima de fluxo, ligação à água: água fria/condensador de vapores água quente | 100 kPa de sobrepressão 40 kPa de sobrepressão |
| Pressão de fluxo recomendada, ligação à água: água fria/água quente condensador de vapores | ≥ 200 kPa de sobrepressão ≥ 100 kPa de sobrepressão |
| Altura de esgoto | mín. 0,3 m, máx. 1,0 m |
| Comprimento de esgoto | máx. 4,0 m |
| Funcionamento (de acordo com IEC/EN 61010-1): temperatura ambiente humidade relativa do ar máxima diminuindo linearmente até humidade relativa do ar mínima | 5 °C até 40 °C 80% para temperaturas até 31 °C 50% para temperaturas até 40 °C 10% |
| Condições de armazenamento e de transporte: temperatura ambiente humidade relativa do ar pressão atmosférica | - 20 °C até 60 °C 10% até 85% 500 hPa até 1060 hPa |
| Altura acima do nível do mar (conforme IEC/EN 61010-1) | até 2.000 m* |
| Tipo de proteção (de acordo com a norma IEC 60529) | IP21 |
| Grau de sujidade (de acordo com norma IEC/EN 61010-1) | 2 |
| Categoria de sobretensão (de acordo com a norma IED 60664) | II |
| Emissão de ruídos em dB (A), nível de pressão sonora LpA na limpeza e secagem | < 70 |
| Marca de certificação | VDE, proteção de interferências CEM |
| Marcação CE | MDR (UE) 2017/745, classe IIb |
| UDI de base | 4002515GG05MM |
| SRN | DE-MF-000005768 |
| Endereço do fabricante | Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Alemanha |

* Se o local de instalação se situar a mais de 1.500 m acima do nível do mar, o ponto de ebulição é reduzido. Por este motivo, a temperatura de desinfeção e o tempo de retenção poderão ter de ser ajustados pelo serviço de assistência técnica da Miele.

Lista de programas

| Programa | Aplicação | Pré-lavagem | | |
|--------------------------|--|-------------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| (memória livre) | Programa programável para necessidades especiais; a programação pode ser solicitada ao serviço técnico da Miele. | | | |
| (memória livre) | Programa programável para necessidades especiais; a programação pode ser solicitada ao serviço técnico da Miele. | | | |
| Vario TD Instr 4 cestos | Programa de lavagem e desinfeção de acordo com a norma EN ISO 15883 para o reprocessamento de instrumentos no carro A 202 para 4 cestos de rede. | KW 1 Min | | |
| Vario TD Instr 6 cestos | Programa de lavagem e desinfeção de acordo com a norma EN ISO 15883 para reprocessamento de instrumentos na combinação de carro/cesto A 202 e A 103 para 6 cestos de rede. | KW 1 Min | | |
| Vario TD AN | Programa de lavagem e desinfeção com nível de água elevado, especial para preparação de instrumentos de anestesia. Programa de acordo com a norma EN ISO 15883 80 °C (+5 °C, -0 °C) com 10 minutos de tempo de ação para dispositivos médicos, que entrem em contato com a pele intacta. | KW 1 Min | | |
| Vario TD Instr 8 cestos | Programa de lavagem e desinfeção de acordo com a norma EN ISO 15883 para o reprocessamento de instrumentos no carro A 208 com/para 8 cestos de rede. | KW 1 Min | | |
| Utensílios de enfermagem | Programa de lavagem e desinfeção de acordo com a norma EN ISO 15883, especial para a preparação de utensílios utilizados nos diversos sectores hospitalares como, p. ex., alguidares renais e alguidares, etc. | KW 1 Min | | |

Lista de programas

| Desenrolar do programa | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------|---|---|-----------------------|---|---------|
| Lavagem | | Enxaguagem intermédia | | | | Enxaguagem final | | Secagem |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| KW70 55 °C DOS 1 5 Min | | WW DOS 3 1 Min | WW 1 Min | | | AD 93 °C 5 Min | | X |
| KW70 55 °C DOS 1 5 Min | | WW DOS 3 1 Min | WW 1 Min | | | AD 93 °C 5 Min | | X |
| KW70 55 °C DOS 1 5 Min | | WW DOS 3 1 Min | WW 1 Min | | | AD 83 °C 10 Min | | X |
| KW70 55 °C DOS 1 5 Min | | WW DOS 3 1 Min | WW 1 Min | | | AD 93 °C 5 Min | | X |
| KW70 55 °C DOS 1 5 Min | | | WW 1 Min | | | AD 83 °C 1 Min | | X |

Lista de programas

| Programa | Aplicação | Pré-lavagem | | |
|----------|---|-------------|-------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Curto | Para lavagem e desinfecção térmica a 93 °C com 3 min. de tempo de retenção da temperatura (conforme as normas nacionais). Para material a lavar com pouca sujidade. | KW 1 Min | | |
| Médio | Para lavagem e desinfecção térmica a 93 °C com 3 min. de tempo de retenção da temperatura (conforme as normas nacionais). Para material a lavar com sujidade normal . | KW 1 Min | | |
| Longo | Para lavagem e desinfecção térmica a 93 °C com 3 min. de tempo de retenção da temperatura (conforme as normas nacionais). Para material a lavar com sujidade intensa . | KW 1 Min | KW 1 Min | |
| Enxaguar | Programa para enxaguamento da cuba, para lavagem de resíduos de salmoura (consulte o capítulo «Sistema de descalcificação/Adicionar sal de regeneração»), ou para lavagem de material a lavar com muita sujidade, para, p. ex., para eliminar previamente sujidade, restos de produto desinfetante ou evitar uma secagem e incrustação em demasia até que seja efetuado um programa completo. | | | |
| Esgoto | Para drenar a água de lavagem, p. ex., após cancelar um programa (consulte o capítulo «Funcionamento/Cancelar o programa»). | | | |

Lista de programas

| Desenrolar do programa | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|---|---|---|----------------------|---|---------|
| Lavagem | | Enxaguagem intermédia | | | | Enxaguagem final | | Secagem |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| WW 65 °C DOS 1 1 Min | | | | | | WW 93 °C 3 Min | | X |
| WW 65 °C DOS 1 1 Min | | WW DOS 3 1 Min | | | | WW 93 °C 3 Min | | X |
| WW 65 °C DOS 1 3 Min | | WW DOS 3 1 Min | | | | WW 93 °C 3 Min | | X |
| | | KW 1 Min | | | | | | |

KW = Água fria

WW = Água quente

KWxx = KW percentagem na água de mistura (KW70 = 70% KW + 30% WW)

Min = Tempo de retenção em minutos

DOS 1 = Detergente

DOS 2 = Neutralizante (dosagem na porta)

DOS 3 = Produto neutralizador **ou** produto químico de desinfeção


Eliminação da embalagem de transporte

A embalagem protege contra danos de transporte. Os materiais da embalagem são selecionados do ponto de vista ecológico e compatibilidade com o meio ambiente e por isso é reciclável.

A devolução das embalagens ao ciclo de reciclagem contribui para economia de matérias primas e redução de resíduos.

Eliminação do aparelho em fim de vida útil

Os aparelhos elétricos e eletrónicos contêm muitas vezes diversos materiais valiosos. Mas também contêm determinadas substâncias, misturas e componentes que foram necessários para o seu funcionamento e segurança. Se estes materiais forem depositados no contentor de lixo doméstico, ou se forem tratados de forma errada, podem ser prejudiciais à saúde e ao ambiente. Não deposite o seu aparelho fora de uso junto do contentor do lixo normal.



Em vez disso, utilize os pontos oficiais de recolha criados para a entrega e reciclagem gratuita de equipamentos elétricos e eletrónicos da sua junta de freguesia, de distribuidores Miele ou da Miele. A eliminação de eventuais dados pessoais do equipamento em fim de vida útil é um processo, do ponto de vista legal, da sua responsabilidade. Está legalmente obrigado a retirar de forma não destrutiva as pilhas e as baterias usadas não fechadas de forma fixa no aparelho, bem como as lâmpadas que possam ser retiradas de forma não destrutiva. Entregue-as num ponto de recolha adequado onde possam ser entregues de forma gratuita. Mantenha o seu equipamento em fim de vida útil fora do alcance de crianças, até ser transportado.

Miele Portuguesa, Lda.

Lisboa:

MIELE Experience Center

Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide

Contactos:

Telf.: 21 4248 100

Fax: 21 4248 109

Assistência técnica 808 200 687

E-Mail: professional@miele.pt

Website: www.miele-professional.pt



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Alemanha